

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснажения
за 20/10/21г.-21/11/21г.

Адресент: ООО "УК" Комфортная среда"
Адрес: пер. 1-й Крепостной, 58
Тип расходомера:
Договор №: 301101214 сеп. N 001
Тепловычислитель ТВ7-04
Пределы измерений:
Договорные расходы: т.сут Мгвс= т.сут Мгвс= т.сут Мгвс= 0.02 м3/ч
М сеп. воды= т.сут Мгвс= т.сут Мгвс= 0.02 м3/ч
т.сут Мгвс= т.сут Мгвс= т.сут Мгвс= 0.02 м3/ч

Серийный номер 19080311, Вд=1, ТВ1, СВ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хАБЭД

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кВт/см2	P2 кВт/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qвп Гкал	ВВР ч	ВОС ч	НС ч
20.10.21 23	46,17	39,22	6,95	3,5	2	119,788	119,953	118,596	119,11	-0,514	0,827	24	0	
21.10.21 23	45,73	39,01	6,72	3,5	2	119,108	119,245	117,946	118,414	-0,468	0,795	24	0	
22.10.21 23	44,49	38,22	6,26	3,5	2	117,932	118,26	116,843	117,474	-0,631	0,735	24	0	
23.10.21 23	44,13	38,09	6,04	3,5	2	118,507	118,88	117,438	118,101	-0,662	0,712	24	0	
24.10.21 23	43,8	37,93	5,87	3,5	2	118,427	118,867	117,372	118,095	-0,724	0,692	24	0	
25.10.21 23	46,84	39,84	7	3,5	2	118,229	118,566	117,023	117,7	-0,677	0,822	24	0	
26.10.21 23	47,6	40,35	7,26	3,5	2	118,043	118,409	116,791	117,515	-0,724	0,85	24	0	
27.10.21 23	49,13	41,43	7,71	3,5	2	118,112	118,383	116,788	117,443	-0,656	0,903	24	0	
28.10.21 23	49,31	41,26	8,05	3,5	2	111,858	112,109	110,59	111,226	-0,637	0,893	24	0	
29.10.21 23	49,73	41,45	8,28	3,5	2	107,339	107,636	106,1	106,778	-0,678	0,881	24	0	
30.10.21 23	50,25	41,87	8,38	3,5	2	107,387	107,713	106,115	106,838	-0,723	0,892	24	0	
31.10.21 23	50,21	41,91	8,3	3,5	2	107,538	107,875	106,27	106,994	-0,724	0,885	24	0	
01.11.21 23	50,38	42,1	8,28	3,5	2	107,59	107,959	106,312	107,068	-0,757	0,883	24	0	
02.11.21 23	50,63	42,36	8,27	3,5	2	107,645	108,023	106,354	107,122	-0,768	0,882	24	0	
03.11.21 23	49,5	41,62	7,89	3,5	2	107,704	108,106	106,471	107,237	-0,766	0,843	24	0	
04.11.21 23	49,29	41,44	7,85	3,5	2	107,696	108,101	106,47	107,243	-0,773	0,838	24	0	
05.11.21 23	49,4	41,52	7,88	3,5	2	107,754	108,06	106,521	107,198	-0,677	0,843	24	0	
06.11.21 23	48,54	41	7,54	3,5	2	107,746	108,221	106,556	107,382	-0,826	0,806	24	0	
07.11.21 23	48,31	40,77	7,54	3,5	2	107,943	108,465	106,764	107,633	-0,87	0,808	24	0	
08.11.21 23	48,19	40,67	7,52	3,5	2	107,727	108,254	106,562	107,427	-0,866	0,804	24	0	
09.11.21 23	47,71	40,08	7,62	3,5	2	102,408	102,932	101,323	102,17	-0,848	0,775	24	0	
10.11.21 23	50,8	41,42	9,38	3,5	2	98,504	98,974	97,316	98,189	-0,873	0,915	24	0	
11.11.21 23	52,58	42,49	10,09	3,5	2	98,455	98,844	97,188	98,016	-0,828	0,983	24	0	
12.11.21 23	50,46	41,17	9,28	3,5	2	99,519	100	98,339	99,214	-0,875	0,915	24	0	
13.11.21 23	51,26	41,76	9,49	3,5	2	99,567	100,019	98,341	99,213	-0,871	0,936	24	0	
14.11.21 23	51,67	42,05	9,61	3,5	2	99,632	100,109	98,387	99,287	-0,9	0,948	24	0	
15.11.21 23	51,29	41,75	9,54	3,5	2	99,553	100,038	98,33	99,232	-0,903	0,941	24	0	
16.11.21 23	52,5	42,35	10,15	3,5	2	99,756	100,172	98,47	99,333	-0,863	1,002	24	0	
17.11.21 23	53,73	43,16	10,57	3,5	2	99,742	100,191	98,396	99,32	-0,925	1,043	24	0	
18.11.21 23	53,87	43,21	10,66	3,5	2	99,687	100,147	98,337	99,271	-0,934	1,051	24	0	
19.11.21 23	54,61	43,71	10,9	3,5	2	99,683	100,114	98,292	99,22	-0,928	1,074	24	0	
20.11.21 23	54,47	43,78	10,69	3,5	2	99,721	100,159	98,343	99,26	-0,917	1,053	24	0	
21.11.21 23	53,17	42,98	10,19	3,5	2	99,853	100,217	98,533	99,356	-0,822	1,006	24	0	
Итого/Средн	49,52	41,19	8,33	3,5	2	3540,162	3553,002	3499,476	3525,084	-25,608	29,236	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	сМ т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.10.21 23	25125,611	21262,721	24823,372	21079,698	3743,674	186,722	10017	1542
21.11.21 23	28665,774	24815,723	28322,848	24604,782	3718,067	215,958	10809	1542
Итого	3540,162	3553,001	3499,476	3525,084	-25,608	29,236	792	0

Представитель абонентской организации _____



Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- () отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.