

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 22/11/21г. - 19/12/21г.  
Адрес: ООО "УК "Комфортная среда"  
Адрес: пер. 1-й Крепостной, 58  
Договор № 301101214  
Тип расходомера:  
Тепловычислитель ТВ7-04 сэт. N 001  
Пределы измерений:  
Доповорные расходы: G1 max = 9.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч  
M сэт. воды = 7.00 м3/ч G2 max = 0.02 м3/ч  
Гвах: не исп.

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dh т	Сгв Гкал	ВВР ч	НОС ис
22.11.21 23	53,15	43,05	10,1	3,5	2	99,799	100,237	98,481	99,375	-0,884	0,997	24	0
23.11.21 23	53,28	43,23	10,05	3,5	2	99,781	100,172	98,455	99,302	-0,847	0,992	24	0
24.11.21 23	54,62	43,92	10,7	3,5	2	99,878	100,052	98,49	99,149	-0,659	1,057	24	0
25.11.21 23	55,42	44,29	11,13	3,5	2	99,697	100,073	98,269	99,154	-0,886	1,096	24	0
26.11.21 23	55,23	44,07	11,16	3,5	2	99,543	99,959	98,129	99,054	-0,925	1,098	24	0
27.11.21 23	55,46	44,34	11,12	3,5	2	99,604	100,023	98,177	99,104	-0,927	1,094	24	0
28.11.21 23	56,73	41,56	9,16	3,5	2	99,863	100,365	98,663	99,564	-0,901	0,907	24	0
29.11.21 23	49,14	40,62	8,52	3,5	2	99,941	100,472	98,811	99,709	-0,898	0,844	24	0
30.11.21 23	49,1	39,93	8,17	3,5	2	99,959	100,497	98,874	99,759	-0,886	0,81	24	0
01.12.21 23	49,21	40,12	9,08	3,5	2	92,958	93,38	91,907	92,666	-0,779	0,837	24	0
02.12.21 23	51,73	41,94	9,79	3,5	2	99,242	99,616	98,002	98,805	-0,804	0,962	24	0
03.12.21 23	51,93	42,17	9,75	3,5	2	99,292	99,698	98,042	98,876	-0,835	0,959	24	0
04.12.21 23	51,83	42,16	9,67	3,5	2	99,351	99,781	98,104	98,958	-0,854	0,951	24	0
05.12.21 23	51,35	41,78	9,57	3,5	2	99,346	99,794	98,12	98,984	-0,864	0,941	24	0
06.12.21 23	51,59	41,98	9,61	3,5	2	99,321	99,779	98,083	98,961	-0,878	0,955	24	0
07.12.21 23	51,72	42,02	9,7	3,5	2	99,282	99,753	98,044	98,934	-0,89	0,953	24	0
08.12.21 23	51,64	42,03	9,59	3,5	2	99,284	99,769	98,046	98,952	-0,906	0,943	24	0
09.12.21 23	51,72	42,14	9,58	3,5	2	99,277	99,777	98,037	98,952	-0,915	0,941	24	0
10.12.21 23	52,12	42,41	9,72	3,5	2	99,238	99,754	97,994	98,922	-0,928	0,955	24	0
11.12.21 23	51,97	42,17	9,81	3,5	2	99,23	99,733	97,972	98,914	-0,941	0,963	24	0
12.12.21 23	51,35	41,58	9,78	3,5	2	99,259	99,768	98,035	98,971	-0,936	0,961	24	0
13.12.21 23	50,64	41	9,69	3,5	2	99,253	99,769	98,065	98,997	-0,931	0,948	24	0
14.12.21 23	50,95	41,15	9,69	3,5	2	99,207	99,726	98,005	98,943	-0,938	0,952	24	0
15.12.21 23	51,23	41,44	9,78	3,5	2	99,187	99,712	97,971	98,916	-0,946	0,961	24	0
16.12.21 23	51,46	41,56	9,9	3,5	2	99,146	99,671	97,921	98,874	-0,953	0,972	24	0
17.12.21 23	51,96	41,86	10,1	3,5	2	99,075	99,592	97,822	98,783	-0,963	0,991	24	0
18.12.21 23	53,66	42,95	10,71	3,5	2	99,095	99,589	97,762	98,732	-0,97	1,049	24	0
19.12.21 23	52,71	42,21	10,5	3,5	2	99,15	99,63	97,869	98,803	-0,934	1,03	24	0
Итого/Средн	52	42,14	9,66	3,5	2	2777,278	2790,138	2742,147	2767,137	-24,99	27,121	672	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:  

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dh т	Сгв Гкал	ВВР ч	НОС ис
21.11.21 23	28322,848	24604,782	3718,067	215,938	10809	1542		
19.12.21 23	31064,995	27371,919	3693,076	243,079	11481	1542		
Итого/Средн	2742,147	2767,137	-24,99	27,121	672	0		

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (R) реверс  
 (o) отсут теплонос.  
 (X) аппарат-неиспр.

Представитель абонента  
 Представитель снабжающей организации

