

Чехова 335 март 2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/02/21г. - 21/03/21г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"
Адрес: Ул. Чехова д. 335-3
Тепловычислитель ВК77 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды = Т.СУТ МГВС = Т.СУТ
ТХВ = 5.00 Град С
заводской номер 00100242

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0хЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/02/21	80.67	57.52	23.15	187.11	181.81	183.52	180.68	1.13	7.10	3.50	4.222	24	0				
21/02/21	76.66	55.16	21.50	186.23	181.40	182.74	180.13	1.27	7.10	3.50	3.915	24	0				
22/02/21	72.15	52.52	19.63	184.89	180.60	182.07	179.69	0.91	7.10	3.50	3.556	24	0				
23/02/21	74.63	53.53	21.10	185.43	180.86	182.36	179.91	0.95	7.10	3.50	3.829	24	0				
24/02/21	79.52	56.15	23.37	186.48	181.36	182.93	180.25	1.11	7.10	3.50	4.252	24	0				
25/02/21	78.87	55.85	23.02	186.24	181.17	182.73	180.09	1.08	7.10	3.50	4.184	24	0				
26/02/21	73.34	52.60	20.74	184.36	179.95	181.04	178.70	1.25	7.10	3.50	3.743	24	0				
27/02/21	70.85	51.29	19.56	183.28	179.14	175.72	173.54	5.60	7.10	3.50	3.520	24	0				
28/02/21	71.13	51.53	19.60	183.06	178.95	177.86	175.65	3.30	7.10	3.50	3.516	24	0				
01/03/21	71.05	51.90	19.15	183.16	179.05	177.06	174.82	4.23	7.10	3.50	3.444	24	0				
02/03/21	70.95	51.73	19.22	183.80	179.68	177.22	175.01	4.67	7.10	3.50	3.465	24	0				
03/03/21	71.05	52.02	19.03	184.02	179.88	177.66	175.40	4.48	7.10	3.50	3.440	24	0				
04/03/21	68.59	50.03	18.56	180.95	177.11	176.04	173.93	3.18	7.10	3.50	3.295	24	0				
05/03/21	70.83	51.80	19.03	184.89	180.75	179.70	177.44	3.31	7.10	3.50	3.449	24	0				
06/03/21	70.96	52.01	18.95	184.43	180.30	181.45	179.13	1.17	7.10	3.50	3.429	24	0				
07/03/21	73.30	53.16	20.14	184.47	180.09	180.00	177.60	2.49	7.10	3.50	3.640	24	0				
08/03/21	71.29	52.02	19.27	184.16	179.98	175.38	173.14	6.84	7.10	3.50	3.483	24	0				
09/03/21	70.59	51.40	19.19	182.45	178.40	175.20	173.02	5.38	7.10	3.50	3.430	24	0				
10/03/21	74.89	54.15	20.74	185.14	180.55	180.56	178.07	2.48	7.10	3.50	3.761	24	0				
11/03/21	75.95	54.65	21.30	186.23	181.47	180.53	177.96	3.51	7.10	3.50	3.880	24	0				
12/03/21	77.61	55.60	22.01	186.71	181.78	180.58	177.95	3.83	7.10	3.50	4.009	24	0				
13/03/21	75.85	54.35	21.50	186.36	181.64	182.72	180.19	1.45	7.10	3.50	3.919	24	0				
14/03/21	70.43	50.92	19.51	185.39	181.29	178.32	178.32	2.97	7.10	3.50	3.550	24	0				
15/03/21	70.67	51.66	19.01	185.28	181.14	181.17	178.91	2.23	7.10	3.50	3.458	24	0				
16/03/21	70.90	51.90	19.00	184.89	180.74	182.04	179.73	1.01	7.10	3.50	3.442	24	0				
17/03/21	70.45	51.95	18.50	185.34	181.21	182.55	180.23	0.98	7.10	3.50	3.363	24	0				
18/03/21	70.27	52.14	18.13	185.59	181.49	182.84	180.50	0.99	7.10	3.50	3.302	24	0				
19/03/21	69.06	51.49	17.57	185.30	181.34	182.72	180.46	0.88	7.10	3.50	3.194	24	0				
20/03/21	70.68	51.77	18.91	185.62	181.50	182.83	180.52	0.98	7.10	3.50	3.441	24	0				
21/03/21	70.98	52.12	18.86	185.54	181.38	182.71	180.38	1.00	7.10	3.50	3.432	24	0				
Итого:				1546.80	15416.01	15412.44	15341.35	74.66			108.563	720	0				

Средние: 72.81 | 52.83 | 19.98 | 185.54 | 181.38 | 182.71 | 180.38 | 1.00 | 7.10 | 3.50 | 108.563 | 720 | 0
Итоговые параметры на 22/03/21г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	МГ	Q0	ВНР	ВОС				
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	Гкал	ч	ч				
22/03/21	72.81	52.83	19.98	185.54	181.38	182.71	180.38	1.00	7.10	3.50	108.563	720	0

Период: 22/03/21 11:14:23 - 23/03/21 11:14:23 | 108925.64 | 109302.24 | 107894.22 | 1031.42 | 2014.984 | 22774 | 238
период: нормальная работа 720ч
период: отсутствия счета тепл. энергии 0ч
время работы прибора после сброса 23012ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

