ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/21г.-20/05/21г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда" Договор N:_____
Адрес:Ул.Чехова д.335/3 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00100242 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xEC32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/04/21	65.92	55.65	10.27	64.60	63.36	64.20	63.28	0.08	7.10	3.50	0.656	24	0	
22/04/21	66.47	56.41	10.06	64.59	63.34	64.18	63.23	0.11	7.10	3.50	0.639	24	0	
23/04/21	66.25	57.02	9.23	64.63	63.40	64.21	63.24	0.16	7.10	3.50	0.592	24	0	
24/04/21	66.91	56.64	10.27	64.72	63.47	64.00	63.04	0.43	7.10	3.50	0.655	24	0	
25/04/21	67.06	56.26	10.80	64.59	63.30	63.46	62.53	0.77	7.10	3.50	0.689	24	0	
26/04/21	66.61	56.38	10.23	64.59	63.31	64.21	63.29	0.02	7.10	3.50	0.652	24	0	
27/04/21	67.19	56.63	10.56	64.36	63.05	63.98	63.03	0.02	7.10	3.50	0.669	24	0	
28/04/21	67.31	57.03	10.28	64.62	63.29	64.26	63.28	0.01	7.10	3.50	0.656	24	0	
29/04/21	66.83	55.94	10.89	65.04	63.68	64.69	63.77	-0.09	7.10	3.50	0.699	24	0	
30/04/21	67.68	57.93	9.75	65.68	64.29	65.36	64.37	-0.08	7.10	3.50	0.632	24	0	
01/05/21	67.65	56.32	11.33	65.68	64.29	65.32	64.35	-0.06	7.10	3.50	0.731	24	0	
02/05/21	67.82	58.78	9.04	65.68	64.27	65.38	64.33	-0.06	7.10	3.50	0.587	24	0	
03/05/21	67.01	57.83	9.18	65.72	64.35	65.42	64.41	-0.06	7.10	3.50	0.593	24	0	
04/05/21	65.37	55.46	9.91	48.15	47.25	49.10	48.39	-1.14	7.10	3.50	0.447	24	0	
05/05/21	67.73	58.49	9.24	65.29	63.89	65.11	64.08	-0.19	7.10	3.50	0.595	24	0	
06/05/21	67.54	58.49	9.05	64.69	63.32	64.58	63.56	-0.24	7.10	3.50	0.580	24	0	
07/05/21	67.44	58.48	8.96	65.53	64.13	65.35	64.33	-0.20	7.10	3.50	0.578	24	0	
08/05/21	67.78	58.91	8.87	65.61	64.21	65.41	64.38	-0.17	7.10	3.50	0.575	24	0	
09/05/21	67.56	58.40	9.16	65.63	64.23	65.39	64.37	-0.14	7.10	3.50	0.594	24	0	
10/05/21	66.93	57.26	9.67	65.31	63.99	65.09	64.09	-0.10	7.10	3.50	0.624	24	0	
11/05/21	66.90	57.68	9.22	65.31	63.97	65.11	64.13	-0.16	7.10	3.50	0.594	24	0	
12/05/21	67.51	57.70	9.81	65.18	63.80	64.94	63.94	-0.14	7.10	3.50	0.628	24	0	
13/05/21	68.60	58.83	9.77	65.50	64.10	65.27	64.20	-0.10	7.10	3.50	0.632	24	0	
14/05/21	67.25	58.13	9.12	65.55	64.18	65.37	64.37	-0.19	7.10	3.50	0.589	24	0	
15/05/21	67.82	58.10	9.72	65.66	64.27	65.43	64.42	-0.15	7.10	3.50	0.628	24	0	
16/05/21	67.85	58.35	9.50	65.69	64.29	65.51	64.48	-0.19	7.10	3.50	0.612	24	0	
17/05/21	67.78	58.87	8.91	65.63	64.23	65.48	64.40	-0.17	7.10	3.50	0.578	24	0	
18/05/21	67.47	59.10	8.37	65.51	64.12	65.36	64.27	-0.15	7.10	3.50	0.540	24	0	
19/05/21	66.15	57.75	8.40	65.32	64.07	65.23	64.21	-0.14	7.10	3.50	0.543	24	0	
20/05/21	65.86	56.89	8.97	54.69	53.64	54.79	53.95	-0.31	7.10	3.50	0.483	24	0	
Итого:				1928.75	1889.09	1921.19	1891.72	-2.63			18.270	720	0	
Средние:	67.14	57.52	9.62						7.10	3.50				

Итоговые параметры на 21/05/21г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21/05/21	118578.80	115937.12	116379.09	114874.67	1062.45	2124.760	24213	238

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 24451ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

«Комфортная среда» ОГРН 1196196001121 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог