

Чехова 335-3 декабрь 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/12/23г.-21/01/24г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда Договор N: _____
Адрес: Ул.Чехова д.335/3 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00100242 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xFB24 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/12/23	70.71	52.74	17.97	211.01	206.27	206.16	203.47	2.80	7.10	3.50	3.719	24	0	
22/12/23	70.05	52.55	17.50	211.11	206.48	206.32	203.66	2.82	7.10	3.50	3.625	24	0	
23/12/23	69.80	52.18	17.62	211.06	206.48	206.26	203.63	2.85	7.10	3.50	3.651	24	0	
24/12/23	71.08	52.57	18.51	211.17	206.42	206.23	203.57	2.85	7.10	3.50	3.832	24	0	
25/12/23	71.42	53.12	18.30	211.22	206.41	206.32	203.60	2.81	7.10	3.50	3.793	24	0	
26/12/23	70.15	52.71	17.44	211.19	206.55	206.45	203.77	2.78	7.10	3.50	3.615	24	0	
27/12/23	70.68	54.11	16.57	211.41	206.68	206.75	203.89	2.79	7.10	3.50	3.439	24	0	
28/12/23	69.87	51.81	18.06	210.81	206.21	206.03	203.42	2.79	7.10	3.50	3.738	24	0	
29/12/23	70.40	52.51	17.89	210.78	206.12	205.99	203.32	2.80	7.10	3.50	3.700	24	0	
30/12/23	70.13	52.13	18.00	210.67	206.04	205.87	203.22	2.82	7.10	3.50	3.722	24	0	
31/12/23	69.94	51.28	18.66	210.70	206.07	205.86	203.31	2.76	7.10	3.50	3.857	24	0	
01/01/24	70.48	52.94	17.54	210.93	206.27	206.18	203.45	2.82	7.10	3.50	3.629	24	0	
02/01/24	70.58	52.64	17.94	211.04	206.35	206.22	203.53	2.82	7.10	3.50	3.715	24	0	
03/01/24	70.29	52.26	18.03	210.97	206.30	206.15	203.49	2.81	7.10	3.50	3.731	24	0	
04/01/24	67.70	50.61	17.09	206.32	202.03	201.73	199.27	2.76	7.10	3.50	3.463	24	0	
05/01/24	70.39	52.69	17.70	211.13	206.49	206.28	203.56	2.93	7.10	3.50	3.668	24	0	
06/01/24	70.61	52.61	18.00	211.10	206.40	206.21	203.54	2.86	7.10	3.50	3.729	24	0	
07/01/24	70.49	52.49	18.00	210.93	206.28	206.03	203.36	2.92	7.10	3.50	3.725	24	0	
08/01/24	73.52	53.86	19.66	210.65	205.62	205.50	202.72	2.90	7.10	3.50	4.059	24	0	
09/01/24	76.25	55.08	21.17	211.43	206.00	205.98	203.04	2.96	7.10	3.50	4.375	24	0	
10/01/24	76.09	55.01	21.08	211.57	206.20	206.13	203.21	2.99	7.10	3.50	4.362	24	0	
11/01/24	74.51	54.39	20.12	211.28	206.11	206.01	203.14	2.97	7.10	3.50	4.158	24	0	
12/01/24	75.58	54.77	20.81	211.70	206.37	206.30	203.42	2.95	7.10	3.50	4.305	24	0	
13/01/24	76.30	54.93	21.37	211.53	206.09	206.04	203.13	2.96	7.10	3.50	4.422	24	0	
14/01/24	75.85	54.29	21.56	211.31	205.94	205.82	202.97	2.97	7.10	3.50	4.455	24	0	
15/01/24	73.52	53.67	19.85	211.08	206.00	205.88	203.10	2.90	7.10	3.50	4.099	24	0	
16/01/24	70.95	52.61	18.34	210.77	206.06	205.83	203.14	2.92	7.10	3.50	3.793	24	0	
17/01/24	70.26	51.67	18.59	210.92	206.28	205.95	203.36	2.92	7.10	3.50	3.847	24	0	
18/01/24	70.47	51.87	18.60	210.41	205.76	205.44	202.84	2.92	7.10	3.50	3.841	24	0	
19/01/24	70.16	52.18	17.98	210.24	205.61	205.38	202.74	2.87	7.10	3.50	3.709	24	0	
20/01/24	70.47	52.17	18.30	210.08	205.44	205.17	202.55	2.89	7.10	3.50	3.772	24	0	
21/01/24	74.37	54.02	20.35	210.08	204.95	204.84	202.06	2.89	7.10	3.50	4.180	24	0	

Итого: | | | | 6746.60 | 6592.28 | 6587.31 | 6500.48 | 91.80 | | | | 123.728 | 768 | 0 |

Средние: | 71.66 | 52.95 | 18.71 | | | | | | | 7.10 | 3.50 | | | | | |
итоговые параметры на 22/01/24г. 10 ч

Дата	инициальная	ответственность	v1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VHP	ВОС
	т	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч		
22/01/24	60654	19	59321.08	59234.02	58476.90	844.18	1067.607	11493	1058	

Период нормальной работы 768ч
Период отсутствия счёта тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12551ч
Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации
Страница 1

