

Чехова 335-3 апрель 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/03/25г. - 21/04/25г.

Абонент: 000"УК"Времена года Договор N: _____
Адрес: Ул. Чехова д. 335/3 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
M сет. воды= _____ Т.сут МГВС= _____ Т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00100242 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хФВ24 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24/03/25	71.89	52.27	19.62	176.56	172.52	172.50	170.28	2.24	7.10	3.50	3.394	24	0	
25/03/25	71.97	52.43	19.54	178.56	174.45	174.46	172.21	2.24	7.10	3.50	3.421	24	0	
26/03/25	72.11	52.74	19.37	178.49	174.37	174.39	172.09	2.28	7.10	3.50	3.388	24	0	
27/03/25	71.94	52.34	19.60	172.01	168.04	168.04	165.88	2.16	7.10	3.50	3.302	24	0	
28/03/25	71.46	51.52	19.94	166.61	162.79	162.72	160.69	2.10	7.10	3.50	3.254	24	0	
29/03/25	71.66	51.30	20.36	166.33	162.52	162.42	160.39	2.13	7.10	3.50	3.319	24	0	
30/03/25	72.15	51.65	20.50	166.59	162.74	162.64	160.62	2.12	7.10	3.50	3.346	24	0	
31/03/25	72.23	52.12	20.11	166.82	162.96	162.90	160.80	2.16	7.10	3.50	3.285	24	0	
01/04/25	71.69	51.14	20.55	158.56	154.91	154.78	152.90	2.01	7.10	3.50	3.195	24	0	
02/04/25	71.30	50.79	20.51	153.81	150.31	150.17	148.33	1.98	7.10	3.50	3.091	24	0	
03/04/25	71.49	51.29	20.20	154.30	150.77	150.68	148.82	1.95	7.10	3.50	3.052	24	0	
04/04/25	71.94	51.47	20.47	154.35	150.79	150.69	148.81	1.98	7.10	3.50	3.095	24	0	
05/04/25	71.52	50.91	20.61	153.90	150.45	150.25	148.43	2.02	7.10	3.50	3.109	24	0	
06/04/25	71.08	50.36	20.72	153.80	150.32	150.14	148.36	1.96	7.10	3.50	3.124	24	0	
07/04/25	71.45	50.93	20.52	153.74	150.24	150.09	148.25	1.99	7.10	3.50	3.091	24	0	
08/04/25	71.82	50.53	21.29	153.25	149.70	149.53	147.73	1.97	7.10	3.50	3.196	24	0	
09/04/25	71.96	50.31	21.65	153.36	149.80	149.61	147.83	1.97	7.10	3.50	3.251	24	0	
10/04/25	71.58	49.85	21.73	153.18	149.67	149.44	147.69	1.98	7.10	3.50	3.259	24	0	
11/04/25	71.50	50.16	21.34	153.33	149.85	149.60	147.81	2.04	7.10	3.50	3.206	24	0	
12/04/25	71.74	49.98	21.76	153.37	149.84	149.61	147.85	1.99	7.10	3.50	3.270	24	0	
13/04/25	71.69	50.01	21.68	153.38	149.85	149.63	147.87	1.98	7.10	3.50	3.258	24	0	
14/04/25	71.36	50.19	21.17	154.83	151.29	151.08	149.29	2.00	7.10	3.50	3.210	24	0	
15/04/25	70.56	52.67	17.89	104.21	101.89	101.72	100.39	1.50	7.10	3.50	1.827	24	0	
16/04/25	67.84	57.56	10.28	61.50	60.26	60.11	59.16	1.10	7.10	3.50	0.624	24	0	
17/04/25	67.18	55.96	11.22	61.46	60.24	60.02	59.15	1.09	7.10	3.50	0.680	24	0	
18/04/25	66.82	56.80	10.02	61.46	60.26	60.03	59.11	1.15	7.10	3.50	0.606	24	0	
19/04/25	67.23	56.43	10.80	61.48	60.28	60.03	59.15	1.13	7.10	3.50	0.656	24	0	
20/04/25	67.19	57.53	9.66	61.48	60.28	60.05	59.13	1.15	7.10	3.50	0.585	24	0	
21/04/25	67.25	56.81	10.44	61.41	60.19	59.98	59.07	1.12	7.10	3.50	0.631	24	0	
Итого:				4002.13	3911.58	3907.31	3858.09	53.49			76.725	696	0	

Средние: 70.74 | 52.35 | 18.39 |
итоговые параметры на 22/04/25г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч

22/04/25 120146.15 | 117465.78 | 117289.08 | 115752.16 | 1713.62 | 2110.606 | 22436 | 1058 |

Период нормальной работы 696ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 23494ч

представитель абонента

представитель теплоснабж. организации

