

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 21/05/21г. -20/06/21г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда"
 Адрес: Ул. Чехова д. 335/3
 Тепловычислитель ВК77 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ
 ТХВ= 5.00 Град С
 заводской номер 00100242

Тип расходомера:
 пределы измерений:
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	Т	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	ИС
	°C	°C	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/05/21	67.33	58.49	8.84	65.17	63.80	65.01	63.99	65.01	63.99	-0.19	7.10	3.50	7.10	3.50	0.568	24	0	0
22/05/21	67.71	59.29	8.42	65.23	63.83	65.02	63.96	65.02	63.96	-0.13	7.10	3.50	7.10	3.50	0.541	24	0	0
23/05/21	67.73	58.06	9.67	65.26	63.85	65.09	64.09	65.09	64.09	-0.24	7.10	3.50	7.10	3.50	0.619	24	0	0
24/05/21	67.73	58.76	8.97	65.46	64.06	65.32	64.30	65.32	64.30	-0.24	7.10	3.50	7.10	3.50	0.577	24	0	0
25/05/21	67.92	59.22	8.70	65.44	64.03	65.28	64.24	65.28	64.24	-0.21	7.10	3.50	7.10	3.50	0.562	24	0	0
26/05/21	67.83	59.57	8.26	65.46	64.06	65.31	64.21	65.31	64.21	-0.15	7.10	3.50	7.10	3.50	0.532	24	0	0
27/05/21	66.81	57.75	9.06	46.03	45.08	46.69	45.95	46.69	45.95	-0.87	7.10	3.50	7.10	3.50	0.400	24	0	0
28/05/21	68.16	60.43	7.73	65.20	63.79	64.30	63.21	64.30	63.21	0.58	7.10	3.50	7.10	3.50	0.498	24	0	0
29/05/21	68.59	60.48	8.11	65.22	63.80	64.30	63.22	64.30	63.22	0.58	7.10	3.50	7.10	3.50	0.523	24	0	0
30/05/21	68.84	60.96	7.88	65.20	63.77	64.21	63.09	64.21	63.09	0.68	7.10	3.50	7.10	3.50	0.510	24	0	0
31/05/21	67.99	60.09	7.90	65.15	63.74	64.22	63.13	64.22	63.13	0.61	7.10	3.50	7.10	3.50	0.508	24	0	0
01/06/21	66.54	58.77	7.77	54.85	53.74	54.33	53.45	54.33	53.45	0.29	7.10	3.50	7.10	3.50	0.415	24	0	0
02/06/21	67.21	59.61	7.60	64.95	63.63	64.05	63.01	64.05	63.01	0.62	7.10	3.50	7.10	3.50	0.485	24	0	0
03/06/21	67.54	59.30	8.24	64.90	63.51	63.96	62.93	63.96	62.93	0.58	7.10	3.50	7.10	3.50	0.527	24	0	0
04/06/21	67.65	59.74	7.91	64.88	63.49	63.95	62.92	63.95	62.92	0.57	7.10	3.50	7.10	3.50	0.505	24	0	0
05/06/21	68.23	60.04	8.19	65.10	63.69	64.17	63.11	64.17	63.11	0.58	7.10	3.50	7.10	3.50	0.525	24	0	0
06/06/21	68.23	59.56	8.67	64.95	63.54	64.03	62.99	64.03	62.99	0.55	7.10	3.50	7.10	3.50	0.556	24	0	0
07/06/21	67.78	59.23	8.55	65.12	63.72	64.25	63.21	64.25	63.21	0.51	7.10	3.50	7.10	3.50	0.549	24	0	0
08/06/21	66.37	58.47	7.90	64.76	63.47	62.73	62.62	62.73	62.62	0.85	7.10	3.50	7.10	3.50	0.506	24	0	0
09/06/21	66.71	58.19	8.52	53.53	52.46	52.73	51.89	52.73	51.89	0.57	7.10	3.50	7.10	3.50	0.452	24	0	0
10/06/21	67.41	59.20	8.21	62.23	61.00	58.75	57.80	58.75	57.80	3.20	7.10	3.50	7.10	3.50	0.509	24	0	0
11/06/21	67.52	59.33	8.30	62.29	61.07	59.75	58.79	59.75	58.79	2.28	7.10	3.50	7.10	3.50	0.513	24	0	0
12/06/21	67.81	59.33	8.48	62.39	61.15	60.07	59.10	60.07	59.10	2.05	7.10	3.50	7.10	3.50	0.524	24	0	0
13/06/21	66.66	58.48	8.18	62.47	61.29	60.34	59.39	60.34	59.39	1.90	7.10	3.50	7.10	3.50	0.505	24	0	0
14/06/21	67.88	59.46	8.42	62.45	61.23	59.42	58.43	59.42	58.43	2.80	7.10	3.50	7.10	3.50	0.523	24	0	0
15/06/21	68.02	59.90	8.12	62.42	61.17	58.63	57.66	58.63	57.66	3.51	7.10	3.50	7.10	3.50	0.503	24	0	0
16/06/21	67.09	59.08	8.01	61.65	60.44	58.02	57.09	58.02	57.09	3.35	7.10	3.50	7.10	3.50	0.488	24	0	0
17/06/21	64.58	56.73	7.85	60.11	58.99	54.01	53.16	54.01	53.16	5.83	7.10	3.50	7.10	3.50	0.479	24	0	0
18/06/21	67.79	60.07	7.72	62.37	61.17	55.11	54.19	55.11	54.19	6.98	7.10	3.50	7.10	3.50	0.482	24	0	0
19/06/21	68.30	59.75	8.55	62.23	60.98	57.69	56.75	57.69	56.75	4.23	7.10	3.50	7.10	3.50	0.526	24	0	0
20/06/21	68.13	59.66	8.47	62.22	60.96	57.62	56.65	57.62	56.65	4.31	7.10	3.50	7.10	3.50	0.518	24	0	0
ИТОГО:				1944.69	1904.51	1889.25	1858.53	1889.25	1858.53	45.98					15.928	744	0	0

Средние: 67.55 | 59.25 | 8.30 | 67.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50

Дата	V1	M1	V2	M2	T	Т	МГ	Q0	ВНР	ВОС
	М3	T	M3	T	T	T	T	Гкал	ч	ч
23/06/21	120525.03	117843.11	118269.65	116734.46	1108.65	2140.675	24958	238		

Период нормальной работы 744ч
 период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
 время работы прибора после сброса 25196ч
 представитель абонента
 представитель теплоснабх. организации

