

ОТЧЕТ
 о суточных параметрах теплоснабжения
 за 21/06/21г. - 20/07/21г.
 Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
 Адрес: Ул. Чехова д. 335/3
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы: _____
 М. Сет. воды = _____ Т. Сут. МГВС = _____ Т. Сут
 Заводской номер 00100242 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХЕС32 по 2.7
 Договор N: _____ Тип расходомера: _____
 Пределы измерений: _____
 Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч
 Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 Т	V2 м3	M2 Т	MГ Т	Р1 кг/см2	Р2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21/06/21	68.32	60.46	7.86	62.24	60.98	59.94	58.93	2.05	7.10	3.50	0.488	24	0	
22/06/21	68.22	60.32	7.90	60.91	59.68	58.82	57.84	1.84	7.10	3.50	0.477	24	0	
23/06/21	68.54	61.30	7.24	62.45	61.13	59.73	58.69	2.44	7.10	3.50	0.445	24	0	
24/06/21	66.87	59.40	7.47	50.33	49.32	48.89	48.11	1.21	7.10	3.50	0.373	24	0	
25/06/21	68.03	60.68	7.35	62.29	61.04	61.85	60.81	0.23	7.10	3.50	0.453	24	0	
26/06/21	68.15	60.74	7.41	62.29	61.03	61.71	60.65	0.38	7.10	3.50	0.455	24	0	
27/06/21	67.75	60.49	7.26	62.00	60.77	61.69	60.69	0.08	7.10	3.50	0.447	24	0	
28/06/21	66.37	59.25	7.12	53.69	52.65	56.63	55.69	5.08	7.10	3.50	0.455	24	0	
29/06/21	65.48	53.98	11.50	8.47	8.31	9.00	46.88	5.77	7.10	3.50	0.380	24	0	
30/06/21	66.72	60.58	6.14	61.96	60.75	61.69	60.64	0.58	7.10	3.50	0.090	24	0	
01/07/21	68.11	61.59	6.52	62.19	60.94	61.90	60.77	0.11	7.10	3.50	0.380	24	0	
02/07/21	68.20	62.16	6.04	62.19	60.99	62.05	60.92	0.17	7.10	3.50	0.402	24	0	
03/07/21	67.44	61.80	5.64	61.88	60.59	61.25	60.14	0.07	7.10	3.50	0.374	24	0	
04/07/21	66.29	60.23	6.06	61.83	60.65	61.93	60.14	0.45	7.10	3.50	0.347	24	0	
05/07/21	67.25	61.14	6.11	61.97	60.77	61.45	60.38	5.64	7.10	3.50	0.370	24	0	
06/07/21	67.06	61.11	5.95	61.94	60.74	61.65	60.58	0.39	7.10	3.50	0.378	24	0	
07/07/21	67.30	60.61	6.69	52.76	51.71	52.43	51.53	0.16	7.10	3.50	0.365	24	0	
08/07/21	67.98	61.64	6.34	62.12	60.89	58.88	57.85	0.18	7.10	3.50	0.351	24	0	
09/07/21	68.01	61.68	6.33	62.20	60.97	53.93	53.00	3.04	7.10	3.50	0.398	24	0	
10/07/21	67.59	61.39	6.20	62.25	61.03	55.87	54.93	7.97	7.10	3.50	0.387	24	0	
11/07/21	68.47	62.01	6.46	62.30	61.01	59.54	58.51	6.10	7.10	3.50	0.388	24	0	
12/07/21	68.13	62.03	6.10	61.80	60.56	60.28	59.19	2.50	7.10	3.50	0.398	24	0	
13/07/21	68.75	62.47	6.28	61.43	60.16	60.53	59.39	1.37	7.10	3.50	0.383	24	0	
14/07/21	67.19	60.30	6.89	51.13	50.11	47.68	46.87	0.77	7.10	3.50	0.383	24	0	
15/07/21	68.43	60.93	7.50	61.15	59.92	58.71	57.74	3.24	7.10	3.50	0.360	24	0	
16/07/21	69.36	61.89	7.47	61.31	59.97	57.36	56.34	2.18	7.10	3.50	0.452	24	0	
17/07/21	68.70	60.94	7.76	43.77	42.87	40.35	39.67	3.63	7.10	3.50	0.453	24	0	
18/07/21	68.86	61.54	7.32	61.53	60.22	61.15	60.09	3.20	7.10	3.50	0.332	24	0	
19/07/21	68.39	61.49	6.90	61.48	60.20	60.59	59.55	0.13	7.10	3.50	0.440	24	0	
20/07/21	66.29	59.88	6.41	58.26	57.09	57.97	56.97	0.65	7.10	3.50	0.417	24	0	
Итого:				1742.19	1707.05	1675.45	1646.56	60.49			11.728	1720	0	
Средние:	67.74	60.80	6.94											
Итоговые параметры на 21/07/21г.			11 ч						7.10	3.50				

Период с 21/06/21 по 20/07/21
 Период нормативной работы 720ч
 Период отсутствия учета 0ч
 Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабж. организации _____

