

Чехова 335-3 сентябрь 2021

ОТЧЕТ

О СУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
за 23/08/21г.-21/09/21г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"
Адрес: ул. Чехова д. 335/3
Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1
Договорные расходы: _____ Т. СУТ МГВС= _____ Т. СУТ
М сет. воды= _____ Т. СУТ МГВС= _____ Т. СУТ
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00100242

Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
23/08/21	168.56	64.11	4.45	115.18	112.77	114.38	112.23	83.41	0.54	7.10	3.50	0.509	24	0	0	0
24/08/21	168.97	63.14	5.83	86.41	84.57	84.98	83.41	55.88	1.16	7.10	3.50	0.501	24	0	0	0
25/08/21	168.60	60.68	7.92	58.56	57.36	56.84	55.88	55.53	1.48	7.10	3.50	0.458	24	0	0	0
26/08/21	168.43	60.15	8.28	57.95	56.75	56.48	55.53	52.81	1.66	7.10	3.50	0.474	24	0	0	0
27/08/21	167.71	59.41	8.30	55.67	54.47	53.66	52.81	50.47	2.58	7.10	3.50	0.460	24	0	0	0
28/08/21	168.15	59.30	8.85	54.25	53.05	51.29	50.47	48.56	2.97	7.10	3.50	0.471	24	0	0	0
29/08/21	167.18	58.09	9.09	52.55	51.53	49.30	48.56	48.95	2.30	7.10	3.50	0.454	24	0	0	0
30/08/21	167.19	58.40	8.79	52.24	51.25	49.68	48.95	40.35	5.07	7.10	3.50	0.429	24	0	0	0
31/08/21	166.09	56.93	9.16	46.30	45.42	40.95	40.35	47.36	5.22	7.10	3.50	0.469	24	0	0	0
01/09/21	167.41	58.55	8.86	53.72	52.58	48.08	47.36	40.80	13.31	7.10	3.50	0.459	24	0	0	0
02/09/21	167.60	59.39	8.21	55.29	54.11	41.48	40.80	41.97	12.47	7.10	3.50	0.478	24	0	0	0
03/09/21	167.25	58.60	8.65	55.64	54.44	42.67	41.97	53.37	1.03	7.10	3.50	0.523	24	0	0	0
04/09/21	167.37	57.90	9.47	55.60	54.40	54.19	53.37	54.43	-0.31	7.10	3.50	0.533	24	0	0	0
05/09/21	167.52	57.73	9.79	55.32	54.12	55.28	54.43	54.59	-0.26	7.10	3.50	0.522	24	0	0	0
06/09/21	167.66	58.10	9.56	55.53	54.33	55.49	54.59	54.60	-0.31	7.10	3.50	0.551	24	0	0	0
07/09/21	167.28	57.25	10.03	55.49	54.29	55.45	54.60	55.58	-0.29	7.10	3.50	0.516	24	0	0	0
08/09/21	167.22	57.86	9.36	55.58	54.38	55.55	54.67	42.68	3.09	7.10	3.50	0.441	24	0	0	0
09/09/21	166.30	56.69	9.61	45.76	44.84	43.33	42.68	49.55	5.12	7.10	3.50	0.526	24	0	0	0
10/09/21	167.41	57.87	9.54	55.87	54.67	50.33	49.55	51.52	3.96	7.10	3.50	0.527	24	0	0	0
11/09/21	167.47	57.87	9.60	55.89	54.69	51.52	50.73	51.68	3.09	7.10	3.50	0.568	24	0	0	0
12/09/21	168.19	57.87	10.32	55.97	54.77	52.49	51.68	53.63	1.15	7.10	3.50	0.552	24	0	0	0
13/09/21	167.23	57.26	9.97	55.98	54.78	54.47	53.63	52.06	2.88	7.10	3.50	0.377	24	0	0	0
14/09/21	168.21	61.45	6.76	56.14	54.94	52.97	52.06	54.92	-0.11	7.10	3.50	0.492	24	0	0	0
15/09/21	166.94	58.03	8.91	56.00	54.81	55.82	54.92	54.64	0.11	7.10	3.50	0.515	24	0	0	0
16/09/21	166.76	57.44	9.32	55.95	54.75	55.52	54.64	54.88	-0.25	7.10	3.50	0.542	24	0	0	0
17/09/21	167.34	57.51	9.83	55.83	54.63	55.75	54.88	54.84	-0.22	7.10	3.50	0.551	24	0	0	0
18/09/21	167.67	57.67	10.00	55.82	54.62	55.68	54.84	53.83	0.76	7.10	3.50	0.550	24	0	0	0
19/09/21	167.70	57.73	9.97	55.79	54.59	54.66	53.83	53.02	2.24	7.10	3.50	0.539	24	0	0	0
20/09/21	167.75	57.93	9.82	55.62	54.42	53.02	52.18	51.93	2.51	7.10	3.50	0.511	24	0	0	0
21/09/21	166.99	57.60	9.39	55.64	54.44	52.74	51.93									
Итого:				1737.54	1700.77	1654.05	1627.53	73.24				114.971	720	0	0	0
Средние:	167.54	58.62	8.92							7.10	3.50					
Итоговые параметры на 22/09/21г. 10 ч																

Дата	V1	M1	T	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	т	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
22/09/21	125915.40	123126.45	123476.08	121854.96	1271.49	2175.522	27190	238		

Период нормальной работы 22.09.2021
время работы прибора после сброса 27428ч



представитель теплоснабж. организации