

чехова 335-3 октябрь 2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/21г.-19/10/21г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда"
Адрес: ул. чехова д. 335/3
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды = 5.00 град С
Т.сут МГвс =

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч
Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч
Т.сут

Заводской номер 00100242 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХЕС32 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	ИНС
	°С	°С	°С	М3	Т	М3	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
22/09/21	66.18	56.43	9.75	46.27	45.35	41.20	40.57	4.78	7.10	3.50	0.461	24	0	
23/09/21	66.89	56.89	10.00	56.83	55.67	54.35	53.52	2.15	7.10	3.50	0.558	24	0	
24/09/21	67.15	57.80	9.35	58.21	57.01	55.23	54.37	2.64	7.10	3.50	0.537	24	0	
25/09/21	67.03	57.37	9.66	58.22	57.02	58.08	57.17	-0.15	7.10	3.50	0.554	24	0	
26/09/21	67.80	57.43	10.37	58.25	57.05	57.52	56.63	0.42	7.10	3.50	0.598	24	0	
27/09/21	67.41	56.84	10.57	58.18	56.98	49.65	48.92	8.06	7.10	3.50	0.627	24	0	
28/09/21	67.18	59.26	7.92	51.15	50.11	41.16	40.50	9.61	7.10	3.50	0.407	24	0	
29/09/21	36.75	38.17	-1.42	0.00	0.00	0.83	0.83	-0.83	7.10	3.50	0.000	24	0	*
30/09/21	57.65	45.16	12.49	36.06	35.51	29.49	29.21	6.30	7.10	3.50	0.481	24	0	
01/10/21	66.54	55.67	10.87	57.32	56.17	56.29	55.48	0.69	7.10	3.50	0.615	24	0	
02/10/21	67.12	55.77	11.35	57.86	56.68	56.85	56.05	0.63	7.10	3.50	0.647	24	0	
03/10/21	67.55	55.34	12.21	58.63	57.43	57.54	56.75	0.68	7.10	3.50	0.706	24	0	
04/10/21	67.23	55.94	11.29	58.63	57.43	56.43	55.62	1.81	7.10	3.50	0.654	24	0	
05/10/21	67.23	55.70	11.53	57.34	56.17	52.45	51.69	4.48	7.10	3.50	0.702	24	0	
06/10/21	67.00	54.86	12.14	58.50	57.30	56.38	55.59	1.71	7.10	3.50	0.674	24	0	
07/10/21	66.62	54.76	11.86	57.81	56.61	55.47	54.70	1.91	7.10	3.50	0.702	24	0	
08/10/21	67.08	55.31	11.77	57.73	56.53	55.05	54.26	2.27	7.10	3.50	0.671	24	0	
09/10/21	67.22	54.83	12.39	57.76	56.56	54.72	53.92	2.64	7.10	3.50	0.704	24	0	
10/10/21	67.60	54.74	12.86	57.92	56.78	54.21	53.44	3.34	7.10	3.50	0.737	24	0	
11/10/21	67.09	55.18	11.91	57.92	56.74	47.60	46.90	9.84	7.10	3.50	0.682	24	0	
12/10/21	66.67	54.09	12.58	51.56	50.56	46.69	46.05	4.51	7.10	3.50	0.642	24	0	
13/10/21	66.91	54.43	12.48	48.37	47.45	39.31	38.78	8.67	7.10	3.50	0.598	24	0	
14/10/21	64.83	58.50	6.33	252.41	247.61	242.06	238.22	9.39	7.10	3.50	1.585	24	0	
15/10/21	65.07	55.70	9.37	319.11	312.99	309.37	304.86	8.13	7.10	3.50	3.004	24	0	
16/10/21	69.28	49.52	19.76	167.49	163.93	157.28	155.45	8.48	7.10	3.50	3.248	24	0	
17/10/21	69.16	49.71	19.45	167.10	163.53	160.11	158.21	5.32	7.10	3.50	3.189	24	0	
18/10/21	69.33	50.16	19.17	167.10	163.52	161.39	159.48	4.04	7.10	3.50	3.147	24	0	
19/10/21	69.15	50.06	19.09	166.40	162.81	158.13	156.24	6.57	7.10	3.50	3.119	24	0	
Итого:				2400.23	2351.50	2264.84	2233.41	118.09			30.199	672	0	
Средние:	65.81	54.13	11.68						7.10	3.50				
Итоговые параметры на 20/10/21г.			9 ч											

20/10/21 19835485 | 125516.32 | 125777.79 | 124124.92 | 1391.40 | 2206.704 | 27861 | 238 |

Период нормальной работы 672ч
Время работы прибора для сброса 28099ч
Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации

