

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/23г.-19/03/23г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
Адрес: Ул. Чехова д. 335/3
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы: _____ Т.сут МГВС= _____ Т.сут
М сет. воды= _____ Т.сут
ТХВ= 5.00 Град С
Заводской номер 00100242

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 фт=0 Т3=0 КС=0хФВ24 по 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | °C | °C | V1 | M1 | V2 | M2 | T | MГ | P1 | P2 | Q0 | ВНР | ВОС | НС |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|------|------|--------|--------|--------|------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | °C | °C | M3 | T | M3 | T | °C | кг/см2 | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | ч |
| 21/02/23 | 70.71 | 50.31 | 20.40 | 178.76 | 174.78 | 174.64 | 172.54 | 2.24 | 7.10 | 3.50 | 3.577 | 24 | 0 | | | | |
| 22/02/23 | 71.61 | 50.76 | 20.85 | 179.13 | 174.99 | 174.95 | 172.82 | 2.17 | 7.10 | 3.50 | 3.660 | 24 | 0 | | | | |
| 23/02/23 | 77.01 | 53.60 | 23.41 | 180.44 | 175.76 | 175.84 | 173.45 | 2.31 | 7.10 | 3.50 | 4.128 | 24 | 0 | | | | |
| 24/02/23 | 78.44 | 54.24 | 24.20 | 180.36 | 175.49 | 175.64 | 173.21 | 2.28 | 7.10 | 3.50 | 4.262 | 24 | 0 | | | | |
| 25/02/23 | 74.33 | 52.25 | 22.08 | 179.34 | 174.94 | 174.97 | 172.74 | 2.20 | 7.10 | 3.50 | 3.872 | 24 | 0 | | | | |
| 26/02/23 | 69.27 | 49.46 | 19.81 | 178.30 | 174.46 | 174.30 | 172.28 | 2.18 | 7.10 | 3.50 | 3.466 | 24 | 0 | | | | |
| 27/02/23 | 69.62 | 50.09 | 19.53 | 178.64 | 174.79 | 174.64 | 172.56 | 2.23 | 7.10 | 3.50 | 3.422 | 24 | 0 | | | | |
| 28/02/23 | 68.65 | 49.79 | 18.86 | 178.73 | 174.91 | 174.81 | 172.77 | 2.14 | 7.10 | 3.50 | 3.308 | 24 | 0 | | | | |
| 01/03/23 | 69.57 | 50.01 | 19.56 | 178.99 | 174.92 | 174.79 | 172.72 | 2.20 | 7.10 | 3.50 | 3.430 | 24 | 0 | | | | |
| 02/03/23 | 71.13 | 50.82 | 20.31 | 178.94 | 174.88 | 174.83 | 172.68 | 2.20 | 7.10 | 3.50 | 3.563 | 24 | 0 | | | | |
| 03/03/23 | 70.00 | 50.28 | 19.72 | 178.66 | 174.73 | 174.65 | 172.55 | 2.18 | 7.10 | 3.50 | 3.457 | 24 | 0 | | | | |
| 04/03/23 | 68.87 | 49.54 | 19.33 | 178.42 | 174.60 | 174.47 | 172.44 | 2.16 | 7.10 | 3.50 | 3.385 | 24 | 0 | | | | |
| 05/03/23 | 69.14 | 49.63 | 19.51 | 178.50 | 174.66 | 174.51 | 172.47 | 2.19 | 7.10 | 3.50 | 3.416 | 24 | 0 | | | | |
| 06/03/23 | 70.17 | 50.26 | 19.91 | 178.72 | 174.79 | 174.69 | 172.57 | 2.22 | 7.10 | 3.50 | 3.492 | 24 | 0 | | | | |
| 07/03/23 | 70.63 | 50.67 | 19.96 | 178.85 | 174.85 | 174.78 | 172.65 | 2.20 | 7.10 | 3.50 | 3.501 | 24 | 0 | | | | |
| 08/03/23 | 70.03 | 50.70 | 19.33 | 178.82 | 174.91 | 174.83 | 172.71 | 2.20 | 7.10 | 3.50 | 3.391 | 24 | 0 | | | | |
| 09/03/23 | 68.24 | 49.86 | 18.38 | 178.74 | 175.01 | 174.88 | 172.80 | 2.21 | 7.10 | 3.50 | 3.228 | 24 | 0 | | | | |
| 10/03/23 | 70.16 | 50.94 | 19.22 | 179.37 | 175.43 | 175.38 | 173.22 | 2.21 | 7.10 | 3.50 | 3.380 | 24 | 0 | | | | |
| 11/03/23 | 69.15 | 50.52 | 18.63 | 179.38 | 175.53 | 175.47 | 173.37 | 2.16 | 7.10 | 3.50 | 3.279 | 24 | 0 | | | | |
| 12/03/23 | 68.86 | 50.41 | 18.45 | 179.47 | 175.62 | 175.57 | 173.43 | 2.19 | 7.10 | 3.50 | 3.248 | 24 | 0 | | | | |
| 13/03/23 | 68.99 | 50.48 | 18.51 | 179.49 | 175.65 | 175.59 | 173.49 | 2.16 | 7.10 | 3.50 | 3.263 | 24 | 0 | | | | |
| 14/03/23 | 69.15 | 49.80 | 19.35 | 170.08 | 166.44 | 166.29 | 164.32 | 2.12 | 7.10 | 3.50 | 3.229 | 24 | 0 | | | | |
| 15/03/23 | 68.95 | 48.53 | 20.42 | 157.92 | 154.57 | 154.29 | 152.59 | 1.98 | 7.10 | 3.50 | 3.164 | 24 | 0 | | | | |
| 16/03/23 | 69.06 | 48.80 | 20.26 | 158.17 | 154.79 | 154.55 | 152.82 | 1.97 | 7.10 | 3.50 | 3.144 | 24 | 0 | | | | |
| 17/03/23 | 69.27 | 48.88 | 20.39 | 158.29 | 154.88 | 154.66 | 152.90 | 1.98 | 7.10 | 3.50 | 3.166 | 24 | 0 | | | | |
| 18/03/23 | 68.70 | 48.27 | 20.43 | 158.55 | 155.15 | 154.91 | 153.18 | 1.97 | 7.10 | 3.50 | 3.178 | 24 | 0 | | | | |
| 19/03/23 | 68.44 | 48.15 | 20.29 | 158.18 | 154.82 | 154.54 | 152.83 | 1.99 | 7.10 | 3.50 | 3.148 | 24 | 0 | | | | |
| Итого: | | | | 4721.04 | 4616.35 | 4613.47 | 4558.11 | 58.24 | | | 92.757 | 648 | 0 | | | | |
| Средние: | 170.30 | 150.26 | 20.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итоговые параметры на 20/03/23г. 10 ч | | | | | | | | | | | 7.10 | 3.50 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | T | MГ | Q0 | ВНР | ВОС |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|------|------|-----|
| | M3 | T | M3 | T | °C | кг/см2 | Гкал | ч | ч |
| 20/03/23 | 28710.68 | 27764.91 | 27755.62 | 27412.32 | 352.59 | 559.888 | 4101 | 1058 | |

период нормальный работы 648ч
период отсуств. Счета Эл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5159ч
Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж. организации _____

