

Чехова 335-3 сентябрь 2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/09/23г.-22/10/23г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Ул.Чехова д.335/3

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ Т.сут МГвс= \_\_\_\_\_ Т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00100242

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0хFB24 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/09/23	64.45	55.83	8.62	61.67	60.50	59.90	59.05	1.45	7.10	3.50	0.526	24	0	
24/09/23	65.73	55.56	10.17	58.17	56.97	56.31	55.50	1.47	7.10	3.50	0.582	24	0	
25/09/23	65.62	56.00	9.62	57.93	56.73	56.11	55.29	1.44	7.10	3.50	0.549	24	0	
26/09/23	66.01	56.99	9.02	59.31	58.11	57.53	56.63	1.48	7.10	3.50	0.529	24	0	
27/09/23	65.63	56.16	9.47	60.05	58.85	58.17	57.30	1.55	7.10	3.50	0.560	24	0	
28/09/23	66.24	56.60	9.64	60.49	59.29	54.65	53.82	5.47	7.10	3.50	0.579	24	0	
29/09/23	65.78	55.63	10.15	47.61	46.66	46.31	45.65	1.01	7.10	3.50	0.476	24	0	
30/09/23	65.92	56.61	9.31	60.89	59.69	59.20	58.28	1.41	7.10	3.50	0.560	24	0	
01/10/23	65.89	55.62	10.27	57.99	56.84	56.31	55.50	1.34	7.10	3.50	0.588	24	0	
02/10/23	65.85	56.77	9.08	59.74	58.54	58.13	57.24	1.30	7.10	3.50	0.537	24	0	
03/10/23	65.80	56.92	8.88	61.24	60.01	59.49	58.57	1.44	7.10	3.50	0.537	24	0	
04/10/23	65.65	55.62	10.03	60.35	59.14	58.54	57.68	1.46	7.10	3.50	0.598	24	0	
05/10/23	66.27	56.75	9.52	60.01	58.81	58.12	57.25	1.56	7.10	3.50	0.566	24	0	
06/10/23	65.43	56.29	9.14	59.87	58.67	57.94	57.07	1.60	7.10	3.50	0.543	24	0	
07/10/23	65.43	55.74	9.69	60.01	58.81	57.99	57.16	1.65	7.10	3.50	0.575	24	0	
08/10/23	64.61	54.41	10.20	59.94	58.75	57.92	57.12	1.63	7.10	3.50	0.605	24	0	
09/10/23	65.05	54.64	10.41	60.61	59.41	58.53	57.74	1.67	7.10	3.50	0.622	24	0	
10/10/23	64.24	54.11	10.13	60.58	59.39	58.49	57.71	1.68	7.10	3.50	0.604	24	0	
11/10/23	63.30	53.15	10.15	59.89	58.80	57.79	57.05	1.75	7.10	3.50	0.601	24	0	
12/10/23	63.44	52.80	10.64	61.41	60.30	59.27	58.52	1.78	7.10	3.50	0.647	24	0	
13/10/23	63.96	53.66	10.30	63.15	61.95	60.98	60.16	1.79	7.10	3.50	0.642	24	0	
14/10/23	63.95	54.03	9.92	61.11	59.94	59.02	58.22	1.72	7.10	3.50	0.597	24	0	
15/10/23	62.84	53.01	9.83	61.13	60.00	59.06	58.27	1.73	7.10	3.50	0.595	24	0	
16/10/23	63.74	48.05	15.69	113.42	111.31	109.91	108.70	2.61	7.10	3.50	1.750	24	0	
17/10/23	64.26	46.59	17.67	163.05	159.99	159.21	157.56	2.43	7.10	3.50	2.834	24	0	
18/10/23	65.59	48.11	17.48	172.26	168.91	168.43	166.57	2.34	7.10	3.50	2.962	24	0	
19/10/23	65.89	48.34	17.55	173.92	170.50	169.94	168.04	2.46	7.10	3.50	3.000	24	0	
20/10/23	66.29	48.85	17.44	172.79	169.36	168.91	167.02	2.34	7.10	3.50	2.960	24	0	
21/10/23	66.50	49.21	17.29	175.95	172.42	172.12	170.14	2.28	7.10	3.50	2.990	24	0	
22/10/23	66.04	48.48	17.56	175.81	172.34	171.96	170.03	2.31	7.10	3.50	3.038	24	0	

Итого: | | | | 2520.35 | 2470.99 | 2446.24 | 2414.84 | 56.15 | | | | 32.752 | 720 | 0 | |

Средние: | 65.18 | 53.68 | 11.50 | | | | | | | | 7.10 | 3.50 | | | | | |  
Итоговые параметры на 23/10/23г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/10/23	43201.76	42253.63	42190.71	41646.15	607.48	745.486	9310	1058


Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10368ч

Представитель абонента

представитель теплоснабж.организации



Р.Люксембург 240-5 октябрь 2023

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 15/10/23г.-22/10/23г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда

Адрес: Ул.Р.Люксембург д.240/5

Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1

Договорные расходы:

М сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут МГВС=\_\_\_\_\_ т.сут

Тхв= 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00180680 ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x951D по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
15/10/23	15.40	15.73	-0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	2.70	0.000	24	0	*
16/10/23	33.77	28.44	5.33	55.61	55.31	57.04	56.82	-1.51	6.30	2.70	0.291	24	0	
17/10/23	50.35	40.44	9.91	125.23	123.78	127.32	126.33	-2.55	6.30	2.70	1.232	24	0	
18/10/23	51.07	41.37	9.70	143.58	141.79	145.68	144.48	-2.69	6.30	2.70	1.382	24	0	
19/10/23	54.60	42.96	11.64	147.62	145.55	149.75	148.38	-2.83	6.30	2.70	1.702	24	0	
20/10/23	55.25	43.44	11.81	144.81	142.76	146.84	145.53	-2.77	6.30	2.70	1.693	24	0	
21/10/23	55.41	44.07	11.34	148.07	145.97	150.15	148.74	-2.77	6.30	2.70	1.660	24	0	
22/10/23	54.63	43.54	11.09	146.60	144.60	148.56	147.20	-2.60	6.30	2.70	1.611	24	0	
Итого:				911.52	899.76	925.34	917.48	-17.72			9.571	192	0	
Средние:	46.31	37.50	8.81						6.30	2.70				

Итоговые параметры на 23/10/23г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/10/23	19895.39	19528.76	19927.68	19709.45	-180.69	312.243	7864	8

Период нормальной работы 192ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7872ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

