

Чехова 335-3 ноябрь 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/23г. -20/12/23г.

Абонент:ООО"УК"комфортная среда

Договор N: _____

Адрес:Ул.Чехова д. 335/3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под

min= 1.00 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут МГВС=_____ т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр

min= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00100242

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0хFB24 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1
Р2	Qo	ВНР	ВОС	НС					
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	
кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч					
23/11/23	76.09	52.90	23.19	180.53	175.94	175.75	173.45	2.49	7.10
3.50	4.089	24	0						
24/11/23	69.90	50.55	19.35	179.40	175.49	175.18	173.07	2.42	7.10
3.50	3.406	24	0						
25/11/23	67.73	48.76	18.97	179.05	175.37	174.97	172.99	2.38	7.10
3.50	3.336	24	0						
26/11/23	68.20	49.21	18.99	179.61	175.85	175.42	173.42	2.43	7.10
3.50	3.349	24	0						
27/11/23	67.50	49.06	18.44	179.22	175.58	175.04	173.06	2.52	7.10
3.50	3.247	24	0						
28/11/23	68.48	49.52	18.96	178.99	175.23	174.74	172.72	2.51	7.10
3.50	3.330	24	0						
29/11/23	67.13	48.32	18.81	177.67	174.05	173.50	171.56	2.49	7.10
3.50	3.283	24	0						
30/11/23	67.40	48.60	18.80	177.91	174.25	173.74	171.78	2.47	7.10
3.50	3.282	24	0						
01/12/23	68.72	49.65	19.07	177.91	174.16	173.68	171.65	2.51	7.10
3.50	3.331	24	0						
02/12/23	69.69	50.11	19.58	178.46	174.58	174.17	172.10	2.48	7.10
3.50	3.426	24	0						
03/12/23	69.01	49.75	19.26	178.64	174.80	174.41	172.39	2.41	7.10
3.50	3.376	24	0						
04/12/23	69.70	50.28	19.42	178.53	174.66	174.28	172.17	2.49	7.10
3.50	3.400	24	0						
05/12/23	68.54	49.45	19.09	177.89	174.15	173.65	171.64	2.51	7.10
3.50	3.332	24	0						
06/12/23	72.95	51.18	21.77	178.25	174.06	173.65	171.52	2.54	7.10
3.50	3.797	24	0						
07/12/23	71.59	50.43	21.16	177.86	173.79	173.37	171.28	2.51	7.10
3.50	3.689	24	0						
08/12/23	71.78	50.07	21.71	177.66	173.59	173.10	171.03	2.56	7.10
3.50	3.780	24	0						
09/12/23	71.73	49.61	22.12	177.60	173.51	173.00	171.00	2.51	7.10
3.50	3.846	24	0						
10/12/23	70.73	48.73	22.00	177.26	173.34	172.74	170.79	2.55	7.10
3.50	3.821	24	0						
11/12/23	73.03	50.61	22.42	177.78	173.59	173.16	171.06	2.53	7.10
3.50	3.900	24	0						
12/12/23	70.33	49.61	20.72	182.14	178.13	177.62	175.53	2.60	7.10
3.50	3.697	24	0						
13/12/23	66.06	46.41	19.65	176.82	173.32	172.76	170.96	2.36	7.10
3.50	3.411	24	0						
14/12/23	73.62	51.98	21.64	197.66	192.90	192.76	190.31	2.59	7.10
3.50	4.187	24	0						

Чехова 335-3 ноябрь 2023

15/12/23	69.18	50.17	19.01	205.53	201.09	200.82	198.43	2.66	7.10
3.50	3.834	24 0							
16/12/23	73.32	52.84	20.48	209.98	204.97	204.86	202.17	2.80	7.10
3.50	4.213	24 0							
17/12/23	73.23	53.09	20.14	210.36	205.32	205.27	202.56	2.76	7.10
3.50	4.148	24 0							
18/12/23	70.35	51.90	18.45	209.76	205.15	204.93	202.32	2.83	7.10
3.50	3.796	24 0							
19/12/23	70.37	52.08	18.29	210.40	205.75	205.55	202.95	2.80	7.10
3.50	3.776	24 0							
20/12/23	70.36	52.03	18.33	210.69	206.04	205.81	203.21	2.83	7.10
3.50	3.788	24 0							

Итого: | 101.870 | 672 | 0 | | 5203.56 | 5088.66 | 5077.93 | 5017.12 | 71.54 |

Средние: | 70.24 | 50.25 | 19.99 | | | | | | | 7.10
 | 3.50 | | | | | | | | | |
 Итоговые параметры на 21/12/23г. 9 ч

Qo	Дата	V1	M1	V2	M2	Mг
	ВНР	ВОС				
Гкал	ч	ч	т	м3	т	т

21/12/23 | 53898.96 | 52720.69 | 52638.52 | 51968.50 | 752.19 |
 943.483 | 10724 | 1058 |
 Период нормальной работы 672ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 11782ч
 Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации