

Чехова 335-3 октябрь 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/23г. -22/11/23г.

Абонент:ООО"УК"комфортная среда

Договор N: _____

Адрес:Ул.Чехова д. 335/3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под

mi n= 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ Т.сут МГВС=_____ Т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр

mi n= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00100242

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0хFB24 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1
P2	Qo	ВНР	ВОС	НС					
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	
кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч					
23/10/23	66.55	49.22	17.33	176.26	172.72	172.27	170.32	2.40	7.10
3.50	3.002	24	0						
24/10/23	66.69	49.59	17.10	175.98	172.43	171.98	170.02	2.41	7.10
3.50	2.958	24	0						
25/10/23	67.75	51.17	16.58	176.04	172.39	172.04	169.93	2.46	7.10
3.50	2.866	24	0						
26/10/23	66.79	49.39	17.40	174.79	171.28	170.80	168.82	2.46	7.10
3.50	2.991	24	0						
27/10/23	67.56	50.11	17.45	176.18	172.57	172.20	170.18	2.39	7.10
3.50	3.022	24	0						
28/10/23	68.78	50.90	17.88	177.06	173.28	173.07	170.95	2.33	7.10
3.50	3.105	24	0						
29/10/23	68.61	50.92	17.69	177.08	173.34	173.10	170.98	2.36	7.10
3.50	3.078	24	0						
30/10/23	68.99	51.25	17.74	177.08	173.29	173.17	171.02	2.27	7.10
3.50	3.086	24	0						
31/10/23	68.82	51.23	17.59	177.41	173.64	173.51	171.38	2.26	7.10
3.50	3.064	24	0						
01/11/23	67.95	50.51	17.44	177.33	173.66	173.32	171.21	2.45	7.10
3.50	3.036	24	0						
02/11/23	67.85	50.63	17.22	177.56	173.91	173.63	171.51	2.40	7.10
3.50	3.005	24	0						
03/11/23	68.09	50.36	17.73	177.15	173.48	173.25	171.18	2.30	7.10
3.50	3.087	24	0						
04/11/23	67.92	50.14	17.78	177.25	173.61	173.35	171.29	2.32	7.10
3.50	3.098	24	0						
05/11/23	68.27	50.43	17.84	177.41	173.73	173.46	171.36	2.37	7.10
3.50	3.108	24	0						
06/11/23	67.96	50.47	17.49	177.32	173.65	173.43	171.36	2.29	7.10
3.50	3.048	24	0						
07/11/23	68.41	50.75	17.66	177.38	173.63	173.48	171.37	2.26	7.10
3.50	3.076	24	0						
08/11/23	68.71	50.91	17.80	177.28	173.51	173.37	171.24	2.27	7.10
3.50	3.097	24	0						
09/11/23	68.20	50.46	17.74	177.63	173.87	173.70	171.60	2.27	7.10
3.50	3.095	24	0						
10/11/23	68.16	50.51	17.65	177.44	173.76	173.52	171.39	2.37	7.10
3.50	3.075	24	0						
11/11/23	68.42	50.03	18.39	177.24	173.49	173.26	171.23	2.26	7.10
3.50	3.200	24	0						
12/11/23	68.17	50.13	18.04	177.46	173.75	173.47	171.41	2.34	7.10
3.50	3.146	24	0						
13/11/23	67.85	49.74	18.11	177.61	173.94	173.54	171.52	2.42	7.10
3.50	3.160	24	0						

Чехова 335-3 октябрь 2023

14/11/23	67.27	49.46	17.81	177.65	174.05	173.67	171.68	2.37	7.10
3.50	3.111	24	0						
15/11/23	67.80	49.92	17.88	178.28	174.59	174.28	172.20	2.39	7.10
3.50	3.133	24	0						
16/11/23	67.55	49.96	17.59	178.34	174.71	174.37	172.29	2.42	7.10
3.50	3.082	24	0						
17/11/23	67.88	49.83	18.05	178.20	174.53	174.17	172.15	2.38	7.10
3.50	3.160	24	0						
18/11/23	67.47	48.93	18.54	177.55	173.89	173.52	171.55	2.34	7.10
3.50	3.232	24	0						
19/11/23	67.38	47.71	19.67	177.08	173.42	172.94	171.07	2.35	7.10
3.50	3.423	24	0						
20/11/23	68.08	50.19	17.89	177.29	173.59	173.25	171.20	2.39	7.10
3.50	3.115	24	0						
21/11/23	70.02	52.59	17.43	177.63	173.75	173.52	171.25	2.50	7.10
3.50	3.037	24	0						
22/11/23	75.54	56.19	19.35	179.20	174.68	174.78	172.25	2.43	7.10
3.50	3.390	24	0						

Итого: | 96.086 | 744 | 0 | | 5495.16 | 5380.14 | 5371.42 | 5306.91 | 73.23 |

Средние: | 68.24 | 50.44 | 17.80 | | | | | | | 7.10
 | 3.50 | | | | | | | | | |
 Итоговые параметры на 23/11/23г. 10 ч

Qo	Дата	V1	M1	V2	M2	Mг
	ВНР	ВОС				
Гкал	ч	М3	т	М3	т	т
		ч				

23/11/23 | 48691.60 | 47628.00 | 47556.56 | 46947.35 | 680.65 |
 841.937 | 10053 | 1058 |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 1111ч
 Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации