

чехова 335-3 декабрь 21

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/11/21г. -19/12/21г.

Абонент: "ООО"УК"Комфортная среда"

Адрес: Ул. чехова д.335/3

Тепловычислитель ВК7 сет. N 1

Договорные расходы:

M сет. воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ

Тхв= 5.00 Град С

заводской номер 00100242

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	v2	v3	m1	m2	m3	T	MГ	T	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
22/11/21	69.46	50.44	19.02	176.22	172.39	152.70	150.87	150.87	152.70	21.52	21.52	7.10	7.10	3.50	3.290	24	0	0
23/11/21	69.80	50.70	19.10	176.61	172.75	147.06	145.28	145.28	147.06	27.47	27.47	7.10	7.10	3.50	3.311	24	0	0
24/11/21	70.13	50.18	19.95	176.36	172.48	158.34	156.45	156.45	158.34	16.03	16.03	7.10	7.10	3.50	3.451	24	0	0
25/11/21	70.24	50.60	19.64	175.70	171.81	164.67	162.68	162.68	164.67	9.13	9.13	7.10	7.10	3.50	3.384	24	0	0
26/11/21	69.42	49.97	19.45	175.61	171.79	164.71	162.78	162.78	164.71	9.01	9.01	7.10	7.10	3.50	3.366	24	0	0
27/11/21	69.24	49.31	19.93	175.53	171.75	160.16	158.29	158.29	160.16	13.46	13.46	7.10	7.10	3.50	3.430	24	0	0
28/11/21	69.46	49.56	19.90	176.09	172.28	158.02	156.20	156.20	158.02	16.08	16.08	7.10	7.10	3.50	3.447	24	0	0
29/11/21	68.32	50.63	18.68	161.54	158.04	148.20	146.41	146.41	148.20	11.63	11.63	7.10	7.10	3.50	2.967	24	0	0
30/11/21	68.32	49.82	18.50	176.31	172.64	154.81	152.98	152.98	154.81	19.66	19.66	7.10	7.10	3.50	3.210	24	0	0
01/12/21	68.62	50.05	18.57	175.91	172.18	156.74	154.88	154.88	156.74	17.30	17.30	7.10	7.10	3.50	3.205	24	0	0
02/12/21	69.14	50.15	18.99	175.48	171.70	152.63	150.81	150.81	152.63	20.89	20.89	7.10	7.10	3.50	3.276	24	0	0
03/12/21	69.10	50.32	18.78	175.91	172.14	150.98	149.17	149.17	150.98	22.97	22.97	7.10	7.10	3.50	3.255	24	0	0
04/12/21	68.70	49.87	18.83	176.18	172.41	135.15	133.58	133.58	135.15	38.83	38.83	7.10	7.10	3.50	3.254	24	0	0
05/12/21	68.64	49.46	19.18	176.00	172.27	153.10	151.32	151.32	153.10	20.95	20.95	7.10	7.10	3.50	3.296	24	0	0
06/12/21	69.42	50.21	19.21	175.97	172.17	167.14	165.16	165.16	167.14	7.01	7.01	7.10	7.10	3.50	3.318	24	0	0
07/12/21	69.35	50.36	18.99	176.09	172.27	165.36	163.41	163.41	165.36	8.86	8.86	7.10	7.10	3.50	3.282	24	0	0
08/12/21	69.13	49.84	19.29	176.24	172.42	164.51	162.57	162.57	164.51	9.85	9.85	7.10	7.10	3.50	3.336	24	0	0
09/12/21	68.95	50.27	18.68	176.16	172.36	164.04	162.10	162.10	164.04	10.26	10.26	7.10	7.10	3.50	3.229	24	0	0
10/12/21	69.04	50.25	18.79	176.25	172.44	164.03	162.08	162.08	164.03	10.36	10.36	7.10	7.10	3.50	3.249	24	0	0
11/12/21	69.49	49.99	19.50	175.98	172.15	162.36	160.44	160.44	162.36	11.71	11.71	7.10	7.10	3.50	3.368	24	0	0
12/12/21	68.78	48.78	20.00	175.57	171.82	159.18	157.39	157.39	159.18	14.43	14.43	7.10	7.10	3.50	3.447	24	0	0
13/12/21	69.83	49.52	20.31	175.66	171.84	158.06	156.22	156.22	158.06	15.62	15.62	7.10	7.10	3.50	3.498	24	0	0
14/12/21	69.54	49.58	19.96	175.83	172.02	157.45	155.61	155.61	157.45	16.41	16.41	7.10	7.10	3.50	3.444	24	0	0
15/12/21	69.51	49.70	19.81	175.87	172.04	158.36	156.50	156.50	158.36	15.54	15.54	7.10	7.10	3.50	3.417	24	0	0
16/12/21	69.41	49.64	19.77	175.71	171.87	158.14	156.27	156.27	158.14	15.60	15.60	7.10	7.10	3.50	3.411	24	0	0
17/12/21	69.28	49.80	19.48	175.44	171.65	155.27	153.44	153.44	155.27	18.21	18.21	7.10	7.10	3.50	3.356	24	0	0
18/12/21	69.26	49.24	20.02	175.62	171.84	147.52	145.81	145.81	147.52	26.03	26.03	7.10	7.10	3.50	3.457	24	0	0
19/12/21	69.45	49.16	20.29	175.58	171.75	141.82	140.20	140.20	141.82	31.55	31.55	7.10	7.10	3.50	3.495	24	0	0
Итого:				14911.42	14805.27	14380.51	14328.90	14328.90	14380.51	476.37	476.37		7.10	7.10	3.50	193.449	672	0

Средние: 69.29 | 49.91 | 19.38
Итоговые параметры на 20/12/21г. 9 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	T	MГ	T	Q0	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
20/12/21	135964.03	135587.42	133817.40	2146.63	2407.057	29325	238			

период нормальной работы 672ч
период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
время работы прибора после сброса 29563ч

представитель теплоснабж. организации

