

чехова 335-3 апрель 2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/21г.-20/04/21г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
Адрес: ул. чехова д. 335/3
Тепловычислитель ВК77 сет. N 1
Договорные расходы: Т.сут МГВС= Т.сут
И сет. воды= Т.сут МГВС= Т.сут
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00100242

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
22/03/21	71.34	52.48	18.86	18.86	185.71	181.49	182.85	180.47	1.02	7.10	3.50	3.50	3.434	24	0	0
23/03/21	70.47	52.20	18.27	18.27	185.58	181.48	182.78	180.44	1.04	7.10	3.50	3.50	3.326	24	0	0
24/03/21	70.68	52.08	18.60	18.60	185.51	181.40	182.85	180.51	0.89	7.10	3.50	3.50	3.386	24	0	0
25/03/21	70.03	51.70	18.33	18.33	185.21	181.14	182.49	180.20	0.94	7.10	3.50	3.50	3.330	24	0	0
26/03/21	70.91	52.20	18.71	18.71	185.49	181.34	182.64	180.30	1.04	7.10	3.50	3.50	3.406	24	0	0
27/03/21	70.91	52.03	18.88	18.88	184.42	180.28	181.66	179.33	0.95	7.10	3.50	3.50	3.414	24	0	0
28/03/21	70.90	51.80	19.10	19.10	183.84	179.72	181.00	178.72	1.00	7.10	3.50	3.50	3.444	24	0	0
29/03/21	70.52	52.24	18.28	18.28	184.24	180.16	181.09	178.74	1.42	7.10	3.50	3.50	3.303	24	0	0
30/03/21	70.19	52.00	18.19	18.19	184.19	180.13	180.89	178.56	1.57	7.10	3.50	3.50	3.316	24	0	0
31/03/21	70.42	52.12	18.30	18.30	184.64	180.56	181.74	179.44	1.12	7.10	3.50	3.50	3.267	24	0	0
01/04/21	70.43	52.45	17.98	17.98	185.21	181.13	182.30	179.93	1.25	7.10	3.50	3.50	3.243	24	0	0
02/04/21	70.39	52.57	17.82	17.82	185.61	181.52	182.69	180.27	1.25	7.10	3.50	3.50	3.234	24	0	0
03/04/21	70.25	52.46	17.79	17.79	185.38	181.31	182.66	180.29	1.02	7.10	3.50	3.50	3.193	24	0	0
04/04/21	69.67	52.07	17.60	17.60	184.94	180.93	182.33	180.01	0.94	7.10	3.50	3.50	3.197	24	0	0
05/04/21	69.61	51.98	17.63	17.63	184.65	180.64	182.01	179.70	0.92	7.10	3.50	3.50	3.243	24	0	0
06/04/21	70.22	52.33	17.89	17.89	184.76	180.71	182.12	179.76	0.95	7.10	3.50	3.50	3.197	24	0	0
07/04/21	70.16	52.57	17.59	17.59	185.11	181.05	182.43	180.07	0.98	7.10	3.50	3.50	3.235	24	0	0
08/04/21	70.52	52.74	17.78	17.78	185.28	181.17	182.46	180.09	1.08	7.10	3.50	3.50	3.270	24	0	0
09/04/21	70.72	52.70	18.02	18.02	184.98	180.85	182.04	179.64	1.21	7.10	3.50	3.50	3.329	24	0	0
10/04/21	71.25	52.91	18.34	18.34	185.03	180.84	181.79	179.36	1.48	7.10	3.50	3.50	3.306	24	0	0
11/04/21	70.60	52.38	18.22	18.22	184.91	180.79	181.66	179.30	1.49	7.10	3.50	3.50	3.183	24	0	0
12/04/21	70.21	52.65	17.56	17.56	184.75	180.70	181.02	178.68	2.02	7.10	3.50	3.50	2.777	24	0	0
13/04/21	70.24	52.97	17.27	17.27	163.65	160.04	159.41	157.30	2.74	7.10	3.50	3.50	3.041	24	0	0
14/04/21	70.26	52.18	18.08	18.08	171.65	167.86	167.78	165.62	2.24	7.10	3.50	3.50	2.953	24	0	0
15/04/21	70.33	51.48	18.85	18.85	159.80	156.27	157.53	155.58	0.69	7.10	3.50	3.50	2.916	24	0	0
16/04/21	70.06	51.29	18.77	18.77	158.38	154.94	156.17	154.25	0.69	7.10	3.50	3.50	2.986	24	0	0
17/04/21	69.77	50.64	19.13	19.13	159.26	155.77	157.02	155.13	0.64	7.10	3.50	3.50	3.020	24	0	0
18/04/21	70.19	50.97	19.22	19.22	160.30	156.76	158.00	156.06	0.70	7.10	3.50	3.50	1.848	24	0	0
19/04/21	69.37	56.38	12.99	12.99	144.39	141.27	142.82	140.71	0.56	7.10	3.50	3.50	0.639	24	0	0
20/04/21	67.05	60.86	6.19	6.19	104.04	101.93	103.39	101.60	0.33	7.10	3.50	3.50	0.639	24	0	0
Итого:					15290.91	15174.18	15207.62	15140.06	34.12				192.724	1720	0	0
Средние:	70.26	52.58	17.68							7.10	3.50					
Итоговые параметры на 21/04/21г. 9 ч																

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	M3	T	M3	T	T	T	Гкал	ч	ч
21/04/21	116649.88	114047.87	114457.66	112982.76	1065.11	2106.497	23493	238	

период: 21/04/21
формальной работы 720ч
Период отсчета тепл. энергии 0ч
время работы прибора после сброса 23731ч
Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации

