

чехова 335-3 октябрь 2021

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 21/10/21г. - 21/11/21г.

Абонент: ул. Чехова д. 335/3

Адрес: ООО "УК" "Комфортная среда"

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды = Т.СУТ МГВС =

ТХВ = 5.00 Град С

заводской номер 00100242

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч

Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	v2	v3	m1	m2	m3	Т	МГ	Т	кг/см2	Р1	Р2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч	ч
21/10/21	69.26	49.88	19.38	166.18	162.64	156.12	154.28	154.28	156.12	8.36	7.10	3.50	7.10	3.50	3.162	24	0	0	0
22/10/21	68.95	50.07	18.88	166.20	162.65	155.31	153.45	153.45	155.31	9.20	7.10	3.50	7.10	3.50	3.080	24	0	0	0
23/10/21	69.39	50.43	18.96	166.17	162.58	159.64	157.71	157.71	159.64	4.87	7.10	3.50	7.10	3.50	3.088	24	0	0	0
24/10/21	69.32	50.03	19.29	166.10	162.53	161.14	159.21	159.21	161.14	3.32	7.10	3.50	7.10	3.50	3.145	24	0	0	0
25/10/21	69.07	50.05	19.02	166.04	162.44	158.21	156.33	156.33	158.21	6.11	7.10	3.50	7.10	3.50	3.103	24	0	0	0
26/10/21	69.52	50.27	19.25	171.91	168.20	161.70	159.75	159.75	161.70	8.45	7.10	3.50	7.10	3.50	3.248	24	0	0	0
27/10/21	69.30	50.40	18.90	176.65	172.86	168.67	166.62	166.62	168.67	6.24	7.10	3.50	7.10	3.50	3.274	24	0	0	0
28/10/21	69.21	50.04	19.17	176.68	172.93	168.15	166.14	166.14	168.15	6.79	7.10	3.50	7.10	3.50	3.326	24	0	0	0
29/10/21	69.77	51.04	18.73	177.13	173.29	171.03	168.93	168.93	171.03	4.36	7.10	3.50	7.10	3.50	3.257	24	0	0	0
30/10/21	69.52	50.87	18.65	177.29	173.47	172.49	170.41	170.41	172.49	3.06	7.10	3.50	7.10	3.50	3.243	24	0	0	0
31/10/21	68.94	50.30	18.64	177.12	173.28	173.80	171.74	171.74	173.80	1.54	7.10	3.50	7.10	3.50	3.242	24	0	0	0
01/11/21	69.34	50.68	18.66	177.16	173.34	172.28	171.17	171.17	172.28	2.17	7.10	3.50	7.10	3.50	3.241	24	0	0	0
02/11/21	68.74	50.74	18.00	176.93	173.15	172.28	170.17	170.17	172.28	2.98	7.10	3.50	7.10	3.50	3.127	24	0	0	0
03/11/21	69.41	51.28	18.13	177.17	173.33	167.50	165.42	165.42	167.50	7.91	7.10	3.50	7.10	3.50	3.152	24	0	0	0
04/11/21	69.01	50.84	18.17	176.99	173.21	168.26	166.21	166.21	168.26	7.00	7.10	3.50	7.10	3.50	3.157	24	0	0	0
05/11/21	69.45	51.09	18.36	177.23	173.40	168.82	166.74	166.74	168.82	6.66	7.10	3.50	7.10	3.50	3.191	24	0	0	0
06/11/21	70.11	51.71	18.40	177.41	173.56	172.47	170.27	170.27	172.47	3.29	7.10	3.50	7.10	3.50	3.202	24	0	0	0
07/11/21	69.30	50.95	18.35	177.35	173.54	172.26	170.15	170.15	172.26	3.39	7.10	3.50	7.10	3.50	3.196	24	0	0	0
08/11/21	69.55	51.41	18.14	177.17	173.33	171.59	169.47	169.47	171.59	3.86	7.10	3.50	7.10	3.50	3.153	24	0	0	0
09/11/21	69.48	51.23	18.25	177.22	173.38	171.22	169.08	169.08	171.22	4.30	7.10	3.50	7.10	3.50	3.174	24	0	0	0
10/11/21	68.43	49.92	18.51	176.55	172.84	166.99	165.01	165.01	166.99	7.83	7.10	3.50	7.10	3.50	3.217	24	0	0	0
11/11/21	69.76	51.21	18.55	176.36	172.53	159.28	157.33	157.33	159.28	15.20	7.10	3.50	7.10	3.50	3.220	24	0	0	0
12/11/21	69.01	50.46	18.55	176.33	172.55	156.88	155.00	155.00	156.88	17.55	7.10	3.50	7.10	3.50	3.210	24	0	0	0
13/11/21	69.59	50.77	18.82	176.79	172.95	165.68	163.67	163.67	165.68	9.28	7.10	3.50	7.10	3.50	3.266	24	0	0	0
14/11/21	69.42	50.13	19.29	176.55	172.74	162.09	160.15	160.15	162.09	12.59	7.10	3.50	7.10	3.50	3.344	24	0	0	0
15/11/21	69.21	50.17	19.04	176.26	172.46	162.81	160.89	160.89	162.81	11.57	7.10	3.50	7.10	3.50	3.291	24	0	0	0
16/11/21	69.34	50.08	19.26	176.05	172.26	162.58	160.64	160.64	162.58	11.62	7.10	3.50	7.10	3.50	3.332	24	0	0	0
17/11/21	69.77	50.06	19.71	175.89	172.06	161.03	159.11	159.11	161.03	12.95	7.10	3.50	7.10	3.50	3.408	24	0	0	0
18/11/21	70.41	50.68	19.73	176.17	172.28	158.71	156.77	156.77	158.71	15.51	7.10	3.50	7.10	3.50	3.413	24	0	0	0
19/11/21	69.75	49.94	19.81	176.03	172.19	158.46	156.59	156.59	158.46	15.60	7.10	3.50	7.10	3.50	3.424	24	0	0	0
20/11/21	69.47	50.04	19.43	175.91	172.12	157.53	155.67	155.67	157.53	16.45	7.10	3.50	7.10	3.50	3.355	24	0	0	0
21/11/21	69.45	49.79	19.66	176.23	172.40	161.33	159.43	159.43	161.33	12.97	7.10	3.50	7.10	3.50	3.398	24	0	0	0
Итого:				5597.22	5476.49	5277.29	5213.51	5213.51	5277.29	262.98						103.639	768	0	0

Средние: 169.38 | 50.52 | 18.86 |
Итоговые параметры на 22/11/21г. 9 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	v3	m3	Т	МГ	Т	кг/см2	Q0	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Т	кг/см2	Гкал	ч	ч
22/11/21	134121.97	131159.06	131210.02	129491.56	1667.50	2313.557	28653	238					

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28891ч
Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации
Страница 1

