

Чучева 44-1 ГВС октябрь 2021

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/10/21г.-21/11/21г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда"  
Адрес: ул. Чучева д. 44/1  
Тепловычислитель ВК77 сет. N 44  
Договорные расходы:  
М сет. вода = \_\_\_\_\_ Т.сут МГВС = \_\_\_\_\_ Т.сут  
Тхв = 5.00 град С  
Заводской номер 00216015

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
Г под max = 2.00 м3/ч Г под min = 1.00 м3/ч  
Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0х0000 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	T	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
20/10/21	15.29	41.47	15.82	19.31	19.01	9.12	9.12	9.89	4.50	7.00	4.50	7.00	0.662	0.371	24	0	0
21/10/21	15.48	41.60	15.88	19.40	19.12	9.10	9.10	10.02	4.50	7.00	4.50	7.00	0.669	0.375	24	0	0
22/10/21	15.49	41.93	15.56	19.35	19.05	9.11	9.11	9.94	4.50	7.00	4.50	7.00	0.662	0.377	24	0	0
23/10/21	15.87	42.45	15.42	19.20	18.91	9.11	9.11	9.80	4.50	7.00	4.50	7.00	0.658	0.382	24	0	0
24/10/21	15.40	42.28	15.12	20.96	20.64	9.00	9.00	11.64	4.50	7.00	4.50	7.00	0.745	0.454	24	0	0
25/10/21	15.20	41.44	15.76	19.39	19.39	9.09	9.09	10.30	4.50	7.00	4.50	7.00	0.677	0.384	24	0	0
26/10/21	15.27	41.30	15.97	18.61	18.33	9.12	9.12	9.21	4.50	7.00	4.50	7.00	0.620	0.342	24	0	0
27/10/21	15.11	41.11	16.00	18.47	18.22	9.07	9.07	9.15	4.50	7.00	4.50	7.00	0.629	0.350	24	0	0
28/10/21	15.08	41.36	15.72	18.71	18.43	9.04	9.04	9.39	4.50	7.00	4.50	7.00	0.620	0.340	24	0	0
29/10/21	15.92	41.93	15.99	18.34	18.06	9.06	9.06	9.00	4.50	7.00	4.50	7.00	0.626	0.349	24	0	0
30/10/21	15.11	41.60	15.51	18.65	18.39	9.01	9.01	9.38	4.50	7.00	4.50	7.00	0.671	0.394	24	0	0
31/10/21	15.91	40.97	14.94	19.69	19.40	8.83	8.83	10.57	4.50	7.00	4.50	7.00	0.620	0.388	24	0	0
01/11/21	15.36	42.17	15.19	19.63	19.32	9.09	9.09	10.23	4.50	7.00	4.50	7.00	0.670	0.357	24	0	0
02/11/21	15.41	41.42	14.99	18.71	18.44	8.98	8.98	9.46	4.50	7.00	4.50	7.00	0.617	0.346	24	0	0
03/11/21	15.10	41.78	15.32	18.43	18.18	8.90	8.90	9.18	4.50	7.00	4.50	7.00	0.642	0.389	24	0	0
04/11/21	15.87	42.02	14.85	19.36	19.06	8.98	8.98	10.08	4.50	7.00	4.50	7.00	0.656	0.370	24	0	0
05/11/21	15.75	41.39	15.36	18.99	18.69	8.97	8.97	9.72	4.50	7.00	4.50	7.00	0.642	0.363	24	0	0
06/11/21	15.44	41.67	15.77	18.87	18.60	8.90	8.90	9.60	4.50	7.00	4.50	7.00	0.642	0.366	24	0	0
07/11/21	15.11	41.02	15.09	19.11	18.85	8.91	8.91	9.94	4.50	7.00	4.50	7.00	0.609	0.336	24	0	0
08/11/21	15.99	41.16	15.83	18.27	17.99	9.03	9.03	8.96	4.50	7.00	4.50	7.00	0.544	0.305	24	0	0
09/11/21	15.72	41.17	14.55	17.64	17.38	9.29	9.29	8.10	4.50	7.00	4.50	7.00	0.671	0.372	24	0	0
10/11/21	15.74	41.06	15.68	19.94	19.65	9.51	9.51	10.14	4.50	7.00	4.50	7.00	0.667	0.345	24	0	0
11/11/21	15.99	40.35	17.64	18.93	18.63	9.06	9.06	9.57	4.50	7.00	4.50	7.00	0.632	0.325	24	0	0
12/11/21	15.52	40.04	17.48	18.33	18.07	9.05	9.05	9.02	4.50	7.00	4.50	7.00	0.665	0.354	24	0	0
13/11/21	15.17	40.78	17.39	19.04	18.73	9.17	9.17	9.56	4.50	7.00	4.50	7.00	0.745	0.428	24	0	0
14/11/21	15.71	40.12	16.59	20.70	20.40	8.79	8.79	11.61	4.50	7.00	4.50	7.00	0.621	0.328	24	0	0
15/11/21	15.81	40.18	16.63	18.39	18.14	8.96	8.96	9.18	4.50	7.00	4.50	7.00	0.657	0.349	24	0	0
16/11/21	15.61	39.03	17.11	19.14	18.84	8.91	8.91	9.93	4.50	7.00	4.50	7.00	0.656	0.350	24	0	0
17/11/21	15.26	39.48	16.78	19.03	18.75	8.87	8.87	9.88	4.50	7.00	4.50	7.00	0.664	0.357	24	0	0
18/11/21	15.54	39.64	16.90	19.17	18.87	8.84	8.84	10.03	4.50	7.00	4.50	7.00	0.661	0.353	24	0	0
19/11/21	15.88	39.86	17.02	19.01	18.74	8.90	8.90	9.84	4.50	7.00	4.50	7.00	0.638	0.350	24	0	0
20/11/21	15.88	39.95	15.93	18.93	18.65	8.84	8.84	9.81	4.50	7.00	4.50	7.00	0.638	0.350	24	0	0
21/11/21	15.13	40.05	15.08	21.86	21.56	8.50	8.50	13.06	4.50	7.00	4.50	7.00	0.782	0.479	24	0	0
Итого:				631.84	622.49	297.31	297.30	325.19					21.570	12.067	1792	0	0
Средние:	156.93	141.02	15.91										4.50	7.00			
Итоговые параметры на 22/11/21г. 10 ч																	

Дата	V1	M1	T	V2	M2	T	MГ	Q0	QГ	ВНР	ВОС
	M3	T	M3	T	T	T	Т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/11/21	1072.67	1057.00	511.04	510.91	546.09	35.830	20.092	1336	966		
период нормальной работы 792ч											
период отсутств.счета тепл.энергии 0ч											
Время работы прибора после сброса 2302ч											

