

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 20/02/21г.-21/03/21г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"

Адрес: Ул. Чучева д.44/1

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 44

Договорные расходы: _____ Т.СУТ

М сет. воды= _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ

ТХВ= 5.00 Град С

заводской номер 00216015

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0хС71В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	MГ	Р1	Р2	Q0	ВНР	ВОС	НС	
	°C	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч	
20/02/21	79.78	55.58	24.20	139.70	135.81	138.48	136.49	138.48	136.49	136.49	138.48	136.49	-0.68	6.20	3.10	3.294	24	0	0	
21/02/21	75.91	53.76	22.15	139.23	135.69	138.21	136.36	138.21	136.36	136.36	138.21	136.36	-0.67	6.20	3.10	3.011	24	0	0	
22/02/21	71.30	51.33	19.97	138.64	135.48	137.81	136.12	137.81	136.12	136.12	137.81	136.12	-0.64	6.20	3.10	2.712	24	0	0	
23/02/21	73.50	52.30	21.20	139.04	135.70	138.07	136.31	138.07	136.31	136.31	138.07	136.31	-0.61	6.20	3.10	2.884	24	0	0	
24/02/21	78.39	54.38	24.01	139.63	135.83	138.26	136.34	138.26	136.34	136.34	138.26	136.34	-0.51	6.20	3.10	3.270	24	0	0	
25/02/21	77.94	53.97	23.97	139.63	135.89	138.19	136.30	138.19	136.30	136.30	138.19	136.30	-0.41	6.20	3.10	3.262	24	0	0	
26/02/21	72.57	51.44	21.13	138.50	135.25	137.47	135.73	137.47	135.73	135.73	137.47	135.73	-0.48	6.20	3.10	2.862	24	0	0	
27/02/21	69.98	50.25	19.73	137.85	134.86	137.00	135.32	137.00	135.32	135.32	137.00	135.32	-0.46	6.20	3.10	2.665	24	0	0	
28/02/21	70.36	50.71	19.65	137.69	134.63	136.88	135.20	136.88	135.20	135.20	136.88	135.20	-0.57	6.20	3.10	2.652	24	0	0	
01/03/21	70.26	50.81	19.45	137.73	134.66	136.92	135.24	136.92	135.24	135.24	136.92	135.24	-0.58	6.20	3.10	2.627	24	0	0	
02/03/21	70.12	50.68	19.44	138.23	135.18	137.37	135.69	137.37	135.69	135.69	137.37	135.69	-0.51	6.20	3.10	2.632	24	0	0	
03/03/21	70.20	50.82	19.38	138.33	135.26	137.51	135.83	137.51	135.83	135.83	137.51	135.83	-0.57	6.20	3.10	2.625	24	0	0	
04/03/21	67.75	49.31	18.44	135.62	132.81	134.99	133.44	134.99	133.44	133.44	134.99	133.44	-0.63	6.20	3.10	2.452	24	0	0	
05/03/21	70.03	50.84	19.19	138.54	135.48	137.88	136.20	137.88	136.20	136.20	137.88	136.20	-0.72	6.20	3.10	2.606	24	0	0	
06/03/21	70.13	50.93	19.20	138.26	135.17	137.60	135.92	137.60	135.92	135.92	137.60	135.92	-0.75	6.20	3.10	2.601	24	0	0	
07/03/21	72.48	52.06	20.42	138.26	135.00	137.43	135.67	137.43	135.67	135.67	137.43	135.67	-0.67	6.20	3.10	2.764	24	0	0	
08/03/21	70.60	51.07	19.53	138.13	135.05	137.41	135.73	137.41	135.73	135.73	137.41	135.73	-0.68	6.20	3.10	2.643	24	0	0	
09/03/21	69.87	50.67	19.20	137.76	134.75	137.07	135.39	137.07	135.39	135.39	137.07	135.39	-0.64	6.20	3.10	2.592	24	0	0	
10/03/21	74.14	52.85	21.29	138.14	134.80	137.18	135.34	137.18	135.34	135.34	137.18	135.34	-0.54	6.20	3.10	2.879	24	0	0	
11/03/21	74.98	53.26	21.72	139.11	135.65	138.06	136.18	138.06	136.18	136.18	138.06	136.18	-0.53	6.20	3.10	2.954	24	0	0	
12/03/21	76.74	54.07	22.67	139.54	135.92	138.37	136.46	138.37	136.46	136.46	138.37	136.46	-0.54	6.20	3.10	3.091	24	0	0	
13/03/21	75.30	53.33	21.97	139.44	135.92	138.37	136.49	138.37	136.49	136.49	138.37	136.49	-0.57	6.20	3.10	2.993	24	0	0	
14/03/21	69.78	50.65	19.13	138.93	135.88	138.23	136.55	138.23	136.55	136.55	138.23	136.55	-0.67	6.20	3.10	2.604	24	0	0	
15/03/21	69.94	50.96	18.98	138.92	135.85	138.19	136.51	138.19	136.51	136.51	138.19	136.51	-0.66	6.20	3.10	2.583	24	0	0	
16/03/21	70.02	51.08	18.94	138.84	135.77	138.08	136.40	138.08	136.40	136.40	138.08	136.40	-0.63	6.20	3.10	2.576	24	0	0	
17/03/21	69.55	51.08	18.47	139.06	136.04	138.34	136.66	138.34	136.66	136.66	138.34	136.66	-0.62	6.20	3.10	2.519	24	0	0	
18/03/21	69.11	50.88	18.23	139.15	136.18	138.44	136.76	138.44	136.76	136.76	138.44	136.76	-0.58	6.20	3.10	2.492	24	0	0	
19/03/21	68.09	50.30	17.79	139.04	136.13	138.41	136.77	138.41	136.77	136.77	138.41	136.77	-0.64	6.20	3.10	2.427	24	0	0	
20/03/21	69.92	51.19	18.73	139.31	136.20	138.61	136.93	138.61	136.93	136.93	138.61	136.93	-0.73	6.20	3.10	2.560	24	0	0	
21/03/21	70.31	51.41	18.90	139.33	136.22	138.63	136.95	138.63	136.95	136.95	138.63	136.95	-0.73	6.20	3.10	2.581	24	0	0	
Итого:				14159.58	14063.06	14133.46	14081.28	14133.46	14081.28	14081.28	14133.46	14081.28	-18.22			182.413	1720	0	0	
Средние:	71.97	51.73	20.24											6.20	3.10					
Итоговые параметры на 22/03/21г. 11 ч																				

Дата	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	т	т	т	Гкал	ч	ч
22/03/21	82314.92	80463.52	84196.49	83128.27	-2664.75	1613.266	29883	137			

Период нормальной работы 720ч
 Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 30020ч
 Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабж. организации _____

