

Чучева 44-1 ГВС май 2021

ОТЧЕТ
О СУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
за 21/04/21г.-20/05/21г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда
Адрес: Ул. Чучева д.44/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 44
Договорные расходы: Т.СУТ МГВС= Т.СУТ
М сет. воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0хс71В по 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	МГ	P1	P2	Q0	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
21/04/21	52.46	36.26	16.20	12.35	12.21	3.33	3.33	3.33	8.88	4.50	7.00	7.00	0.475	0.256	24	0	0
22/04/21	57.14	39.87	17.27	17.47	17.22	6.40	6.40	6.40	10.82	4.50	7.00	7.00	0.674	0.387	24	0	0
23/04/21	56.16	38.86	17.30	14.85	14.63	6.24	6.24	6.24	8.39	4.50	7.00	7.00	0.533	0.293	24	0	0
24/04/21	56.97	39.10	17.87	16.45	16.23	6.10	6.10	6.10	10.13	4.50	7.00	7.00	0.636	0.357	24	0	0
25/04/21	56.80	38.74	18.06	18.04	17.77	6.05	6.05	6.05	11.72	4.50	7.00	7.00	0.715	0.411	24	0	0
26/04/21	55.70	38.34	17.36	14.58	14.39	5.90	5.90	5.90	8.49	4.50	7.00	7.00	0.531	0.291	24	0	0
27/04/21	56.99	40.82	16.17	15.31	15.08	5.68	5.68	5.68	9.40	4.50	7.00	7.00	0.578	0.312	24	0	0
28/04/21	57.98	39.29	18.69	16.12	15.87	6.31	6.31	6.31	9.56	4.50	7.00	7.00	0.624	0.335	24	0	0
29/04/21	57.57	39.12	18.45	18.45	18.18	6.26	6.26	6.26	11.92	4.50	7.00	7.00	0.740	0.418	24	0	0
30/04/21	58.87	39.61	19.26	16.38	16.14	6.42	6.42	6.42	9.72	4.50	7.00	7.00	0.646	0.348	24	0	0
01/05/21	59.01	40.85	18.16	18.73	18.45	6.71	6.71	6.71	11.74	4.50	7.00	7.00	0.756	0.428	24	0	0
02/05/21	59.15	40.53	18.62	14.88	14.66	6.86	6.86	6.86	7.80	4.50	7.00	7.00	0.550	0.324	24	0	0
03/05/21	58.53	40.84	17.69	15.84	15.60	6.82	6.82	6.82	8.78	4.50	7.00	7.00	0.590	0.284	24	0	0
04/05/21	52.98	37.74	15.24	14.40	14.23	5.55	5.55	5.55	8.68	4.50	7.00	7.00	0.501	0.284	24	0	0
05/05/21	59.18	40.82	18.36	16.45	16.17	6.90	6.90	6.90	9.27	4.50	7.00	7.00	0.628	0.340	24	0	0
06/05/21	59.11	40.76	18.35	16.06	15.83	6.81	6.81	6.81	9.02	4.50	7.00	7.00	0.613	0.331	24	0	0
07/05/21	58.57	40.45	18.12	15.74	15.49	6.80	6.80	6.80	8.69	4.50	7.00	7.00	0.586	0.320	24	0	0
08/05/21	59.54	43.32	16.22	17.61	17.32	6.78	6.78	6.78	10.54	4.50	7.00	7.00	0.683	0.412	24	0	0
09/05/21	58.48	42.26	16.22	16.67	16.41	6.83	6.83	6.83	9.58	4.50	7.00	7.00	0.619	0.362	24	0	0
10/05/21	57.58	41.11	16.47	16.88	16.64	6.12	6.12	6.12	10.52	4.50	7.00	7.00	0.652	0.384	24	0	0
11/05/21	55.79	39.69	16.10	15.28	15.07	6.58	6.58	6.58	8.49	4.50	7.00	7.00	0.535	0.299	24	0	0
12/05/21	56.77	40.81	15.96	16.35	16.14	6.46	6.46	6.46	9.68	4.50	7.00	7.00	0.641	0.352	24	0	0
13/05/21	58.92	42.25	16.67	16.28	16.02	6.03	6.03	6.03	9.99	4.50	7.00	7.00	0.639	0.379	24	0	0
14/05/21	58.10	42.15	15.95	15.99	15.75	5.93	5.93	5.93	9.82	4.50	7.00	7.00	0.616	0.371	24	0	0
15/05/21	59.00	42.28	16.72	16.14	15.91	5.87	5.87	5.87	10.04	4.50	7.00	7.00	0.639	0.383	24	0	0
16/05/21	59.07	42.39	16.68	17.41	17.15	5.80	5.80	5.80	11.35	4.50	7.00	7.00	0.708	0.433	24	0	0
17/05/21	58.58	42.86	15.72	15.63	15.39	5.85	5.85	5.85	9.54	4.50	7.00	7.00	0.602	0.366	24	0	0
18/05/21	58.07	42.45	15.62	16.29	16.01	5.82	5.82	5.82	10.19	4.50	7.00	7.00	0.630	0.384	24	0	0
19/05/21	56.77	41.78	14.99	16.35	16.12	6.19	6.19	6.19	9.93	4.50	7.00	7.00	0.605	0.367	24	0	0
20/05/21	51.13	38.25	12.88	15.94	15.74	6.05	6.05	6.05	9.69	4.50	7.00	7.00	0.525	0.329	24	0	0
Итого:				484.92	477.82	185.45	185.45	185.45	292.37				18.434	10.542	720	0	0
Средние:	157.37	40.45	16.92							4.50	7.00						
Итоговые параметры на 21/05/21г. 9 ч																	

Дата	V1	M1	V2	M2	T	МГ	Q0	QГ	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/05/21	24930.96	24524.85	11612.11	11517.52	13007.33	847.139	469.013	31387	71	

период нормальной работы 720ч
период отсуств.счета Тепл.энергии 0ч
время работы прибора после сброса 31458ч



Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации