

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/06/21г.-20/07/21г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда  
Адрес: Ул. Чучева д. 44/1  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 44  
Договорные расходы:  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ Т.сут МГВС = \_\_\_\_\_ Т.сут  
ТХВ = 5.00 град С  
Заводской номер 00216015

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0ХС71В по 2.7  
Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
Г под max= 2.00 м3/ч Г под min= 1.00 м3/ч  
Г обр max= 2.00 м3/ч Г обр min= 1.00 м3/ч

Дата	t1		t2		dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Q0	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С													
21/06/21	58.64	42.77	15.87	13.88	13.88	13.67	13.73	5.11	5.11	8.56	4.50	7.00	0.538	0.328	24	0	
22/06/21	58.96	42.71	16.25	13.95	13.95	13.74	5.09	4.55	9.18	4.50	7.00	0.572	0.343	24	0		
23/06/21	59.60	43.83	15.77	13.94	13.94	13.99	5.05	5.09	8.65	4.50	7.00	0.551	0.341	24	0		
24/06/21	52.98	40.45	12.53	14.17	13.83	13.61	5.05	5.05	8.94	4.50	7.00	0.492	0.319	24	0		
25/06/21	59.09	44.01	15.08	13.83	13.83	13.61	5.17	5.17	8.44	4.50	7.00	0.534	0.333	24	0		
26/06/21	59.44	43.85	15.59	12.83	12.83	12.63	4.60	4.60	8.03	4.50	7.00	0.509	0.315	24	0		
27/06/21	58.07	43.05	15.02	12.78	12.78	12.58	4.63	4.63	7.95	4.50	7.00	0.491	0.303	24	0		
28/06/21	57.69	43.12	14.57	13.17	13.17	12.95	5.12	5.12	8.34	4.50	7.00	0.489	0.299	24	0		
29/06/21	54.57	41.08	13.49	13.60	13.60	13.43	5.09	5.09	7.83	4.50	7.00	0.482	0.299	24	0		
30/06/21	57.27	40.53	16.74	12.80	12.80	12.61	5.17	5.17	7.44	4.50	7.00	0.473	0.271	24	0		
01/07/21	58.97	41.51	17.46	13.32	13.32	13.11	5.18	5.18	8.08	4.50	7.00	0.524	0.298	24	0		
02/07/21	59.33	41.50	17.83	12.63	12.63	12.42	5.15	5.15	7.24	4.50	7.00	0.471	0.296	24	0		
03/07/21	58.11	41.63	16.48	13.77	13.77	13.57	5.18	5.18	7.93	4.50	7.00	0.524	0.296	24	0		
04/07/21	55.86	40.23	15.63	12.86	12.86	12.63	5.15	5.15	8.42	4.50	7.00	0.465	0.267	24	0		
05/07/21	55.36	40.14	16.12	12.86	12.86	12.77	5.12	5.12	7.46	4.50	7.00	0.467	0.268	24	0		
06/07/21	52.43	39.59	13.84	13.10	13.10	12.91	5.09	5.09	7.82	4.50	7.00	0.441	0.266	24	0		
07/07/21	57.07	39.77	17.30	12.54	12.54	12.33	5.16	5.16	7.17	4.50	7.00	0.461	0.258	24	0		
08/07/21	57.92	40.20	17.68	12.66	12.66	12.48	5.00	5.00	7.66	4.50	7.00	0.491	0.277	24	0		
09/07/21	57.88	39.98	17.94	11.93	11.93	11.73	5.36	5.36	6.12	4.50	7.00	0.362	0.190	24	0		
10/07/21	57.92	40.43	17.47	11.49	11.49	11.29	5.17	5.17	7.48	4.50	7.00	0.481	0.268	24	0		
11/07/21	57.92	40.43	17.47	11.49	11.49	11.29	5.17	5.17	7.48	4.50	7.00	0.481	0.268	24	0		
12/07/21	57.92	40.43	17.47	11.49	11.49	11.29	5.17	5.17	7.48	4.50	7.00	0.481	0.268	24	0		
13/07/21	58.56	41.17	17.39	11.93	11.93	11.73	5.36	5.36	6.12	4.50	7.00	0.414	0.219	24	0		
14/07/21	52.13	37.97	14.16	10.40	10.40	10.26	4.13	4.13	6.13	4.50	7.00	0.347	0.201	24	0		
15/07/21	57.80	42.51	15.29	9.75	9.75	9.58	3.79	3.79	5.79	4.50	7.00	0.366	0.210	24	0		
16/07/21	59.07	44.50	14.57	11.64	11.64	11.47	5.61	5.61	5.86	4.50	7.00	0.399	0.237	24	0		
17/07/21	61.19	42.68	18.51	12.75	12.75	12.55	6.56	6.56	5.99	4.50	7.00	0.458	0.231	24	0		
18/07/21	60.89	42.86	18.03	12.83	12.83	12.89	6.37	6.37	6.22	4.50	7.00	0.461	0.240	24	0		
19/07/21	59.99	41.49	18.50	11.08	11.08	10.89	5.53	5.53	5.36	4.50	7.00	0.396	0.203	24	0		
20/07/21	57.43	40.14	17.29	3.67	3.67	3.61	2.12	2.12	1.49	4.50	7.00	0.113	0.054	24	0		
Итого:			370.67	364.86	149.91	149.91	214.95	4.50	7.00	13.713	7.942	720	0				
Средние:	57.61	41.41	16.20														
Итоговые параметры на 21/07/21г.			10 ч														

ООО "УК" Комфортная среда  
ИИН 6154154192  
ПРОВОД НОРМНОЙ РАБОТЫ 720ч  
Техническое обслуживание  
Представитель абонента  
Представитель теплоснабж. организации

