

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 22/11/21г. -19/12/21г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"  
Адрес: ул. Чучева д. 44/1  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 44  
Договорные расходы:  
M сет. воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ  
ТХВ= 5.00 Град С  
заводской номер 00216015

Договор N:  
Тип расходомера:  
Пределы измерений:  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч  
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0хр000D по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	v2	v3	m1	m2	m3	T	Т	МГ	P1	P2	Q0	Q1	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
22/11/21	56.16	42.48	13.68	19.69	19.40	8.84	19.40	8.83	8.84	8.83	10.57	4.50	7.00	0.660	0.412	24	0	0	0
23/11/21	57.60	40.68	16.92	19.14	18.84	9.15	18.84	9.15	9.15	9.15	9.69	4.50	7.00	0.663	0.355	24	0	0	0
24/11/21	57.68	41.07	16.61	20.67	20.32	9.02	20.32	9.02	9.02	9.02	11.30	4.50	7.00	0.740	0.420	24	0	0	0
25/11/21	57.22	40.10	17.12	19.63	19.33	9.03	19.33	9.03	9.03	9.03	10.30	4.50	7.00	0.691	0.372	24	0	0	0
26/11/21	56.57	39.84	16.73	19.78	19.50	8.94	19.50	8.94	8.94	8.94	10.56	4.50	7.00	0.692	0.377	24	0	0	0
27/11/21	56.42	39.94	16.48	19.95	19.65	8.80	19.65	8.80	8.80	8.80	10.85	4.50	7.00	0.699	0.394	24	0	0	0
28/11/21	56.26	40.63	15.63	22.27	21.93	8.49	21.93	8.49	8.49	8.49	13.44	4.50	7.00	0.821	0.500	24	0	0	0
29/11/21	56.91	40.51	16.40	17.79	17.53	8.21	17.53	8.21	8.21	8.21	9.32	4.50	7.00	0.618	0.343	24	0	0	0
30/11/21	54.34	39.03	15.31	17.34	17.13	7.55	17.13	7.55	7.55	7.55	9.58	4.50	7.00	0.591	0.346	24	0	0	0
01/12/21	54.37	39.03	15.34	19.20	18.92	8.75	18.92	8.75	8.75	8.75	10.17	4.50	7.00	0.635	0.357	24	0	0	0
02/12/21	55.54	39.48	16.06	19.27	18.99	8.75	18.99	8.75	8.75	8.75	10.24	4.50	7.00	0.657	0.370	24	0	0	0
03/12/21	56.63	40.05	16.58	19.00	18.73	8.79	18.73	8.79	8.79	8.79	9.94	4.50	7.00	0.659	0.359	24	0	0	0
04/12/21	55.98	39.67	16.31	18.91	18.65	8.79	18.65	8.79	8.79	8.79	9.86	4.50	7.00	0.646	0.350	24	0	0	0
05/12/21	54.33	39.02	15.31	20.68	20.40	8.57	20.40	8.57	8.57	8.57	11.88	4.50	7.00	0.714	0.415	24	0	0	0
06/12/21	56.45	39.71	16.74	18.31	18.03	8.62	18.03	8.62	8.62	8.62	9.41	4.50	7.00	0.627	0.335	24	0	0	0
07/12/21	56.47	40.23	16.24	19.57	19.26	8.91	19.26	8.91	8.91	8.91	10.37	4.50	7.00	0.661	0.361	24	0	0	0
08/12/21	56.02	39.81	16.21	19.33	19.06	8.93	19.06	8.93	8.93	8.93	10.13	4.50	7.00	0.686	0.387	24	0	0	0
09/12/21	56.95	40.72	16.23	19.77	19.47	9.06	19.47	9.06	9.06	9.06	10.41	4.50	7.00	0.677	0.374	24	0	0	0
10/12/21	56.76	40.70	16.06	18.55	18.31	9.24	18.31	9.24	9.24	9.24	9.07	4.50	7.00	0.615	0.332	24	0	0	0
11/12/21	55.49	39.46	16.03	18.14	17.89	9.12	17.89	9.12	9.12	9.12	8.77	4.50	7.00	0.589	0.314	24	0	0	0
12/12/21	53.96	38.94	15.02	21.50	21.19	8.76	21.19	8.76	8.76	8.76	12.43	4.50	7.00	0.737	0.440	24	0	0	0
13/12/21	56.11	39.58	16.53	18.27	18.01	9.14	18.01	9.14	9.14	9.14	8.87	4.50	7.00	0.603	0.311	24	0	0	0
14/12/21	56.42	40.13	16.29	18.99	18.70	9.50	18.70	9.50	9.50	9.50	9.20	4.50	7.00	0.625	0.336	24	0	0	0
15/12/21	56.07	39.48	16.59	19.40	19.14	8.89	19.14	8.89	8.89	8.89	9.23	4.50	7.00	0.657	0.352	24	0	0	0
16/12/21	56.18	39.32	16.86	18.39	18.12	8.89	18.12	8.89	8.89	8.89	9.23	4.50	7.00	0.620	0.324	24	0	0	0
17/12/21	55.97	38.96	17.01	18.04	17.78	8.94	17.78	8.94	8.94	8.94	8.84	4.50	7.00	0.599	0.304	24	0	0	0
18/12/21	55.98	39.02	16.96	20.28	19.98	8.77	19.98	8.77	8.77	8.77	11.21	4.50	7.00	0.719	0.398	24	0	0	0
19/12/21	55.05	38.76	16.29	20.93	20.63	8.64	20.63	8.64	8.64	8.64	11.99	4.50	7.00	0.738	0.427	24	0	0	0
ИТОГО:				542.79	534.91	247.45	247.44	247.44	247.44	247.44	287.47				18.639	10.365	672	0	0

Средние: 156.07 | 39.87 | 16.20 | 4.50 | 7.00 | 18.639 | 10.365 | 672 | 0  
Итоговые параметры на 20/12/21г. 9 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	m3	T	МГ	Q0	Q1	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
20/12/21	1613.98	1590.45	758.15	758.01	832.44	54.403	30.412	2007	966		

период нормальной работы 672ч  
период отсутствия: счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 2973ч  
Представитель абонента  
Представитель теплоснабж. организации

