

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/21г. - 20/04/21г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"
Адрес: ул. Чучева д.44/1
Тепловычислитель ВК77 сет.Н 44
Договорные расходы:
М сет. воды= Т.сут МГВС=
ТХв= 5.00 Град С
Заводской номер 00216015

Договор №: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

Г.под max= 2.00 м3/ч Г под min= 1.00 м3/ч

Г обр max= 2.00 м3/ч Г обр min= 1.00 м3/ч

Т.сут МГВС= _____ Т.сут

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХС71В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	MG	P1	P2	Q0	VHR	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
22/03/21	70.60	51.53	19.07	138.90	135.78	138.34	136.64	138.34	136.64	-0.86	6.20	6.20	3.10	2.595	24	0	0
23/03/21	69.42	50.83	18.59	138.37	135.36	138.12	136.44	138.12	136.44	-1.08	6.20	6.20	3.10	2.522	24	0	0
24/03/21	69.88	50.97	18.91	138.40	135.34	138.06	136.38	138.06	136.38	-1.04	6.20	6.20	3.10	2.566	24	0	0
25/03/21	69.02	50.45	18.57	138.19	135.26	137.85	136.17	137.85	136.17	-0.91	6.20	6.20	3.10	2.588	24	0	0
26/03/21	69.96	50.85	19.11	138.20	135.13	137.90	136.22	137.90	136.22	-1.09	6.20	6.20	3.10	2.569	24	0	0
27/03/21	70.18	51.08	19.10	137.36	134.31	137.01	135.33	137.01	135.33	-1.02	6.20	6.20	3.10	2.542	24	0	0
28/03/21	70.23	51.29	18.94	137.00	133.97	136.65	134.97	136.65	134.97	-1.00	6.20	6.20	3.10	2.516	24	0	0
29/03/21	69.82	51.15	18.67	137.32	134.29	136.97	135.29	136.97	135.29	-1.00	6.20	6.20	3.10	2.497	24	0	0
30/03/21	69.29	50.77	18.52	137.44	134.49	137.12	135.44	137.12	135.44	-0.95	6.20	6.20	3.10	2.521	24	0	0
31/03/21	69.59	50.94	18.65	137.79	134.79	137.42	135.74	137.42	135.74	-0.97	6.20	6.20	3.10	2.503	24	0	0
01/04/21	69.78	51.34	18.44	138.34	135.28	137.93	136.25	137.93	136.25	-0.97	6.20	6.20	3.10	2.476	24	0	0
02/04/21	69.80	51.61	18.19	138.83	135.49	138.36	136.68	138.36	136.68	-0.93	6.20	6.20	3.10	2.468	24	0	0
03/04/21	69.50	51.32	18.18	138.53	135.49	138.04	136.36	138.04	136.36	-0.87	6.20	6.20	3.10	2.435	24	0	0
04/04/21	68.89	50.94	17.95	138.22	135.26	137.75	136.07	137.75	136.07	-0.81	6.20	6.20	3.10	2.444	24	0	0
05/04/21	68.70	50.65	18.05	138.04	135.10	137.61	135.93	137.61	135.93	-0.83	6.20	6.20	3.10	2.501	24	0	0
06/04/21	69.57	51.09	18.48	138.08	135.05	137.60	135.92	137.60	135.92	-0.87	6.20	6.20	3.10	2.464	24	0	0
07/04/21	69.38	51.22	18.16	138.39	135.37	137.91	136.23	137.91	136.23	-0.86	6.20	6.20	3.10	2.486	24	0	0
08/04/21	69.94	51.64	18.30	138.46	135.40	137.97	136.28	137.97	136.28	-0.88	6.20	6.20	3.10	2.513	24	0	0
09/04/21	70.02	51.48	18.54	138.26	135.22	137.76	136.08	137.76	136.08	-0.86	6.20	6.20	3.10	2.540	24	0	0
10/04/21	70.69	51.93	18.76	138.33	135.21	137.82	136.14	137.82	136.14	-0.93	6.20	6.20	3.10	2.480	24	0	0
11/04/21	70.02	51.74	18.28	138.24	135.20	137.78	136.10	137.78	136.10	-0.90	6.20	6.20	3.10	2.447	24	0	0
12/04/21	69.60	51.53	18.07	138.13	135.11	137.70	136.02	137.70	136.02	-0.91	6.20	6.20	3.10	2.131	21	3	*
13/04/21	69.73	51.78	17.95	121.08	118.42	122.87	119.26	122.87	119.26	-0.84	6.20	6.20	3.10	2.265	23	1	*
14/04/21	69.59	50.92	18.67	123.76	121.08	127.26	121.89	127.26	121.89	-0.81	6.20	6.20	3.10	2.221	23	1	*
15/04/21	69.78	50.02	19.76	114.68	112.15	119.21	112.96	119.21	112.96	-0.81	6.20	6.20	3.10	2.184	23	1	*
16/04/21	69.49	49.91	19.58	113.71	111.24	118.28	111.99	118.28	111.99	-0.75	6.20	6.20	3.10	2.261	24	0	0
17/04/21	68.97	49.65	19.32	119.56	116.78	119.04	117.60	119.04	117.60	-0.82	6.20	6.20	3.10	2.056	24	0	0
18/04/21	69.63	50.01	19.62	106.79	104.46	106.46	105.18	106.46	105.18	-0.72	6.20	6.20	3.10	0.009	24	0	0
19/04/21	33.69	25.11	8.58	1.15	1.15	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	6.20	6.20	3.10	0.000	24	0	0
20/04/21	23.22	-0.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	3.10	0.000	24	0	0
ИТОГО:				13739.35	13657.44	3743.99	3682.76			-25.32				168.316	1714	6	*
Средние:	166.93	49.23	17.70										6.20	3.10			
Итоговые параметры на 21/04/21г. 10 ч																	

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MG	Q0	VHR	ВОС
	M3	T	M3	T	T	T	Гкал	ч	ч
21/04/21	84058.46	87876.88	86748.22	-2689.76	1680.378	30596	143		

период нормальной работы 714ч
период отсулт в счете вкл. энергии 6ч
Время работы прибора после сброса 30739ч

Представитель теплоснабж. организации

