

чучева 44-1 ГВС апрель 2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/21г. - 20/04/21г.

Абонент: 000"УК" Комфортная среда"
Адрес: ул. Чучева д. 44/1
Тепловычислитель ВК77 с/ет. N 44
Договорные расходы:
M сет. воды= Т.сут мГвс= Т.сут
ТХВ= 5.00 Град С
Заводской номер 00216015

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0хС71В по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	t	m3	v2	m2	t	mг	p1	p2	q0	qf	внр	вос	нс	
	°C			M3			T			M3			T			KГ/CM2 KГ/CM2			Гкал		
22/03/21	59.23	41.23	18.00	17.16	16.92	7.07	7.07	9.85	7.07	4.50	7.00	9.85	9.85	4.50	7.00	0.659	0.365	24	0	0	
23/03/21	56.76	39.52	17.24	16.50	16.28	7.04	7.04	9.24	7.04	4.50	7.00	9.24	9.24	4.50	7.00	0.597	0.327	24	0	0	
24/03/21	57.97	40.40	17.57	18.34	18.07	6.87	6.87	11.20	6.87	4.50	7.00	11.20	11.20	4.50	7.00	0.715	0.407	24	0	0	
25/03/21	56.84	39.51	17.33	16.56	16.30	6.83	6.83	9.47	6.83	4.50	7.00	9.47	9.47	4.50	7.00	0.609	0.334	24	0	0	
26/03/21	57.47	39.66	17.81	16.47	16.23	6.73	6.73	9.50	6.73	4.50	7.00	9.50	9.50	4.50	7.00	0.617	0.339	24	0	0	
27/03/21	57.56	39.09	18.47	17.25	16.98	6.72	6.72	10.26	6.72	4.50	7.00	10.26	10.26	4.50	7.00	0.663	0.363	24	0	0	
28/03/21	57.42	39.61	17.81	18.82	18.56	6.68	6.68	11.88	6.68	4.50	7.00	11.88	11.88	4.50	7.00	0.740	0.429	24	0	0	
29/03/21	59.05	41.80	17.25	15.94	15.94	6.11	6.11	9.83	6.11	4.50	7.00	9.83	9.83	4.50	7.00	0.637	0.366	24	0	0	
30/03/21	56.79	40.54	16.25	15.26	15.03	5.76	5.76	9.27	5.76	4.50	7.00	9.27	9.27	4.50	7.00	0.572	0.335	24	0	0	
31/03/21	57.45	40.73	16.72	15.84	15.62	5.73	5.73	9.89	5.73	4.50	7.00	9.89	9.89	4.50	7.00	0.614	0.359	24	0	0	
01/04/21	58.51	41.64	16.87	16.35	16.09	5.69	5.69	10.40	5.69	4.50	7.00	10.40	10.40	4.50	7.00	0.653	0.390	24	0	0	
02/04/21	58.61	42.11	16.50	15.38	15.16	5.75	5.75	9.41	5.75	4.50	7.00	9.41	9.41	4.50	7.00	0.600	0.357	24	0	0	
03/04/21	57.92	41.23	16.69	17.03	16.79	5.76	5.76	11.03	5.76	4.50	7.00	11.03	11.03	4.50	7.00	0.679	0.409	24	0	0	
04/04/21	56.55	40.73	15.82	17.31	17.06	5.80	5.80	11.26	5.80	4.50	7.00	11.26	11.26	4.50	7.00	0.638	0.380	24	0	0	
05/04/21	57.25	41.18	16.07	16.66	16.40	6.01	6.01	10.39	6.01	4.50	7.00	10.39	10.39	4.50	7.00	0.613	0.367	24	0	0	
06/04/21	57.68	41.45	16.23	15.94	15.69	5.79	5.79	9.90	5.79	4.50	7.00	9.90	9.90	4.50	7.00	0.588	0.349	24	0	0	
07/04/21	58.03	41.80	16.23	15.53	15.29	5.97	5.97	9.32	5.97	4.50	7.00	9.32	9.32	4.50	7.00	0.621	0.371	24	0	0	
08/04/21	58.46	42.16	16.30	16.07	15.85	6.02	6.02	9.83	6.02	4.50	7.00	9.83	9.83	4.50	7.00	0.548	0.308	24	0	0	
09/04/21	58.44	41.23	17.21	14.17	13.95	5.45	5.45	8.50	5.45	4.50	7.00	8.50	8.50	4.50	7.00	0.674	0.396	24	0	0	
10/04/21	59.42	41.67	17.75	16.54	16.28	5.65	5.65	10.63	5.65	4.50	7.00	10.63	10.63	4.50	7.00	0.702	0.425	24	0	0	
11/04/21	58.37	41.63	16.74	17.29	17.04	5.67	5.67	11.37	5.67	4.50	7.00	11.37	11.37	4.50	7.00	0.674	0.396	24	0	0	
12/04/21	58.37	41.84	16.53	14.92	14.70	5.69	5.69	9.01	5.69	4.50	7.00	9.01	9.01	4.50	7.00	0.570	0.339	24	0	0	
13/04/21	59.28	42.33	16.95	13.83	13.63	5.06	5.06	8.57	5.06	4.50	7.00	8.57	8.57	4.50	7.00	0.552	0.330	24	0	0	
14/04/21	58.02	41.87	16.15	15.18	14.95	5.64	5.64	9.89	5.64	4.50	7.00	9.89	9.89	4.50	7.00	0.614	0.368	24	0	0	
15/04/21	57.73	41.66	16.07	15.61	15.49	5.60	5.60	9.31	5.60	4.50	7.00	9.31	9.31	4.50	7.00	0.580	0.348	24	0	0	
16/04/21	57.94	41.90	16.04	15.18	14.95	5.64	5.64	10.01	5.64	4.50	7.00	10.01	10.01	4.50	7.00	0.615	0.373	24	0	0	
17/04/21	57.11	41.39	15.72	15.60	15.40	5.65	5.65	9.75	5.65	4.50	7.00	9.75	9.75	4.50	7.00	0.596	0.364	24	0	0	
18/04/21	57.62	41.72	15.90	17.48	17.24	5.57	5.57	11.67	5.57	4.50	7.00	11.67	11.67	4.50	7.00	0.702	0.433	24	0	0	
19/04/21	57.10	41.11	15.99	15.96	15.72	5.64	5.64	10.08	5.64	4.50	7.00	10.08	10.08	4.50	7.00	0.614	0.369	24	0	0	
20/04/21	55.26	40.02	15.24	16.47	16.24	5.71	5.71	10.53	5.71	4.50	7.00	10.53	10.53	4.50	7.00	0.617	0.367	24	0	0	
Итого:				487.42	480.29	179.04	179.04	301.25	179.04	4.50	7.00	301.25	301.25	4.50	7.00	18.871	11.074	1720	0	0	
Средние:	157.81	141.09	16.72																		
Итоговые параметры на 21/04/21г. 10 ч										4.50	7.00										

Дата	v1	m1	v2	m2	t	mг	q0	qf	внр	вос	
	M3			T			Гкал			Ч	
22/04/21	2446.28	24047.29	11426.84	11332.25	12715.04	828.699	458.464	30668	71		

период нормальной работы 720ч
период отсутствия тепла. энергии 0ч
время работы прибора после сброса 30739ч
представитель теплоснабж. организации

