

котлостроительная 25-1 сентябрь 2021

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 23/08/21г.-21/09/21г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
 Адрес: ул. котлостроительная д.25/1
 Тепловычислитель вкТ7 сет. N 1
 Договорные расходы: _____ Т.сут мГвс= _____ Т.сут
 м сет. воды= _____ Т.сут мГвс= _____ Т.сут
 Тхв= 5.00 Град С
 Заводской номер 00147074

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений: _____
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x76F8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	V1	V2	M1	M2	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C				м3	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
23/08/21	161.61	58.11	3.50	69.58	68.36	69.31	68.23	0.13	7.00	7.00	0.238	24	0	0	0	0
24/08/21	162.82	59.41	3.41	69.64	68.39	69.34	68.20	0.19	7.00	7.00	0.235	24	0	0	0	0
25/08/21	163.10	59.87	3.23	69.66	68.39	69.37	68.23	0.16	7.00	7.00	0.222	24	0	0	0	0
26/08/21	161.31	58.00	3.31	69.60	68.40	69.32	68.24	0.14	7.00	7.00	0.225	24	0	0	0	0
27/08/21	162.47	59.07	3.40	69.63	68.37	69.33	68.23	0.14	7.00	7.00	0.233	24	0	0	0	0
28/08/21	163.33	59.85	3.48	69.67	68.39	69.35	68.18	0.21	7.00	7.00	0.239	24	0	0	0	0
29/08/21	162.53	59.01	3.52	69.65	68.40	69.32	68.19	0.21	7.00	7.00	0.242	24	0	0	0	0
30/08/21	161.79	58.41	3.38	69.61	68.38	69.30	68.22	0.16	7.00	7.00	0.230	24	0	0	0	0
31/08/21	161.64	57.71	3.93	69.59	68.35	69.30	68.23	0.12	7.00	7.00	0.266	24	0	0	0	0
01/09/21	162.42	58.75	3.67	69.63	68.37	69.34	68.26	0.11	7.00	7.00	0.250	24	0	0	0	0
02/09/21	161.37	57.55	3.82	58.09	57.07	57.88	56.99	0.08	7.00	7.00	0.218	24	0	0	0	0
03/09/21	157.24	54.69	2.55	69.39	68.35	69.15	68.18	0.17	7.00	7.00	0.175	24	0	0	0	0
04/09/21	161.60	57.36	4.24	69.61	68.38	69.28	68.23	0.15	7.00	7.00	0.288	24	0	0	0	0
05/09/21	161.52	57.64	3.88	69.61	68.39	69.30	68.23	0.16	7.00	7.00	0.265	24	0	0	0	0
06/09/21	162.51	58.36	4.15	69.68	68.41	69.35	68.24	0.17	7.00	7.00	0.284	24	0	0	0	0
07/09/21	162.44	58.42	4.02	69.66	68.41	69.36	68.26	0.15	7.00	7.00	0.276	24	0	0	0	0
08/09/21	161.66	57.60	4.06	69.45	68.26	69.14	68.07	0.19	7.00	7.00	0.274	24	0	0	0	0
09/09/21	162.69	58.71	3.98	71.50	70.21	71.17	70.04	0.17	7.00	7.00	0.279	24	0	0	0	0
10/09/21	161.82	58.23	3.59	70.92	69.66	70.62	69.49	0.17	7.00	7.00	0.250	24	0	0	0	0
11/09/21	162.57	58.41	4.16	69.67	68.42	69.40	68.28	0.14	7.00	7.00	0.282	24	0	0	0	0
12/09/21	162.46	58.09	4.37	69.59	68.34	69.31	68.23	0.11	7.00	7.00	0.300	24	0	0	0	0
13/09/21	161.98	57.72	4.26	59.01	57.99	58.78	57.89	0.10	7.00	7.00	0.248	24	0	0	0	0
14/09/21	162.60	58.38	4.22	69.56	68.30	69.27	68.19	0.11	7.00	7.00	0.288	24	0	0	0	0
15/09/21	162.50	57.98	4.52	69.58	68.34	69.29	68.19	0.15	7.00	7.00	0.307	24	0	0	0	0
16/09/21	162.00	58.11	3.89	69.59	68.34	69.29	68.20	0.14	7.00	7.00	0.262	24	0	0	0	0
17/09/21	162.53	57.87	4.66	69.56	68.31	69.25	68.15	0.16	7.00	7.00	0.319	24	0	0	0	0
18/09/21	161.87	57.79	4.08	69.60	68.35	69.30	68.22	0.13	7.00	7.00	0.277	24	0	0	0	0
19/09/21	160.27	56.34	3.93	69.52	68.38	69.22	68.19	0.19	7.00	7.00	0.269	24	0	0	0	0
20/09/21	160.60	56.33	4.27	59.04	58.04	58.79	57.90	0.14	7.00	7.00	0.245	24	0	0	0	0
21/09/21	161.15	57.01	4.14	69.03	67.85	68.71	67.68	0.17	7.00	7.00	0.277	24	0	0	0	0
Итого:				2057.92	2021.60	2049.14	2017.06	4.54			7.763	720	0			

Средние: 161.88 | 58.03 | 3.85 |
 Итоговые параметры на 22/09/21г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
22/09/21	10720.66	108030.20	111329.39	109720.90	-1690.70	1282.329	20426	239

период нормальной работы 720ч
 период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
 время работы прибора после сброса 20665ч



Представитель абонента
 Представитель теплоснабж. организации