

котлостроительна 25-1 октябрь 2021

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/10/21г.-21/11/21г.

Абонент: 000 "УК" Комфортная среда  
Адрес: ул. котлостроительная д. 25/1

Тепловычислитель ВК77 сет. N 1

Договорные расходы: Т.СУТ МГВС= Т.СУТ

М сет. воды=

ТХВ= 5.00 Град С

Заводской номер 00147074

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G обр min=

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min=

КС=0x76F8 по 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	М3	Т	М3	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/10/21	165.51	52.69	12.82	233.68	229.14	230.91	227.95	1.19	7.00	7.00	7.00	2.933	24	0	
21/10/21	164.78	52.33	12.45	227.80	223.46	225.20	222.32	1.14	7.00	7.00	7.00	2.783	24	0	
22/10/21	164.45	52.10	12.35	224.67	220.44	222.18	219.37	1.07	7.00	7.00	7.00	2.722	24	0	
23/10/21	164.23	52.35	11.88	223.97	219.81	221.71	218.89	0.92	7.00	7.00	7.00	2.609	24	0	
24/10/21	164.74	52.40	12.34	224.45	220.17	222.12	219.29	0.88	7.00	7.00	7.00	2.714	24	0	
25/10/21	163.84	51.52	12.32	224.82	220.70	222.52	219.78	0.92	7.00	7.00	7.00	2.714	24	0	
26/10/21	164.97	52.42	12.55	232.79	228.34	230.20	227.28	1.06	7.00	7.00	7.00	2.864	24	0	
27/10/21	166.21	53.00	13.21	231.98	227.39	229.19	226.19	1.20	7.00	7.00	7.00	3.001	24	0	
28/10/21	163.95	51.64	12.31	232.63	228.33	230.20	227.36	0.97	7.00	7.00	7.00	2.806	24	0	
29/10/21	163.71	51.82	11.89	233.11	228.83	230.92	228.06	0.77	7.00	7.00	7.00	2.716	24	0	
30/10/21	163.83	51.40	12.43	223.40	219.25	221.20	218.50	0.77	7.00	7.00	7.00	2.719	24	0	
31/10/21	163.82	51.15	12.67	223.38	219.25	221.09	218.39	0.86	7.00	7.00	7.00	2.772	24	0	
01/11/21	163.72	51.50	12.22	226.36	222.20	224.03	221.26	0.94	7.00	7.00	7.00	2.713	24	0	
02/11/21	162.91	51.14	11.77	227.78	222.71	225.37	222.66	1.05	7.00	7.00	7.00	2.629	24	0	
03/11/21	163.14	50.84	12.30	225.50	221.41	222.90	220.21	1.20	7.00	7.00	7.00	2.722	24	0	
04/11/21	163.78	51.78	12.00	223.85	219.94	221.19	218.42	1.33	7.00	7.00	7.00	2.636	24	0	
05/11/21	163.73	51.47	12.26	224.03	219.94	221.16	218.73	1.52	7.00	7.00	7.00	2.692	24	0	
06/11/21	163.48	51.31	12.17	224.44	220.34	221.44	218.83	1.72	7.00	7.00	7.00	2.679	24	0	
07/11/21	163.75	51.80	12.32	224.69	220.55	221.56	218.98	1.73	7.00	7.00	7.00	2.676	24	0	
08/11/21	162.93	50.80	12.13	224.78	220.71	221.65	218.98	1.09	7.00	7.00	7.00	1.535	24	0	
09/11/21	164.09	44.63	9.46	165.03	162.70	163.16	161.61	1.52	7.00	7.00	7.00	2.863	24	0	
10/11/21	164.75	51.83	12.92	225.92	221.63	222.89	220.11	1.52	7.00	7.00	7.00	3.037	24	0	
11/11/21	166.06	52.31	13.75	224.81	220.40	221.88	219.00	1.46	7.00	7.00	7.00	2.981	24	0	
12/11/21	166.23	52.68	13.55	224.81	220.01	221.70	218.88	1.40	7.00	7.00	7.00	2.915	24	0	
13/11/21	165.38	52.13	13.25	224.37	220.40	221.88	219.00	1.40	7.00	7.00	7.00	2.889	24	0	
14/11/21	165.00	51.87	13.13	224.45	220.16	222.03	219.25	0.91	7.00	7.00	7.00	2.946	24	0	
15/11/21	164.91	51.51	13.40	224.36	220.06	222.06	219.30	0.76	7.00	7.00	7.00	2.980	24	0	
16/11/21	165.19	51.66	13.53	224.59	220.22	222.38	219.64	0.58	7.00	7.00	7.00	3.026	24	0	
17/11/21	165.27	51.50	13.77	224.24	219.87	222.08	219.35	0.52	7.00	7.00	7.00	3.036	24	0	
18/11/21	165.58	51.76	13.82	224.25	219.91	222.13	219.38	0.53	7.00	7.00	7.00	2.997	24	0	
19/11/21	165.62	51.96	13.66	224.05	219.73	221.99	219.19	0.54	7.00	7.00	7.00	2.997	24	0	
20/11/21	164.45	51.34	13.11	223.31	219.11	221.41	218.67	0.44	7.00	7.00	7.00	2.869	24	0	
21/11/21	163.81	50.74	13.07	223.20	219.07	221.35	218.67	0.40	7.00	7.00	7.00	2.860	24	0	
Итого:				17396.28	17257.73	17314.31	17223.60	34.13				191.747	1792	0	
Средние:	164.18	51.55	12.63									7.00	7.00		

Итоговые параметры на 22/11/21г. 8 ч

Дата	V1	M1	T	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	М3	Т	М3	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
22/11/21	120265.13	117839.73	121228.72	119494.99	-1655.26	1396.611	21889	239		

период нормальной работы 792ч  
период отсутствия сч.та тепл.энергии 0ч  
время работы прибора после сброса 22128ч

