

Котлостроительная 25-1 апрель 2021

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 22/03/21г. - 20/04/21г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда"

Адрес: ул. Котлостроительная д.25/1

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды = Т.сут Мгвс = Т.сут

Тхв = 5.00 Град С

заводской номер 00147074

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x76F8 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	M3	T	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C			м3			Т			Т			КГ/СМ2			КГал			Ч		
22/03/21	68.32	53.79	14.53	221.28	216.62	219.21	216.27	0.35	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.35	7.00	7.00	3.146	24	0	0
23/03/21	67.71	53.57	14.14	224.77	220.12	222.72	219.73	0.39	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.39	7.00	7.00	3.110	24	0	0
24/03/21	68.24	53.90	14.34	224.96	220.22	222.90	219.90	0.32	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.32	7.00	7.00	3.153	24	0	0
25/03/21	67.97	53.64	14.33	224.93	220.21	222.84	219.87	0.34	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.34	7.00	7.00	3.153	24	0	0
26/03/21	68.42	53.99	14.43	224.78	220.03	222.67	219.67	0.36	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.36	7.00	7.00	3.172	24	0	0
27/03/21	68.23	53.85	14.38	224.37	219.64	222.27	219.29	0.35	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.35	7.00	7.00	3.156	24	0	0
28/03/21	66.76	53.04	13.72	224.08	219.59	222.09	219.20	0.39	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.39	7.00	7.00	3.013	24	0	0
29/03/21	67.27	53.37	13.90	224.26	219.68	222.23	219.30	0.38	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.38	7.00	7.00	3.052	24	0	0
30/03/21	67.13	53.25	13.88	224.22	219.67	222.18	219.24	0.43	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.43	7.00	7.00	3.048	24	0	0
31/03/21	67.33	53.28	14.05	224.07	219.51	222.01	219.08	0.43	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.43	7.00	7.00	3.077	24	0	0
01/04/21	67.02	53.34	13.68	223.73	219.17	221.71	218.79	0.38	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.38	7.00	7.00	2.997	24	0	0
02/04/21	66.92	53.58	13.34	223.78	219.26	221.80	218.86	0.40	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.40	7.00	7.00	2.923	24	0	0
03/04/21	66.84	53.46	13.38	224.40	219.84	222.36	219.43	0.41	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.41	7.00	7.00	2.937	24	0	0
04/04/21	66.58	53.21	13.37	224.35	219.84	222.31	219.37	0.47	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.47	7.00	7.00	2.936	24	0	0
05/04/21	67.18	53.44	13.74	224.40	219.82	222.30	219.35	0.47	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.47	7.00	7.00	3.020	24	0	0
06/04/21	66.99	53.38	13.61	224.00	219.44	221.90	218.97	0.47	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.47	7.00	7.00	2.985	24	0	0
07/04/21	66.51	53.47	13.04	223.26	218.78	221.29	218.35	0.43	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.43	7.00	7.00	2.851	24	0	0
08/04/21	66.56	53.17	13.39	224.06	219.54	222.00	219.08	0.46	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.46	7.00	7.00	2.936	24	0	0
09/04/21	66.69	53.40	13.29	224.44	219.92	222.38	219.43	0.49	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.49	7.00	7.00	2.919	24	0	0
10/04/21	66.67	53.22	13.45	223.73	219.21	221.67	218.75	0.46	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.46	7.00	7.00	2.946	24	0	0
11/04/21	66.52	53.07	13.45	223.93	219.44	221.86	218.95	0.49	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.49	7.00	7.00	2.948	24	0	0
12/04/21	67.65	54.26	13.39	223.83	219.19	221.79	218.76	0.43	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.43	7.00	7.00	2.929	24	0	0
13/04/21	67.47	54.38	13.09	223.94	219.33	221.96	218.91	0.42	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.42	7.00	7.00	2.867	24	0	0
14/04/21	67.37	53.71	13.66	217.52	213.06	215.51	212.64	0.40	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.40	7.00	7.00	2.912	24	0	0
15/04/21	67.55	53.24	14.31	201.13	197.01	199.23	196.61	0.42	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.42	7.00	7.00	2.818	24	0	0
16/04/21	66.43	52.28	14.15	194.93	191.03	193.15	190.70	0.33	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.33	7.00	7.00	2.698	24	0	0
17/04/21	65.72	51.65	14.07	195.79	191.97	193.99	191.58	0.39	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.39	7.00	7.00	2.699	24	0	0
18/04/21	65.32	51.80	13.52	186.25	182.68	184.55	182.26	0.42	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.42	7.00	7.00	2.465	24	0	0
19/04/21	30.77	32.20	-1.43	1.07	0.78	0.78	0.78	0.29	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.29	7.00	7.00	0.000	24	0	0
20/04/21	24.44	21.05	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0	0
Итого:				16150.26	16024.89	16093.66	16013.12	11.77										182.866	1720	0	0
Средние:	64.49	51.57	12.92															7.00	7.00		
Итоговые параметры на 21/04/21г. 8 ч																					

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3			Т			Кгал	Ч	
21/04/21	100998.54	98532.69	101688.13	100237.68	-1704.99	1243.972	16732	236	

период нормальной работы 720ч
 период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 16968ч
 Представитель абонента
 Представитель теплоснабж. организации

