

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 22/11/21г.-19/12/21г.

Абонент: 000 "УК "Комфортная среда"  
 Адрес: Ул. Котлостроительная д.25/1  
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
 Договорные расходы: \_\_\_\_\_ Т.СУТ МГВС= \_\_\_\_\_  
 М сет. воды= \_\_\_\_\_ Т.СУТ  
 ТХВ= 5.00 Град С  
 Заводской номер 00147074

Договор N: \_\_\_\_\_  
 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x76F8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
22/11/21	62.87	50.12	12.75	222.85	218.82	221.11	218.50	218.50	0.32	7.00	7.00	7.00	2.786	24	0	
23/11/21	63.07	50.62	12.45	223.11	219.08	221.41	218.75	218.75	0.33	7.00	7.00	7.00	2.725	24	0	
24/11/21	64.88	51.53	13.35	223.97	219.68	222.13	219.42	219.42	0.26	7.00	7.00	7.00	2.930	24	0	
25/11/21	65.32	51.88	13.44	223.67	219.31	221.79	219.02	219.02	0.29	7.00	7.00	7.00	2.942	24	0	
26/11/21	64.86	51.40	13.46	223.13	218.86	221.32	218.59	218.59	0.27	7.00	7.00	7.00	2.942	24	0	
27/11/21	64.79	51.06	13.73	222.83	218.64	221.03	218.33	218.33	0.31	7.00	7.00	7.00	2.996	24	0	
28/11/21	63.29	50.34	12.95	222.04	218.00	220.36	217.75	217.75	0.25	7.00	7.00	7.00	2.821	24	0	
29/11/21	62.17	49.93	12.24	221.86	217.92	220.33	217.75	217.75	0.17	7.00	7.00	7.00	2.664	24	0	
30/11/21	61.01	49.23	11.78	222.26	218.49	220.83	218.31	218.31	0.18	7.00	7.00	7.00	2.572	24	0	
01/12/21	62.94	50.42	12.52	223.12	219.13	221.55	218.94	218.94	0.19	7.00	7.00	7.00	2.741	24	0	
02/12/21	63.76	51.10	12.66	223.07	218.93	221.45	218.77	218.77	0.16	7.00	7.00	7.00	2.767	24	0	
03/12/21	63.79	50.93	12.86	222.53	218.38	220.86	218.20	218.20	0.18	7.00	7.00	7.00	2.805	24	0	
04/12/21	63.07	50.54	12.53	222.15	218.13	220.58	217.95	217.95	0.18	7.00	7.00	7.00	2.730	24	0	
05/12/21	62.87	50.21	12.66	222.20	218.18	220.63	218.04	218.04	0.14	7.00	7.00	7.00	2.758	24	0	
06/12/21	64.30	51.35	12.95	222.37	218.21	220.71	218.02	218.02	0.19	7.00	7.00	7.00	2.820	24	0	
07/12/21	63.90	50.97	12.93	222.30	218.17	220.67	217.99	217.99	0.18	7.00	7.00	7.00	2.816	24	0	
08/12/21	63.64	50.82	12.82	222.18	218.11	220.61	217.93	217.93	0.18	7.00	7.00	7.00	2.791	24	0	
09/12/21	63.93	51.37	12.56	223.10	218.97	221.53	218.81	218.81	0.16	7.00	7.00	7.00	2.744	24	0	
10/12/21	63.94	51.48	12.46	222.21	218.07	220.67	217.95	217.95	0.12	7.00	7.00	7.00	2.713	24	0	
11/12/21	63.92	50.83	13.09	222.77	218.65	221.06	218.39	218.39	0.26	7.00	7.00	7.00	2.858	24	0	
12/12/21	64.16	50.64	13.52	223.09	218.94	221.25	218.59	218.59	0.35	7.00	7.00	7.00	2.957	24	0	
13/12/21	64.07	50.42	13.65	222.95	218.81	221.04	218.41	218.41	0.40	7.00	7.00	7.00	2.982	24	0	
14/12/21	64.51	50.71	13.80	222.98	218.76	221.00	218.34	218.34	0.42	7.00	7.00	7.00	3.016	24	0	
15/12/21	66.12	52.14	13.98	224.50	220.07	222.47	219.67	219.67	0.40	7.00	7.00	7.00	3.075	24	0	
16/12/21	65.26	51.70	13.56	223.25	218.93	221.45	218.71	218.71	0.22	7.00	7.00	7.00	2.964	24	0	
17/12/21	65.68	52.23	13.45	223.45	219.09	221.62	218.81	218.81	0.28	7.00	7.00	7.00	2.945	24	0	
18/12/21	65.79	52.08	13.71	223.40	219.01	221.48	218.70	218.70	0.31	7.00	7.00	7.00	2.998	24	0	
19/12/21	65.04	51.35	13.69	223.24	219.00	221.28	218.56	218.56	0.44	7.00	7.00	7.00	2.993	24	0	
Итого:				16240.58	16124.34	16192.22	16117.20	16117.20	7.14				179.851	672	0	

Средние: 164.03 | 50.98 | 13.05  
 Итоговые параметры на 20/12/21г. 8 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	M3	T	M3	T	T	Гкал	ч	ч	ч
20/12/21	126505.79	123964.07	127420.95	125612.18	-1648.11	1476.536	22561	239	

период нормальной работы 672ч  
 период отсутствия учета тепл. энергии 0ч  
 время работы прибора после сброса 22800ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

