

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/02/21г.-21/03/21г.

Абонент: 000 "УК" Комфортная среда  
Адрес: Ул. Котлостроительная д. 25/1  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы: Т.СУТ Мгвс= Т.СУТ  
М стх. воды= Т.СУТ Мгвс= Т.СУТ  
Тхв= 5.00 Град С  
заводской номер 00147074

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч  
КС=0x76F8 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	v2	v3	m1	m2	m3	T	Т	Т	МГ	Р1	Р2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	М3	М3	М3	Т	Т	М3	Т	Т	Т	МГ	КГ/СМ2	КГ/СМ2	Гкал	Ч	Ч	Ч
20/02/21	70.72	54.74	15.98	226.03	220.95	223.75	220.92	220.67	223.53	0.28	7.00	7.00	0.35	7.00	7.00	3.524	24	0	0
21/02/21	68.97	53.59	15.38	225.75	220.92	223.53	220.92	220.57	223.53	0.35	7.00	7.00	0.34	7.00	7.00	3.397	24	0	0
22/02/21	68.67	53.54	15.13	225.34	220.54	223.15	220.54	220.20	223.15	0.46	7.00	7.00	0.46	7.00	7.00	3.337	24	0	0
23/02/21	71.90	55.27	16.63	226.44	221.20	223.92	221.20	220.74	223.92	0.67	7.00	7.00	0.67	7.00	7.00	4.456	24	0	0
24/02/21	81.09	61.08	20.01	229.19	222.70	225.90	222.70	222.03	225.90	0.28	7.00	7.00	0.28	7.00	7.00	3.993	24	0	0
25/02/21	76.17	58.15	18.02	227.56	221.72	224.92	221.72	221.44	224.92	0.04	7.00	7.00	0.04	7.00	7.00	3.330	24	0	0
26/02/21	68.44	53.30	15.14	225.01	220.23	223.13	220.23	220.19	223.13	0.12	7.00	7.00	0.12	7.00	7.00	3.364	24	0	0
27/02/21	68.46	53.18	15.28	225.19	220.43	223.22	220.43	220.31	223.22	0.18	7.00	7.00	0.18	7.00	7.00	3.347	24	0	0
28/02/21	68.90	53.70	15.20	225.21	220.41	223.18	220.41	220.23	223.18	0.26	7.00	7.00	0.26	7.00	7.00	3.256	24	0	0
01/03/21	68.77	53.99	14.78	225.17	220.37	223.19	220.37	220.19	223.19	0.29	7.00	7.00	0.29	7.00	7.00	3.224	24	0	0
02/03/21	68.20	53.57	14.63	225.30	220.57	223.31	220.57	220.37	223.31	0.20	7.00	7.00	0.20	7.00	7.00	3.149	24	0	0
03/03/21	68.50	54.21	14.29	225.27	220.51	223.30	220.51	220.25	223.30	0.26	7.00	7.00	0.26	7.00	7.00	3.257	24	0	0
04/03/21	68.09	53.32	14.77	225.23	220.52	223.16	220.52	220.23	223.16	0.29	7.00	7.00	0.29	7.00	7.00	3.271	24	0	0
05/03/21	68.10	53.25	14.85	225.13	220.40	223.04	220.40	220.11	223.04	0.29	7.00	7.00	0.29	7.00	7.00	3.200	24	0	0
06/03/21	68.61	54.08	14.53	225.43	220.65	223.36	220.65	220.36	223.36	0.29	7.00	7.00	0.29	7.00	7.00	3.323	24	0	0
07/03/21	68.32	53.26	15.06	225.64	220.88	223.45	220.88	220.51	223.45	0.37	7.00	7.00	0.37	7.00	7.00	3.236	24	0	0
08/03/21	68.08	53.39	14.69	225.20	220.49	223.04	220.49	220.09	223.04	0.43	7.00	7.00	0.43	7.00	7.00	3.233	24	0	0
09/03/21	68.54	53.85	14.69	225.04	220.29	222.85	220.29	219.86	222.85	0.41	7.00	7.00	0.41	7.00	7.00	3.270	24	0	0
10/03/21	68.68	53.84	14.84	225.36	220.56	223.11	220.56	220.15	223.11	0.48	7.00	7.00	0.48	7.00	7.00	3.447	24	0	0
11/03/21	69.32	53.71	15.61	225.83	220.95	223.45	220.95	220.47	223.45	0.49	7.00	7.00	0.49	7.00	7.00	3.774	24	0	0
12/03/21	73.71	56.61	17.10	226.45	220.95	223.75	220.95	220.46	223.75	0.44	7.00	7.00	0.44	7.00	7.00	3.402	24	0	0
13/03/21	69.06	53.61	15.45	225.28	220.47	222.98	220.47	220.03	222.98	0.44	7.00	7.00	0.44	7.00	7.00	3.368	24	0	0
14/03/21	68.71	53.35	15.36	224.29	219.53	222.01	219.53	219.09	222.01	0.39	7.00	7.00	0.39	7.00	7.00	3.263	24	0	0
15/03/21	68.49	53.61	14.88	224.23	219.47	222.05	219.47	219.08	222.05	0.38	7.00	7.00	0.38	7.00	7.00	3.242	24	0	0
16/03/21	68.00	53.25	14.75	224.60	219.91	222.45	219.91	219.53	222.45	0.33	7.00	7.00	0.33	7.00	7.00	3.099	24	0	0
17/03/21	67.63	53.48	14.15	224.13	219.51	222.13	219.51	219.18	222.13	0.30	7.00	7.00	0.30	7.00	7.00	3.028	24	0	0
18/03/21	67.16	53.38	13.78	224.39	219.82	222.45	219.82	219.52	222.45	0.35	7.00	7.00	0.35	7.00	7.00	3.063	24	0	0
19/03/21	67.83	53.59	14.24	219.92	215.38	217.97	215.38	215.03	217.97	0.25	7.00	7.00	0.25	7.00	7.00	3.044	24	0	0
20/03/21	67.97	53.63	14.34	217.09	212.56	215.15	212.56	212.31	215.15	0.29	7.00	7.00	0.29	7.00	7.00	3.057	24	0	0
21/03/21	67.93	53.53	14.40	216.95	212.44	214.99	212.44	212.15	214.99	0.29	7.00	7.00	0.29	7.00	7.00	3.057	24	0	0
Итого:				16741.65	16595.33	16675.89	16585.35	9.98								100.629	720	0	

Средние: 69.43 | 54.17 | 15.26  
Итоговые параметры на 22/03/21г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	М3	Т	М3	Т	Т	МГ	Гкал	Ч	Ч
22/03/21	94529.75	92587.58	95675.20	94304.22	-1716.64	1162.247	16013	236	

Период нормальной работы 720ч  
Период отсутствия тепла энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 16249ч

Представитель абонента  
Представитель теплоснабж. организации

