

Котлостроительная 25-1 апрель 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/03/25г.-21/04/25г.

Абонент: 000"УК"Времена года

Адрес: Ул. Котлостроительная д. 25/1

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды=_____ т.сут МГВС=_____ т.сут

Тхв= 3.80 Град С

Заводской номер 00147074

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.05 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х56в8 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24/03/25	65.50	52.15	13.35	199.75	195.91	197.39	194.87	1.04	7.60	3.40	2.630	24	0	
25/03/25	65.49	52.49	13.00	199.47	195.63	197.14	194.58	1.05	7.60	3.40	2.557	24	0	
26/03/25	65.59	52.61	12.98	199.66	195.82	197.34	194.78	1.04	7.60	3.40	2.557	24	0	
27/03/25	65.36	52.32	13.04	196.01	192.18	193.74	191.26	0.92	7.60	3.40	2.519	24	0	
28/03/25	65.66	52.43	13.23	193.80	189.96	191.55	189.08	0.88	7.60	3.40	2.524	24	0	
29/03/25	65.37	51.88	13.49	194.16	190.36	191.89	189.45	0.91	7.60	3.40	2.581	24	0	
30/03/25	65.33	51.82	13.51	193.97	190.19	191.72	189.26	0.93	7.60	3.40	2.582	24	0	
31/03/25	65.35	52.31	13.04	193.85	190.07	191.67	189.21	0.86	7.60	3.40	2.492	24	0	
01/04/25	65.57	51.70	13.87	182.40	178.82	180.27	177.99	0.83	7.60	3.40	2.494	24	0	
02/04/25	65.47	51.10	14.37	171.43	168.08	169.39	167.32	0.76	7.60	3.40	2.425	24	0	
03/04/25	48.08	40.40	7.68	172.25	170.30	170.70	169.32	0.98	7.60	3.40	1.315	24	0	
04/04/25	62.60	48.92	13.68	172.24	169.11	170.09	168.13	0.98	7.60	3.40	2.323	24	0	
05/04/25	65.39	51.12	14.27	172.73	169.37	170.52	168.40	0.97	7.60	3.40	2.429	24	0	
06/04/25	65.37	51.08	14.29	172.51	169.15	170.37	168.28	0.87	7.60	3.40	2.431	24	0	
07/04/25	65.46	51.41	14.05	172.86	169.50	170.79	168.66	0.84	7.60	3.40	2.396	24	0	
08/04/25	65.28	50.63	14.65	173.23	169.88	171.10	169.03	0.85	7.60	3.40	2.500	24	0	
09/04/25	65.50	50.82	14.68	173.62	170.26	171.49	169.40	0.86	7.60	3.40	2.512	24	0	
10/04/25	65.32	50.56	14.76	173.23	169.87	171.07	168.97	0.90	7.60	3.40	2.517	24	0	
11/04/25	65.53	50.83	14.70	173.28	169.92	171.15	169.07	0.85	7.60	3.40	2.508	24	0	
12/04/25	65.32	50.52	14.80	173.58	170.22	171.47	169.43	0.79	7.60	3.40	2.530	24	0	
13/04/25	65.39	50.52	14.87	173.16	169.80	171.07	169.01	0.79	7.60	3.40	2.537	24	0	
14/04/25	64.10	49.69	14.41	163.92	160.84	162.01	160.11	0.73	7.60	3.40	2.326	24	0	
15/04/25	59.53	48.74	10.79	96.09	94.50	95.28	94.20	0.30	7.60	3.40	1.026	24	0	
16/04/25	61.04	56.25	4.79	65.16	64.04	64.96	64.00	0.04	7.60	3.40	0.312	24	0	
17/04/25	60.47	54.28	6.19	63.99	62.93	63.43	62.57	0.36	7.60	3.40	0.397	24	0	
18/04/25	60.47	55.68	4.79	64.04	62.96	63.30	62.39	0.57	7.60	3.40	0.308	24	0	
19/04/25	60.20	55.28	4.92	64.02	63.03	63.21	62.31	0.72	7.60	3.40	0.316	24	0	
20/04/25	60.28	56.40	3.88	64.00	62.95	63.29	62.37	0.58	7.60	3.40	0.249	24	0	
21/04/25	59.93	54.54	5.39	63.99	62.98	63.20	62.33	0.65	7.60	3.40	0.343	24	0	
Итого:				4472.40	4388.63	4420.60	4365.78	22.85			56.636	696	0	
Средние:	63.45	51.67	11.78						7.60	3.40				
итоговые параметры на 22/04/25г. 10 ч														

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/04/25	59731.54	58602.76	59081.63	58281.91	320.85	661.023	10102	2

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10104ч

Представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Итого за год

Итого за год

Итого за год