

Москатова 25 ГВС август 2022

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 01/09/22г.-15/09/22г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда" Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: ул. Москатова д.25 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВК77 сет. N 1 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ Т.сут МГВС= \_\_\_\_\_ Т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч  
 Тхв= 5.00 Град С  
 Заводской номер 00271871 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2533 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	mg	p1	p2	q0	qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01/09/22	55.45	43.83	11.62	31.46	31.01	0.00	0.00	31.01	6.03	5.26	1.562	1.206	24	0	
02/09/22	54.13	42.32	11.81	31.85	31.41	0.00	0.00	31.41	6.05	5.28	1.539	1.176	24	0	
03/09/22	53.33	41.19	12.14	30.00	29.59	0.00	0.00	29.59	5.99	5.26	1.431	1.074	24	0	
04/09/22	53.98	41.22	12.76	30.36	29.96	0.00	0.00	29.96	5.83	5.12	1.465	1.086	24	0	
05/09/22	54.63	41.26	13.37	31.02	30.58	0.00	0.00	30.58	5.86	5.17	1.519	1.112	24	0	
06/09/22	53.32	40.45	12.87	31.47	31.06	0.00	0.00	31.06	6.47	5.73	1.500	1.106	24	0	
07/09/22	41.68	33.66	8.02	25.55	25.36	0.00	0.00	25.36	6.25	5.68	0.930	0.754	24	0	
08/09/22	51.61	39.43	12.18	36.21	35.77	0.00	0.00	35.77	6.73	6.05	1.668	1.253	24	0	
09/09/22	54.46	41.44	13.02	34.40	33.94	0.00	0.00	33.94	6.80	6.10	1.679	1.243	24	0	
10/09/22	52.30	40.26	12.04	35.58	35.14	0.00	0.00	35.14	6.77	6.06	1.661	1.244	24	0	
11/09/22	52.84	40.50	12.34	36.04	35.59	0.00	0.00	35.59	6.75	6.03	1.700	1.272	24	0	
12/09/22	53.07	40.76	12.31	35.33	34.87	0.00	0.00	34.87	6.76	6.05	1.675	1.255	24	0	
13/09/22	53.29	40.90	12.39	33.82	33.38	0.00	0.00	33.38	6.76	6.03	1.609	1.201	24	0	
14/09/22	51.58	38.54	13.04	31.20	30.81	0.00	0.00	30.81	6.66	6.06	1.437	1.051	24	0	
15/09/22	52.06	40.05	12.01	33.72	33.30	0.00	0.00	33.30	6.77	6.07	1.568	1.173	24	0	
Итого:				488.01	481.77	0.00	0.00	481.77			22.943	17.206	360	0	

Средние: | 52.52 | 40.39 | 12.13 |  
 Итоговые параметры на 16/09/22г. 11 ч | | | | | 6.43 | 5.73 | | | | |

Дата	v1	m1	v2	m2	mg	q0	qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
16/09/22	22870.95	22585.78	126.96	126.15	22459.63	1012.034	746.570	18210	508

Период нормальной работы 360ч  
 Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 18718ч  
 Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

