

Москатова 25 Ц.О.ноябрь 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 17/11/23г. -17/12/23г.

Абонент:ООО"УК"комфортная среда

Договор N: _____

Адрес:Ул.Москатова д.25

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под

mi n= 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ Т.сут МГВС=_____ Т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр

mi n= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00271871

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0x2533 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1
P2	Qo	ВНР	ВОС	НС					
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	
кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч					
17/11/23	53.91	41.57	12.34	176.68	174.25	175.33	173.88	0.37	5.30
4.85	2.145	24	0						
18/11/23	60.60	45.07	15.53	213.02	209.41	211.51	209.49	-0.08	5.71
5.30	3.246	24	0						
19/11/23	58.72	44.53	14.19	228.58	224.96	227.02	224.91	0.05	5.78
5.30	3.189	24	0						
20/11/23	60.48	44.75	15.73	210.91	207.34	210.06	208.12	-0.78	5.86
5.47	3.258	24	0						
21/11/23	60.58	44.35	16.23	210.10	206.54	209.74	207.82	-1.28	5.85
5.46	3.349	24	0						
22/11/23	61.49	44.31	17.18	209.34	205.74	208.56	206.64	-0.90	5.82
5.43	3.531	24	0						
23/11/23	60.62	43.71	16.91	210.71	207.11	209.83	207.91	-0.80	5.83
5.44	3.499	24	0						
24/11/23	61.57	44.67	16.90	209.66	206.00	208.74	206.82	-0.82	5.88
5.50	3.478	24	0						
25/11/23	62.42	45.56	16.86	209.17	205.44	208.27	206.23	-0.79	5.87
5.48	3.459	24	0						
26/11/23	62.16	45.82	16.34	207.25	203.56	206.40	204.30	-0.74	5.83
5.46	3.322	24	0						
27/11/23	60.87	45.05	15.82	212.07	208.47	211.26	209.24	-0.77	5.83
5.42	3.298	24	0						
28/11/23	62.86	45.50	17.36	204.79	201.13	203.70	201.78	-0.65	5.82
5.45	3.486	24	0						
29/11/23	61.75	44.88	16.87	205.37	201.79	204.29	202.37	-0.58	5.84
5.47	3.399	24	0						
30/11/23	62.83	45.66	17.17	205.94	202.25	204.77	202.79	-0.54	5.85
5.47	3.469	24	0						
01/12/23	62.75	45.58	17.17	205.85	202.18	204.67	202.72	-0.54	5.81
5.44	3.466	24	0						
02/12/23	63.18	46.40	16.78	207.47	203.67	206.36	204.23	-0.56	5.85
5.46	3.416	24	0						
03/12/23	63.37	46.95	16.42	209.96	206.11	208.91	206.70	-0.59	5.88
5.48	3.378	24	0						
04/12/23	62.71	46.05	16.66	205.36	201.69	204.33	202.32	-0.63	5.85
5.47	3.357	24	0						
05/12/23	62.52	46.11	16.41	217.77	213.88	216.67	214.56	-0.68	5.73
5.29	3.508	24	0						
06/12/23	60.83	44.96	15.87	223.72	219.93	222.67	220.54	-0.61	5.80
5.33	3.487	24	0						
07/12/23	61.62	44.32	17.30	208.79	205.19	207.49	205.57	-0.38	5.85
5.46	3.544	24	0						
08/12/23	60.84	43.27	17.57	204.14	200.68	202.88	201.09	-0.41	5.80
5.43	3.523	24	0						

Москатова 25 Ц.О.ноябрь 2023

09/12/23	61.84	43.48	18.36	199.09	195.60	197.80	196.12	-0.52	5.80
5.45	3.588	24	0						
10/12/23	61.97	43.52	18.45	198.70	195.23	197.46	195.74	-0.51	5.79
5.44	3.598	24	0						
11/12/23	61.78	43.36	18.42	199.62	196.13	198.34	196.63	-0.50	5.81
5.45	3.610	24	0						
12/12/23	61.03	43.10	17.93	203.10	199.60	200.88	199.13	0.47	5.87
5.50	3.576	24	0						
13/12/23	61.94	43.66	18.28	210.30	206.58	209.00	207.08	-0.50	6.00
5.62	3.771	24	0						
14/12/23	62.04	43.68	18.36	209.80	206.12	208.65	206.73	-0.61	6.04
5.65	3.781	24	0						
15/12/23	62.16	43.89	18.27	208.51	204.82	207.38	205.46	-0.64	6.00
5.62	3.737	24	0						
16/12/23	63.10	44.42	18.68	207.13	203.33	204.96	203.04	0.29	6.00
5.63	3.793	24	0						
17/12/23	63.10	44.70	18.40	207.47	203.69	206.25	204.33	-0.64	5.96
5.58	3.742	24	0						

Итого: | 107.003 | 744 | 0 | | 6440.37 | 6328.42 | 6404.18 | 6344.29 | -15.87 |

Средние: | 61.54 | 44.61 | 16.93 | | | | | | | 5.84

Дата V1 M1 V2 M2 Мг

Qo | ВНР | ВОС |

Гкал | ч | м3 | Т | м3 | Т | Т |

16/11/23	24:00	4428.56	4355.52	4416.25	4370.97	-15.45
58.075	494	71				
17/12/23	24:00	10868.93	10683.94	10820.43	10715.26	-31.32
165.078	1238	71				

Итого: | 6440.37 | 6328.42 | 6404.18 | 6344.29 | -15.87 |

107.003 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1318ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации