

Москатова 25 декабрь 2023 ц.о.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/12/23г.-16/01/24г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда" Договор N: _____
 Адрес: Ул. Москатова д.25 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГвс= _____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
 Тхв= 5.00 град С
 Заводской номер 00271871 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x2533 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/12/23	63.08	44.97	18.11	206.71	202.95	205.56	203.64	-0.69	6.08	5.70	3.671	24	0	
19/12/23	63.59	45.53	18.06	206.51	202.70	205.32	203.36	-0.66	6.00	5.63	3.659	24	0	
20/12/23	63.27	45.65	17.62	207.36	203.57	206.24	204.23	-0.66	6.04	5.66	3.580	24	0	
21/12/23	63.57	46.29	17.28	212.19	208.27	211.05	208.92	-0.65	5.87	5.47	3.598	24	0	
22/12/23	54.39	40.49	13.90	121.23	119.57	120.06	119.11	0.46	4.01	3.80	1.662	24	0	
23/12/23	62.22	45.45	16.77	211.65	207.92	209.69	207.66	0.26	5.87	5.47	3.482	24	0	
24/12/23	62.14	45.14	17.00	207.04	203.40	205.82	203.86	-0.46	5.96	5.58	3.456	24	0	
25/12/23	61.68	44.80	16.88	208.94	205.32	207.71	205.77	-0.45	5.85	5.46	3.462	24	0	
26/12/23	58.55	42.73	15.82	178.85	176.03	177.87	176.35	-0.32	4.95	4.65	2.781	24	0	
27/12/23	58.87	47.57	11.30	328.06	322.80	326.75	323.26	-0.46	6.21	5.09	3.645	24	0	
28/12/23	61.60	47.58	14.02	269.63	264.93	268.14	265.28	-0.35	6.15	5.42	3.715	24	0	
29/12/23	62.94	46.07	16.87	216.67	212.75	215.23	213.07	-0.32	5.93	5.51	3.585	24	0	
30/12/23	63.80	46.39	17.41	210.04	206.13	208.54	206.38	-0.25	5.99	5.61	3.582	24	0	
31/12/23	62.97	45.88	17.09	208.80	205.05	207.34	205.29	-0.24	5.98	5.60	3.502	24	0	
01/01/24	63.55	45.93	17.62	206.65	202.81	205.16	203.14	-0.33	6.00	5.63	3.571	24	0	
02/01/24	62.82	45.75	17.07	206.47	202.72	205.08	203.11	-0.39	5.95	5.58	3.457	24	0	
03/01/24	62.72	45.62	17.10	206.24	202.52	204.89	202.96	-0.44	6.03	5.66	3.456	24	0	
04/01/24	62.55	45.64	16.91	205.98	202.26	204.70	202.69	-0.43	5.95	5.58	3.417	24	0	
05/01/24	62.36	45.87	16.49	205.65	201.99	204.44	202.40	-0.41	5.95	5.57	3.327	24	0	
06/01/24	62.93	45.85	17.08	205.46	201.74	204.18	202.21	-0.47	5.91	5.53	3.443	24	0	
07/01/24	63.52	46.03	17.49	204.07	200.35	202.77	200.75	-0.40	5.89	5.51	3.504	24	0	
08/01/24	61.75	44.49	17.26	204.78	201.18	203.56	201.64	-0.46	5.91	5.52	3.470	24	0	
09/01/24	64.09	45.08	19.01	203.97	200.18	202.25	200.33	-0.15	6.01	5.64	3.802	24	0	
10/01/24	65.04	45.16	19.88	203.08	199.19	201.16	199.24	-0.05	6.04	5.67	3.953	24	0	
11/01/24	63.98	44.95	19.03	203.06	199.26	201.36	199.43	-0.17	6.04	5.67	3.788	24	0	
12/01/24	63.84	44.72	19.12	202.66	198.87	201.10	199.18	-0.31	6.00	5.63	3.799	24	0	
13/01/24	64.81	44.57	20.24	202.39	198.55	200.70	198.78	-0.23	6.00	5.63	4.013	24	0	
14/01/24	63.73	43.83	19.90	201.51	197.79	199.92	198.11	-0.32	6.00	5.63	3.933	24	0	
15/01/24	62.26	43.50	18.76	199.65	196.12	198.29	196.51	-0.39	6.01	5.63	3.677	24	0	
16/01/24	63.53	44.71	18.82	200.31	196.61	198.96	197.10	-0.49	5.95	5.57	3.694	24	0	

итого: | | | | 6255.61 | 6143.53 | 6213.84 | 6153.76 | -10.23 | | | | 105.684 | 720 | 0 |

Средние: | 62.54 | 45.21 | 17.33 | | | | | | | 5.88 | 5.48 | | | | | |
 итоговые параметры на 17/01/24г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч

17/01/24 | 17116.82 | 16950.78 | -41.73 | 272.283 | 1968 | 71 |

Период нормальной работы 720ч
 Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 2039ч
 Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

