Москатова 25 ГВС 02 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/02/23г.-19/03/23г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная сред
Адрес:Ул.Москатова д.25
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1
Договорные расходы:
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С
Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Заводской номер 00271871 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x2533 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/02/23	56.47	41.11	15.36	30.61	30.17	16.69	16.51	13.66	6.85	6.23	0.954	0.508	24	0	
17/02/23	56.61	40.92	15.69	29.47	29.04	16.31	16.13	12.91	6.87	6.25	0.919	0.478	24	0	
18/02/23	55.84	41.19	14.65	32.79	32.35	16.10	15.92	16.43	6.83	6.21	1.067	0.609	24	0	
19/02/23	55.26	40.72	14.54	31.49	31.07	15.97	15.80	15.27	6.81	6.19	0.998	0.564	24	0	
20/02/23	45.01	34.40	10.61	28.40	28.13	15.89	15.82	12.31	6.84	6.21	0.657	0.359	24	0	
21/02/23	54.28	39.52	14.76	30.75	30.32	15.78	15.68	14.64	6.87	6.24	0.954	0.527	24	0	
22/02/23	54.56	39.82	14.74	30.40	29.96	15.42	15.31	14.65	6.37	5.74	0.953	0.522	24	0	
23/02/23	55.35	39.91	15.44	29.40	28.99	15.45	15.31	13.68	6.38	5.75	0.925	0.489	24	0	
24/02/23	55.08	40.03	15.05	30.80	30.38	15.33	15.22	15.16	6.35	5.72	0.988	0.549	24	0	
25/02/23	55.10	40.10	15.00	29.89	29.49	15.30	15.17	14.32	6.32	5.69	0.946	0.525	24	0	
26/02/23	54.64	40.71	13.93	31.19	30.77	15.30	15.16	15.61	6.17	5.54	0.985	0.575	24	0	
27/02/23	54.78	40.89	13.89	29.67	29.27	15.25	15.08	14.19	6.36	5.73	0.916	0.524	24	0	
28/02/23	55.24	42.10	13.14	31.45	31.02	17.71	17.54	13.48	6.42	5.80	0.908	0.514	24	0	
01/03/23	55.02	42.02	13.00	32.28	31.82	19.53	19.29	12.53	6.36	5.75	0.876	0.475	24	0	
02/03/23	55.47	42.61	12.86	34.35	33.88	19.62	19.38	14.50	6.40	5.79	0.980	0.555	24	0	
03/03/23	55.04	42.33	12.71	33.18	32.72	19.47	19.23	13.49	6.64	6.02	0.919	0.515	24	0	
04/03/23	54.76	42.50	12.26	35.10	34.60	19.57	19.33	15.27	6.84	6.22	0.993	0.587	24	0	
05/03/23	54.43	42.25	12.18	35.03	34.55	19.57	19.33	15.22	6.82	6.20	0.987	0.577	24	0	
06/03/23	55.44	42.74	12.70	33.94	33.46	19.43	19.19	14.27	6.87	6.26	0.965	0.550	24	0	
07/03/23	56.38	43.18	13.20	32.54	32.10	19.34	19.10	13.00	6.88	6.26	0.920	0.507	24	0	
08/03/23	56.75	43.44	13.31	33.09	32.61	19.32	19.08	13.53	6.87	6.25	0.957	0.530	24	0	
09/03/23	56.13	43.25	12.88	31.79	31.33	19.26	19.02	12.31	6.89	6.27	0.873	0.480	24	0	
10/03/23	56.24	43.40	12.84	30.77	30.35	19.23	18.99	11.36	6.91	6.28	0.823	0.444	24	0	
11/03/23	56.46	46.22	10.24	26.89	26.52	16.40	16.21	10.31	5.08	4.45	0.697	0.434	24	0	
12/03/23	56.53	45.71	10.82	35.68	35.17	19.51	19.27	15.90	6.70	5.98	1.029	0.654	24	0	
13/03/23	57.61	43.40	14.21	30.67	30.20	17.55	17.31	12.89	6.38	5.70	0.920	0.503	24	0	
14/03/23	57.15	42.50	14.65	29.10	28.65	16.26	16.06	12.59	6.44	5.77	0.892	0.487	24	0	
15/03/23	56.59	40.08	16.51	26.77	26.38	11.80	11.72	14.66	6.81	6.10	0.951	0.519	24	0	
16/03/23	55.19	35.62	19.57	19.52	19.25	6.51	6.51	12.74	6.78	5.99	0.766	0.412	24	0	
17/03/23	53.22	39.69	13.53	14.84	14.64	5.29	5.28	9.36	6.13	5.86	0.523	0.330	24	0	
18/03/23	54.41	38.16	16.25	23.89	23.54	8.31	8.31	15.23	6.74	5.95	0.890	0.522	24	0	
19/03/23	54.52	37.45	17.07	23.48	23.14	8.11	8.11	15.03	6.76	5.98	0.881	0.512	24	0	
Итого:				959.22	945.87	510.58	505.37	440.50			29.012	16.336	768	0	
Средние:	55.17	41.19	13.98						6.59	5.95					

Итоговые параметры на 20/03/23г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
20/03/23	27925.92	27569.99	2769.48	2745.24	24824.75	1165.684	831.821	22648	508

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Комфортная среда" ИНН 6154154192 ОГРН 1196196001121 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог

Период нормальной работы 768ч
Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 23156ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации