

Москатова 25 ГВС март 2023

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 20/03/23г.-12/04/23г.

Абонент: 000 "УК" Комфортная среда
 Адрес: Ул. Москатова д.25
 Теплоучислитель ВК7 сет.Н 1
 Договорные расходы:
 М сет.воды= Т.сут Мгвс= Т.сут
 Тхв= 5.00 Град С

Договор №:
 Тип расходомера:
 пределы измерений:
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00271871 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2533 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	MГ	P1	P2	Q0	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C			м3	т	м3	т	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
20/03/23	53.33	38.52	14.81	18.88	18.63	6.63	6.62	9.06	12.01	6.14	5.50	0.678	0.433	6.14	5.50	0.678	0.433	24	0	0
21/03/23	54.47	38.06	16.41	23.13	22.82	9.06	9.06	8.83	13.76	6.85	6.11	0.830	0.473	6.85	6.11	0.830	0.473	24	0	0
22/03/23	55.22	38.10	17.12	22.12	21.81	8.83	8.83	8.81	12.98	6.64	5.89	0.803	0.453	6.64	5.89	0.803	0.453	24	0	0
23/03/23	54.85	37.76	17.09	20.92	20.61	8.81	8.81	8.81	11.80	6.36	5.61	0.739	0.401	6.36	5.61	0.739	0.401	24	0	0
24/03/23	55.02	38.16	16.86	21.56	21.25	8.83	8.83	8.84	12.42	6.39	5.64	0.771	0.427	6.39	5.64	0.771	0.427	24	0	0
25/03/23	54.97	37.97	17.00	21.24	20.93	8.84	8.84	8.82	12.09	6.41	5.66	0.752	0.417	6.41	5.66	0.752	0.417	24	0	0
26/03/23	55.00	38.43	16.57	22.69	22.35	8.82	8.82	8.82	13.53	6.31	5.55	0.824	0.472	6.31	5.55	0.824	0.472	24	0	0
27/03/23	54.58	37.67	16.91	20.96	20.66	8.74	8.74	8.74	11.92	6.36	5.61	0.738	0.406	6.36	5.61	0.738	0.406	24	0	0
28/03/23	54.44	37.37	17.07	21.77	21.48	8.33	8.33	8.33	13.15	6.38	5.63	0.792	0.451	6.38	5.63	0.792	0.451	24	0	0
29/03/23	53.91	36.55	17.36	20.64	20.38	8.11	8.11	8.11	12.27	6.39	5.65	0.740	0.396	6.39	5.65	0.740	0.396	24	0	0
30/03/23	52.48	34.39	18.09	20.59	20.32	7.74	7.74	7.74	12.58	6.35	5.59	0.736	0.389	6.35	5.59	0.736	0.389	24	0	0
31/03/23	41.36	30.23	11.13	15.80	15.67	6.15	6.14	6.15	9.53	5.36	4.91	0.415	0.237	5.36	4.91	0.415	0.237	24	0	0
01/04/23	55.64	44.14	11.50	38.96	38.40	24.09	23.85	24.09	14.55	5.38	4.77	1.010	0.581	5.38	4.77	1.010	0.581	24	0	0
02/04/23	55.84	44.28	11.56	36.44	35.91	23.04	22.80	23.04	13.11	5.61	5.00	0.928	0.530	5.61	5.00	0.928	0.530	24	0	0
03/04/23	55.62	45.62	10.00	28.53	28.12	17.99	17.81	17.99	10.31	5.55	5.02	0.700	0.426	5.55	5.02	0.700	0.426	24	0	0
04/04/23	56.52	45.28	11.24	34.18	33.69	22.18	21.94	22.18	11.75	5.68	5.02	0.850	0.477	5.68	5.02	0.850	0.477	24	0	0
05/04/23	56.03	44.21	11.82	33.73	33.25	21.68	21.44	21.68	11.81	5.68	5.04	0.857	0.471	5.68	5.04	0.857	0.471	24	0	0
06/04/23	56.05	44.14	11.91	33.19	32.72	21.36	21.12	21.36	11.60	5.72	5.07	0.842	0.461	5.72	5.07	0.842	0.461	24	0	0
07/04/23	56.63	44.39	12.24	32.58	32.11	21.19	20.95	21.19	11.16	5.74	5.08	0.831	0.449	5.74	5.08	0.831	0.449	24	0	0
08/04/23	56.00	44.21	11.79	33.00	32.54	20.83	20.59	20.83	11.95	5.73	5.07	0.855	0.477	5.73	5.07	0.855	0.477	24	0	0
09/04/23	55.61	43.81	11.80	32.43	31.98	20.47	20.23	20.47	11.75	5.73	5.07	0.833	0.464	5.73	5.07	0.833	0.464	24	0	0
10/04/23	55.94	44.14	11.80	32.24	31.78	20.50	20.26	20.50	11.52	5.67	5.01	0.825	0.456	5.67	5.01	0.825	0.456	24	0	0
11/04/23	55.04	43.08	11.96	30.81	30.37	20.23	19.99	20.23	10.38	5.68	5.02	0.758	0.404	5.68	5.02	0.758	0.404	24	0	0
12/04/23	55.80	43.80	12.00	32.75	32.29	20.18	19.94	20.18	12.35	5.67	5.01	0.867	0.492	5.67	5.01	0.867	0.492	24	0	0
Итого:				649.14	640.07	352.63	349.79	290.28						18.974	10.643	576	0			

Средние: | 54.60 | 40.60 | 14.00 | Итоговые параметры на 13/04/23г. 10 ч | 5.99 | 5.31 |

Дата	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	MГ	Q0	QГ	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
13/04/23	28582.08	28216.99	3127.81	3100.63	25116.36	1184.772	842.538	23225	508			

Период нормальной работы 576ч
 Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 23733ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

