

Р.Люксембург 240-5 апрель 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/03/25г.-15/04/25г.

Абонент: 000"УК"Времена года

Адрес: Ул. Роза Люксембург д. 240/5

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ Т.сут МГВС = _____ Т.сут

ТХВ= 5.00 Град С

Заводской номер 00180680

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3 $\Phi_T=0$ $T_3=0$

КС=0x4910 по 2.7

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24/03/25	50.03	40.16	9.87	141.50	139.82	141.28	140.14	-0.32	6.30	2.70	1.387	24	0	
25/03/25	50.02	40.25	9.77	141.70	140.02	141.20	140.09	-0.07	6.30	2.70	1.376	24	0	
26/03/25	50.04	40.37	9.67	141.53	139.85	141.04	139.91	-0.06	6.30	2.70	1.358	24	0	
27/03/25	49.60	39.91	9.69	135.99	134.42	136.12	135.07	-0.65	6.30	2.70	1.308	24	0	
28/03/25	50.95	40.54	10.41	134.54	132.90	134.97	133.92	-1.02	6.30	2.70	1.391	24	0	
29/03/25	51.74	41.00	10.74	134.51	132.83	134.92	133.85	-1.02	6.30	2.70	1.433	24	0	
30/03/25	51.34	40.83	10.51	134.42	132.74	134.73	133.65	-0.91	6.30	2.70	1.404	24	0	
31/03/25	51.66	41.22	10.44	134.35	132.67	134.43	133.28	-0.61	6.30	2.70	1.393	24	0	
01/04/25	51.99	40.93	11.06	129.80	128.12	129.56	128.52	-0.40	6.30	2.70	1.420	24	0	
02/04/25	52.82	41.43	11.39	127.02	125.34	126.60	125.64	-0.30	6.30	2.70	1.434	24	0	
03/04/25	51.72	41.08	10.64	126.81	125.20	126.40	125.44	-0.24	6.30	2.70	1.339	24	0	
04/04/25	52.81	41.71	11.10	126.82	125.15	126.37	125.41	-0.26	6.30	2.70	1.394	24	0	
05/04/25	50.77	40.44	10.33	126.79	125.35	126.19	125.23	0.12	6.30	2.70	1.303	24	0	
06/04/25	50.44	40.17	10.27	126.96	125.52	126.34	125.38	0.14	6.30	2.70	1.299	24	0	
07/04/25	50.08	39.83	10.25	127.11	125.67	126.39	125.43	0.24	6.30	2.70	1.295	24	0	
08/04/25	50.22	39.39	10.83	127.29	125.83	126.62	125.66	0.17	6.30	2.70	1.369	24	0	
09/04/25	51.60	40.22	11.38	127.31	125.65	126.65	125.69	-0.04	6.30	2.70	1.436	24	0	
10/04/25	50.67	39.59	11.08	127.37	125.89	126.58	125.62	0.27	6.30	2.70	1.398	24	0	
11/04/25	51.25	40.05	11.20	127.29	125.68	126.49	125.53	0.15	6.30	2.70	1.414	24	0	
12/04/25	51.06	39.93	11.13	127.16	125.65	126.37	125.41	0.24	6.30	2.70	1.403	24	0	
13/04/25	51.38	40.02	11.36	127.27	125.69	126.52	125.56	0.13	6.30	2.70	1.433	24	0	
14/04/25	51.59	40.33	11.26	127.10	125.51	126.39	125.43	0.08	6.30	2.70	1.421	24	0	
15/04/25	40.23	37.89	2.34	3.75	3.72	3.69	3.67	0.05	6.30	2.70	0.010	24	0	

ИТОГО:

Средние: | 50.61 | 40.32 | 10.29 | |
Итоговые параметры на 16/04/25г. 11 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	МГ	Qo	ВНР	ВОС
	m3	т	m3	т	т	Гкал	ч	ч
16/04/25	28127.51	27642.40	27941.72	27637.52	4.88	380.829	4702	1032

16/04/25	28127.51	27642.40	27941.72	27637.52	4.88	380.829	4702	1032
----------	----------	----------	----------	----------	------	---------	------	------

Период нормальной работы 552ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5734ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

