

Москатова 25 Ц.О. март 2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/03/24г.-08/04/24г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда

Договор N: _____

Адрес: Ул.Москатова д.25

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ Т.сут МГВС= _____ Т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00271871

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0x2533 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/03/24	61.32	46.35	14.97	89.72	88.16	89.93	89.03	-0.87	6.14	5.56	1.318	11	0	*
21/03/24	61.72	46.00	15.72	209.25	205.60	209.73	207.61	-2.01	6.10	5.65	3.228	24	0	
22/03/24	61.31	45.62	15.69	208.67	205.07	209.17	207.10	-2.03	6.11	5.66	3.216	24	0	
23/03/24	63.15	46.63	16.52	208.23	204.45	208.61	206.45	-2.00	6.12	5.67	3.373	24	0	
24/03/24	62.62	46.51	16.11	206.85	203.16	207.30	205.14	-1.98	6.09	5.65	3.269	24	0	
25/03/24	63.18	47.09	16.09	205.61	201.87	206.05	203.89	-2.02	6.00	5.56	3.244	24	0	
26/03/24	62.66	47.09	15.57	207.92	204.21	208.44	206.23	-2.02	6.02	5.57	3.176	24	0	
27/03/24	62.60	47.39	15.21	212.31	208.51	212.97	210.75	-2.24	6.09	5.61	3.168	24	0	
28/03/24	63.45	47.89	15.56	209.89	206.04	210.51	208.25	-2.21	6.00	5.53	3.202	24	0	
29/03/24	62.99	48.09	14.90	215.58	211.68	216.34	213.94	-2.26	6.04	5.54	3.154	24	0	
30/03/24	63.07	48.41	14.66	215.07	211.16	215.85	213.45	-2.29	6.00	5.50	3.095	24	0	
31/03/24	63.65	49.25	14.40	216.60	212.61	217.44	214.90	-2.29	6.05	5.54	3.061	24	0	
01/04/24	59.02	45.82	13.20	124.66	122.65	124.98	123.69	-1.04	3.78	3.54	1.617	24	0	
02/04/24	56.31	43.67	12.64	170.43	167.91	171.28	169.71	-1.80	4.31	3.97	2.120	24	0	
03/04/24	61.67	48.83	12.84	227.16	223.19	228.27	225.69	-2.50	5.66	5.06	2.866	24	0	
04/04/24	61.24	49.23	12.01	250.32	246.01	251.52	248.66	-2.65	6.06	5.34	2.951	24	0	
05/04/24	60.57	47.32	13.25	216.70	213.05	217.59	215.26	-2.21	5.89	5.39	2.816	24	0	
06/04/24	59.96	46.69	13.27	213.24	209.73	214.06	211.90	-2.17	5.88	5.39	2.778	24	0	
07/04/24	60.90	47.60	13.30	212.74	209.14	213.51	211.23	-2.09	5.87	5.37	2.779	24	0	
08/04/24	61.18	47.89	13.29	75.98	74.69	76.26	75.40	-0.71	3.56	3.45	0.992	24	0	

Итого: | | | | 3896.93 | 3828.89 | 3909.81 | 3868.28 | -39.39 | | | | 55.423 | 467 | 0 | |

Средние: | 61.63 | 47.17 | 14.46 | | | | | | | 5.69 | 5.23 | | | | | |
Итоговые параметры на 12/04/24г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч

Москатова 25 Ц.О. март 2024

12/04/24		3896.93		3828.89		3909.81		3868.28		-39.39		55.423		549		0	
Период нормальной работы 467ч																	
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч																	
Время работы прибора после сброса 549ч																	
Представитель абонента								Представитель теплоснабж.организации									

