

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения

за 21/12/20г. - 20/01/21г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда

Адрес: Ул. Чехова д. 335/3

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходи:

М сет. воды = Т.сут МГВС = Т.сут

ТХВ = 5,00 Град С

Заводской номер 00100242

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 2,00 м3/ч G под min= 1,00 м3/ч

G обр max= 2,00 м3/ч G обр min= 1,00 м3/ч

КС=0ХЕС32 ПО 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	T	M2	T	M3	T	MГ	T	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	т	т	т	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/12/20	172.07	52.34	19.73	187.84	183.50	184.71	182.33	184.71	182.33	184.71	182.33	1.17	7.10	7.10	3.50	3.629	24	0	0
22/12/20	74.59	53.06	21.53	186.34	181.75	182.96	180.54	186.34	181.75	182.96	180.54	1.21	7.10	7.10	3.50	3.924	24	0	0
23/12/20	76.58	54.92	21.66	187.51	182.67	184.00	181.39	187.51	182.67	184.00	181.39	1.28	7.10	7.10	3.50	3.970	24	0	0
24/12/20	76.18	54.55	21.03	187.54	182.73	184.01	181.44	187.54	182.73	184.01	181.44	1.29	7.10	7.10	3.50	3.964	24	0	0
25/12/20	71.32	51.16	20.16	184.17	179.97	181.04	178.81	184.17	179.97	181.04	178.81	1.16	7.10	7.10	3.50	3.636	24	0	0
26/12/20	71.43	51.52	19.91	186.54	182.32	183.43	181.13	186.54	182.32	183.43	181.13	1.19	7.10	7.10	3.50	3.641	24	0	0
27/12/20	70.03	50.71	19.32	185.69	181.61	182.73	180.51	185.69	181.61	182.73	180.51	1.10	7.10	7.10	3.50	3.517	24	0	0
28/12/20	72.66	52.47	20.19	185.98	181.63	182.86	180.50	185.98	181.63	182.86	180.50	1.13	7.10	7.10	3.50	3.675	24	0	0
29/12/20	71.06	51.63	19.43	186.27	182.10	183.28	180.99	186.27	182.10	183.28	180.99	1.11	7.10	7.10	3.50	3.548	24	0	0
30/12/20	70.57	50.70	19.87	185.78	181.66	182.75	180.53	185.78	181.66	182.75	180.53	1.13	7.10	7.10	3.50	3.617	24	0	0
31/12/20	70.89	49.86	21.03	185.65	181.47	182.51	180.36	185.65	181.47	182.51	180.36	1.11	7.10	7.10	3.50	3.826	24	0	0
01/01/21	70.43	52.01	18.42	186.39	182.26	183.48	181.16	186.39	182.26	183.48	181.16	1.10	7.10	7.10	3.50	3.369	24	0	0
02/01/21	71.10	52.02	19.08	186.19	181.99	183.23	180.88	186.19	181.99	183.23	180.88	1.11	7.10	7.10	3.50	3.483	24	0	0
03/01/21	71.41	52.34	19.07	186.46	182.22	183.45	181.11	186.46	182.22	183.45	181.11	1.11	7.10	7.10	3.50	3.488	24	0	0
04/01/21	69.99	50.82	19.17	185.90	181.80	182.95	180.74	185.90	181.80	182.95	180.74	1.06	7.10	7.10	3.50	3.495	24	0	0
05/01/21	69.94	51.22	18.72	185.92	181.84	183.04	180.77	185.92	181.84	183.04	180.77	1.07	7.10	7.10	3.50	3.416	24	0	0
06/01/21	71.69	52.33	19.36	186.50	182.23	183.53	181.18	186.50	182.23	183.53	181.18	1.05	7.10	7.10	3.50	3.538	24	0	0
07/01/21	70.89	52.12	18.77	186.80	182.59	183.91	181.57	186.80	182.59	183.91	181.57	1.02	7.10	7.10	3.50	3.437	24	0	0
08/01/21	68.98	50.44	18.54	184.70	180.77	181.98	179.80	184.70	180.77	181.98	179.80	0.97	7.10	7.10	3.50	3.359	24	0	0
09/01/21	70.39	51.82	18.57	187.15	182.96	184.37	182.02	187.15	182.96	184.37	182.02	0.94	7.10	7.10	3.50	3.407	24	0	0
10/01/21	71.21	51.85	19.36	187.10	182.87	184.26	181.94	187.10	182.87	184.26	181.94	0.93	7.10	7.10	3.50	3.552	24	0	0
11/01/21	71.23	52.09	19.14	187.05	182.81	184.26	181.91	187.05	182.81	184.26	181.91	0.90	7.10	7.10	3.50	3.508	24	0	0
12/01/21	71.05	51.82	19.23	186.75	182.57	183.93	181.60	186.75	182.57	183.93	181.60	0.97	7.10	7.10	3.50	3.519	24	0	0
13/01/21	70.27	51.32	18.95	186.54	182.44	183.77	181.50	186.54	182.44	183.77	181.50	0.94	7.10	7.10	3.50	3.468	24	0	0
14/01/21	70.90	51.99	18.91	186.95	182.77	184.17	181.82	186.95	182.77	184.17	181.82	0.95	7.10	7.10	3.50	3.467	24	0	0
15/01/21	72.80	53.40	19.40	187.44	183.05	184.52	182.07	187.44	183.05	184.52	182.07	0.98	7.10	7.10	3.50	3.564	24	0	0
16/01/21	75.73	53.92	21.81	188.16	183.41	184.87	182.35	188.16	183.41	184.87	182.35	1.06	7.10	7.10	3.50	4.013	24	0	0
17/01/21	76.11	51.94	24.17	182.67	178.00	179.27	177.00	182.67	178.00	179.27	177.00	1.00	7.10	7.10	3.50	4.313	24	0	0
18/01/21	79.61	56.25	23.36	189.76	184.50	186.14	183.37	189.76	184.50	186.14	183.37	1.13	7.10	7.10	3.50	4.325	24	0	0
19/01/21	80.22	56.56	23.66	189.74	184.41	186.06	183.31	189.74	184.41	186.06	183.31	1.10	7.10	7.10	3.50	4.378	24	0	0
20/01/21	79.47	55.44	24.03	189.60	184.35	185.88	183.21	189.60	184.35	185.88	183.21	1.14	7.10	7.10	3.50	4.443	24	0	0
Итого:				15787.08	5651.25	5691.41	5617.84	33.41								114.489	744	0	0

Средние:	172.61	52.41	20.20											7.10	3.50				
Итоговые параметры на:	21/01/21г.	10 ч																	

Дата	V2	M2	T	MГ	T	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	ч
21/01/21	98077.21	98415.11	97151.67	925.54	1794.163	21334	238	

период нормального рабочего периода отсутствия. время работы прибора



Представитель абонента: [Signature]

Представитель теплоснабж. организации