

Р.Люксембург 240-5 март 2024

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/03/24г.-08/04/24г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда  
Адрес: Ул.Роза Люксембург д.240/5  
Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1  
Договорные расходы:  
М сет.воды=\_\_\_\_\_ Т.сут МГВС=\_\_\_\_\_ Т.сут  
Тхв= 5.00 Град С  
Заводской номер 00180680

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x951D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	МГ	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	Т	м3	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/03/24	54.11	42.52	11.59	139.54	137.66	139.54	138.37	-0.71	6.30	2.70	1.602	24	0	
20/03/24	53.95	41.62	12.33	129.69	127.96	129.65	128.60	-0.64	6.30	2.70	1.581	24	0	
21/03/24	54.20	41.64	12.56	129.80	128.05	129.77	128.72	-0.67	6.30	2.70	1.613	24	0	
22/03/24	54.25	41.40	12.85	129.52	127.77	129.50	128.48	-0.71	6.30	2.70	1.649	24	0	
23/03/24	56.37	42.63	13.74	130.40	128.48	130.33	129.13	-0.65	6.30	2.70	1.768	24	0	
24/03/24	54.79	41.93	12.86	128.59	126.79	128.66	127.58	-0.79	6.30	2.70	1.636	24	0	
25/03/24	55.38	41.86	13.52	119.84	118.16	119.91	118.90	-0.74	6.30	2.70	1.603	24	0	
26/03/24	54.62	41.07	13.55	113.55	111.98	113.68	112.72	-0.74	6.30	2.70	1.521	24	0	
27/03/24	55.11	41.38	13.73	113.96	112.36	114.14	113.18	-0.82	6.30	2.70	1.544	24	0	
28/03/24	54.54	40.78	13.76	108.51	107.02	108.79	107.91	-0.89	6.30	2.70	1.476	24	0	
29/03/24	54.31	40.60	13.71	105.73	104.32	105.96	105.08	-0.76	6.30	2.70	1.433	24	0	
30/03/24	55.41	41.09	14.32	105.18	103.66	105.34	104.49	-0.83	6.30	2.70	1.489	24	0	
31/03/24	55.88	41.65	14.23	105.25	103.72	105.47	104.56	-0.84	6.30	2.70	1.480	24	0	
01/04/24	56.66	42.11	14.55	101.77	100.30	102.01	101.12	-0.82	6.30	2.70	1.463	24	0	
02/04/24	58.46	42.32	16.14	89.93	88.51	90.10	89.38	-0.87	6.30	2.70	1.432	24	0	
03/04/24	57.68	41.38	16.30	86.73	85.44	86.88	86.16	-0.72	6.30	2.70	1.394	24	0	
04/04/24	58.84	41.39	17.45	87.09	85.68	87.12	86.40	-0.72	6.30	2.70	1.499	24	0	
05/04/24	59.16	41.74	17.42	89.19	87.75	89.17	88.45	-0.70	6.30	2.70	1.532	24	0	
06/04/24	59.63	42.11	17.52	90.80	89.36	90.73	90.01	-0.65	6.30	2.70	1.568	24	0	
07/04/24	59.04	42.74	16.30	93.15	91.70	93.09	92.31	-0.61	6.30	2.70	1.498	24	0	
08/04/24	39.88	35.43	4.45	3.13	3.11	3.10	3.08	0.03	6.30	2.70	0.015	24	0	
Итого:				2201.35	2169.78	2202.94	2184.63	-14.85			30.796	504	0	
Средние:	55.35	41.40	13.95						6.30	2.70				
Итоговые параметры на 12/04/24г. 10 ч														

Р. Люксембург 240-5 март 2024

дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
12/04/24	44489.31	43697.05	44504.97	44006.27	-309.22	662.902	11981	18

Период нормальной работы 504ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11999ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

