

Седова 10-1 ГВС январь 2024

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 17/01/24г.-18/02/24г.

Абонент:000"ук"комфортная среда

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:Ул.Седова д.10/1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

М сет.воды=\_\_\_\_\_ Т.сут МГвс=\_\_\_\_\_ Т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00066790

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0xF56A по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
17/01/24	68.12	46.22	21.90	43.08	42.12	43.61	43.13	-1.01	5.20	7.00	0.920	24	0	
18/01/24	68.59	46.64	21.95	43.10	42.14	43.67	43.19	-1.05	5.20	7.00	0.924	24	0	
19/01/24	68.77	46.84	21.93	42.88	41.92	43.48	43.00	-1.08	5.20	7.00	0.915	24	0	
20/01/24	68.84	47.10	21.74	43.00	42.04	43.57	43.09	-1.05	5.20	7.00	0.910	24	0	
21/01/24	68.40	46.68	21.72	43.06	42.10	43.67	43.19	-1.09	5.20	7.00	0.913	24	0	
22/01/24	68.61	46.51	22.10	43.04	42.08	43.63	43.15	-1.07	5.20	7.00	0.928	24	0	
23/01/24	69.44	46.56	22.88	43.12	42.16	43.60	43.12	-0.96	5.20	7.00	0.965	24	0	
24/01/24	69.31	46.36	22.95	43.03	42.07	43.59	43.11	-1.04	5.20	7.00	0.964	24	0	
25/01/24	67.86	46.26	21.60	44.29	43.34	44.85	44.37	-1.03	5.20	7.00	0.933	24	0	
26/01/24	67.77	46.00	21.77	43.14	42.18	43.90	43.42	-1.24	5.20	7.00	0.916	24	0	
27/01/24	69.36	46.98	22.38	37.89	37.05	41.70	37.84	-0.79	5.20	7.00	0.826	21	3	*
28/01/24	68.94	46.85	22.09	43.23	42.27	43.74	43.26	-0.99	5.20	7.00	0.932	24	0	
29/01/24	68.23	48.66	19.57	53.00	51.91	53.43	52.82	-0.91	5.20	7.00	1.013	24	0	
30/01/24	68.27	50.43	17.84	60.84	59.64	61.48	60.76	-1.12	5.20	7.00	1.061	24	0	
31/01/24	68.17	50.58	17.59	60.65	59.45	61.58	60.86	-1.41	5.20	7.00	1.043	24	0	
01/02/24	67.55	50.51	17.04	61.01	59.81	61.87	61.15	-1.34	5.20	7.00	1.013	24	0	
02/02/24	66.21	50.17	16.04	43.65	42.79	44.53	44.02	-1.23	5.20	7.00	0.678	24	0	
03/02/24	60.40	46.20	14.20	46.95	46.13	47.64	47.14	-1.01	5.20	7.00	0.650	24	0	
04/02/24	66.39	49.41	16.98	55.67	54.49	56.53	55.81	-1.32	5.20	7.00	0.924	24	0	
05/02/24	67.16	49.33	17.83	55.86	54.66	56.96	56.24	-1.58	5.20	7.00	0.971	24	0	
06/02/24	67.04	49.08	17.96	54.64	53.44	55.75	55.03	-1.59	5.20	7.00	0.960	24	0	
07/02/24	68.68	51.13	17.55	58.68	57.42	59.74	59.02	-1.60	5.20	7.00	1.005	24	0	
08/02/24	65.29	48.70	16.59	55.06	54.01	55.92	55.31	-1.30	5.20	7.00	0.893	24	0	
09/02/24	66.41	48.90	17.51	53.88	52.79	54.80	54.15	-1.36	5.20	7.00	0.921	24	0	
10/02/24	67.84	49.79	18.05	54.00	52.82	54.80	54.08	-1.26	5.20	7.00	0.949	24	0	
11/02/24	67.37	49.43	17.94	53.89	52.71	54.74	54.02	-1.31	5.20	7.00	0.942	24	0	
12/02/24	68.07	50.24	17.83	54.88	53.68	55.65	54.93	-1.25	5.20	7.00	0.951	24	0	

Седова 10-1 ГВС январь 2024

13/02/24	68.01	50.24	17.77	54.47	53.27	55.34	54.62	-1.35	5.20	7.00	0.945	24	0
14/02/24	67.78	50.29	17.49	54.81	53.61	55.64	54.92	-1.31	5.20	7.00	0.934	24	0
15/02/24	66.67	49.42	17.25	54.90	53.70	55.69	54.97	-1.27	5.20	7.00	0.924	24	0
16/02/24	67.55	49.41	18.14	54.82	53.62	55.62	54.90	-1.28	5.20	7.00	0.969	24	0
17/02/24	68.10	49.48	18.62	54.96	53.76	55.65	54.93	-1.17	5.20	7.00	0.994	24	0
18/02/24	68.56	49.73	18.83	54.69	53.49	55.51	54.79	-1.30	5.20	7.00	1.006	24	0

Итого: | | | | 1664.17 | 1628.67 | 1691.88 | 1668.34 | -39.67 | | | 30.792 | 789 | 3 | \* |

Средние: | 67.69 | 48.49 | 19.20 | | | | | | | 5.20 | 7.00 | | | | |  
 итоговые параметры на 19/02/24г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/02/24	13992.02	13725.86	14404.02	13954.14	-228.28	241.693	11496	170

Период нормальной работы 789ч

Период отсутствия учета тепл.энергии 3ч

Время работы прибора после сброса 11666ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

