

Седова 10-1 ц.о. А январь 2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 17/01/24г.-18/02/24г.

Абонент:000"ук"комфортная среда

Договор N:_____

Адрес:ул.Седова д.10/1 А

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00066790

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0xF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
17/01/24	68.31	48.21	20.10	219.11	214.52	216.72	214.32	0.20	5.20	4.00	4.311	24	0	
18/01/24	68.79	48.74	20.05	219.48	214.78	217.14	214.74	0.04	5.20	4.00	4.306	24	0	
19/01/24	68.98	49.03	19.95	218.55	213.89	216.26	213.86	0.03	5.20	4.00	4.264	24	0	
20/01/24	69.05	49.21	19.84	218.95	214.22	216.69	214.27	-0.05	5.20	4.00	4.249	24	0	
21/01/24	68.59	48.76	19.83	219.33	214.71	217.01	214.61	0.10	5.20	4.00	4.259	24	0	
22/01/24	68.79	48.47	20.32	219.36	214.66	216.95	214.55	0.11	5.20	4.00	4.361	24	0	
23/01/24	69.63	48.64	20.99	219.50	214.70	216.92	214.52	0.18	5.20	4.00	4.507	24	0	
24/01/24	69.50	48.47	21.03	219.53	214.73	216.88	214.48	0.25	5.20	4.00	4.517	24	0	
25/01/24	68.05	48.31	19.74	225.05	220.36	222.62	220.19	0.17	5.20	4.00	4.351	24	0	
26/01/24	67.96	48.18	19.78	220.38	215.75	218.07	215.67	0.08	5.20	4.00	4.268	24	0	
27/01/24	69.56	49.19	20.37	192.50	188.27	207.45	188.24	0.03	5.20	4.00	3.838	21	3	*
28/01/24	69.13	49.00	20.13	219.77	215.03	217.36	214.96	0.07	5.20	4.00	4.329	24	0	
29/01/24	68.37	50.84	17.53	264.74	259.13	262.43	259.23	-0.10	5.20	4.00	4.545	24	0	
30/01/24	68.40	52.50	15.90	301.77	295.40	299.65	295.81	-0.41	5.20	4.00	4.695	24	0	
31/01/24	68.29	52.58	15.71	302.12	295.75	300.11	296.28	-0.53	5.20	4.00	4.651	24	0	
01/02/24	67.66	52.32	15.34	303.22	296.93	301.42	297.58	-0.65	5.20	4.00	4.557	24	0	
02/02/24	66.77	51.84	14.93	208.43	204.23	209.07	206.42	-2.19	5.20	4.00	3.037	24	0	
03/02/24	61.54	45.64	15.90	184.75	181.51	184.85	183.00	-1.49	5.20	4.00	2.873	24	0	
04/02/24	66.51	49.66	16.85	253.32	248.21	250.87	247.91	0.30	5.20	4.00	4.184	24	0	
05/02/24	67.25	50.37	16.88	260.12	254.84	258.27	255.15	-0.31	5.20	4.00	4.304	24	0	
06/02/24	67.17	50.70	16.47	270.39	264.87	268.66	265.40	-0.53	5.20	4.00	4.363	24	0	
07/02/24	68.82	52.77	16.05	291.07	284.81	289.43	285.67	-0.86	5.20	4.00	4.576	24	0	
08/02/24	65.43	50.24	15.19	272.16	266.83	270.82	267.56	-0.73	5.20	4.00	4.052	24	0	
09/02/24	66.53	50.47	16.06	267.55	262.18	266.02	262.80	-0.62	5.20	4.00	4.216	24	0	
10/02/24	67.97	51.53	16.44	267.86	262.29	266.24	262.93	-0.64	5.20	4.00	4.316	24	0	
11/02/24	67.50	51.24	16.26	267.55	262.03	265.99	262.64	-0.61	5.20	4.00	4.263	24	0	
12/02/24	68.21	52.15	16.06	271.86	266.14	270.38	266.94	-0.80	5.20	4.00	4.275	24	0	
13/02/24	68.15	52.21	15.94	270.21	264.52	268.80	265.44	-0.92	5.20	4.00	4.217	24	0	
14/02/24	67.89	52.13	15.76	271.35	265.66	269.96	266.57	-0.91	5.20	4.00	4.189	24	0	
15/02/24	66.75	51.01	15.74	271.37	265.86	269.82	266.46	-0.60	5.20	4.00	4.187	24	0	

Седова 10-1 ц.О. А январь 2024

16/02/24	67.66	51.12	16.54	271.85	266.17	270.08	266.72	-0.55	5.20	4.00	4.405	24	0		
17/02/24	68.24	51.34	16.90	272.06	266.30	270.29	266.93	-0.63	5.20	4.00	4.503	24	0		
18/02/24	68.71	51.69	17.02	271.56	265.80	269.84	266.48	-0.68	5.20	4.00	4.529	24	0		

Итого: | | | | 8226.82 | 8055.08 | 8183.07 | 8068.33 | -13.25 | | | 140.497 | 789 | 3 | * |

Средние: | 67.88 | 50.26 | 17.62 | | | | | | | 5.20 | 4.00 | | | | | | |
Итоговые параметры на 19/02/24г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	MГ	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч

19/02/24 | 63938.84 | 62721.30 | 63535.81 | 62731.15 | -9.85 | 1076.578 | 11496 | 170 |

Период нормальной работы 789ч

Период отсутствия учета тепл.энергии 3ч

Время работы прибора после сброса 1166ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

