

Седова 10-1 А ц.О. март 2024

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/03/24г.-08/04/24г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда

Адрес: Ул. Седова д.10/1 А

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды=\_\_\_\_\_ т.сут МГВС=\_\_\_\_\_ т.сут

Тхв= 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00066790

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3' ФТ=0 ТЗ=0

КС=0хF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/03/24	65.37	50.79	14.58	269.74	264.51	268.91	265.65	-1.14	5.20	4.00	3.857	24	0	
20/03/24	64.14	49.73	14.41	270.51	265.44	269.73	266.61	-1.17	5.20	4.00	3.829	24	0	
21/03/24	63.73	49.30	14.43	270.61	265.57	269.84	266.72	-1.15	5.20	4.00	3.832	24	0	
22/03/24	63.44	48.96	14.48	270.28	265.26	269.50	266.38	-1.12	5.20	4.00	3.842	24	0	
23/03/24	63.87	49.29	14.58	270.40	265.36	269.67	266.55	-1.19	5.20	4.00	3.872	24	0	
24/03/24	64.44	49.85	14.59	270.74	265.64	270.09	266.97	-1.33	5.20	4.00	3.874	24	0	
25/03/24	65.23	50.74	14.49	273.18	267.83	272.57	269.33	-1.50	5.20	4.00	3.886	24	0	
26/03/24	65.30	50.86	14.44	274.98	269.68	274.38	271.02	-1.34	5.20	4.00	3.896	24	0	
27/03/24	65.77	51.15	14.62	274.17	268.80	273.55	270.19	-1.39	5.20	4.00	3.934	24	0	
28/03/24	66.42	51.74	14.68	274.92	269.44	274.28	270.81	-1.37	5.20	4.00	3.959	24	0	
29/03/24	63.16	49.88	13.28	244.11	239.65	243.52	240.64	-0.99	5.20	4.00	3.191	24	0	
30/03/24	64.45	50.85	13.60	269.54	264.40	268.91	265.65	-1.25	5.20	4.00	3.597	24	0	
31/03/24	65.72	51.82	13.90	270.66	265.33	269.75	266.34	-1.01	5.20	4.00	3.690	24	0	
01/04/24	61.39	49.69	11.70	269.85	265.17	269.22	266.13	-0.96	5.20	4.00	3.102	24	0	
02/04/24	58.64	48.04	10.60	269.39	265.08	268.88	265.95	-0.87	5.20	4.00	2.807	24	0	
03/04/24	57.71	47.39	10.32	267.87	263.75	267.37	264.49	-0.74	5.20	4.00	2.723	24	0	
04/04/24	56.96	46.56	10.40	268.54	264.46	267.96	265.26	-0.80	5.20	4.00	2.750	24	0	
05/04/24	57.16	46.72	10.44	279.16	274.94	278.45	275.62	-0.68	5.20	4.00	2.871	24	0	
06/04/24	57.49	47.15	10.34	279.97	275.68	280.19	277.25	-1.57	5.20	4.00	2.848	24	0	
07/04/24	55.55	46.07	9.48	244.76	241.24	245.26	242.78	-1.54	5.20	4.00	2.292	24	0	
08/04/24	52.62	45.39	7.23	131.21	129.51	128.07	126.83	2.68	5.20	4.00	1.029	24	0	
Итого:				5514.59	5416.74	5500.10	5437.17	-20.43			69.681	504	0	
Средние:	61.84	49.14	12.70						5.20	4.00				

Итоговые параметры на 12/04/24г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
------	----	----	----	----	----	----	-----	-----

Седова 10-1 А ц.О. март 2024

	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
12/04/24	77155.31	75685.41	76696.79	75736.91	-51.50	1266.330	12767	170

Период нормальной работы 504ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 12937ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

