

Седова 10-1 Б ц.О.март 2024

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/03/24г.-08/04/24г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда  
Адрес: Ул.Седова д.10/1 Б  
Тепловычислитель ВКТ7 сет.№ 1  
Договорные расходы:  
М сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут МГВС=\_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С  
Заводской номер 00066790

Договор №: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF56A по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/03/24	65.30	48.99	16.31	54.42	53.39	55.44	54.72	-1.33	5.20	7.00	0.868	24	0	
20/03/24	64.10	48.24	15.86	54.51	53.55	55.31	54.70	-1.15	5.20	7.00	0.846	24	0	
21/03/24	63.68	47.86	15.82	54.58	53.62	55.32	54.84	-1.22	5.20	7.00	0.845	24	0	
22/03/24	63.39	47.36	16.03	54.58	53.62	55.30	54.82	-1.20	5.20	7.00	0.856	24	0	
23/03/24	63.78	47.55	16.23	54.56	53.60	55.28	54.80	-1.20	5.20	7.00	0.864	24	0	
24/03/24	64.32	48.06	16.26	54.37	53.41	55.34	54.75	-1.34	5.20	7.00	0.866	24	0	
25/03/24	65.12	49.03	16.09	54.98	53.96	55.84	55.12	-1.16	5.20	7.00	0.866	24	0	
26/03/24	65.19	49.28	15.91	55.22	54.22	56.22	55.50	-1.28	5.20	7.00	0.859	24	0	
27/03/24	65.64	49.64	16.00	54.83	53.79	56.00	55.28	-1.49	5.20	7.00	0.859	24	0	
28/03/24	66.29	50.16	16.13	55.17	54.02	56.15	55.43	-1.41	5.20	7.00	0.870	24	0	
29/03/24	62.69	47.97	14.72	51.88	50.96	52.67	52.06	-1.10	5.20	7.00	0.746	24	0	
30/03/24	64.37	49.18	15.19	55.03	54.07	55.97	55.25	-1.18	5.20	7.00	0.817	24	0	
31/03/24	65.61	50.10	15.51	55.00	53.94	55.95	55.23	-1.29	5.20	7.00	0.834	24	0	
01/04/24	61.31	48.10	13.21	55.42	54.40	56.49	55.90	-1.50	5.20	7.00	0.715	24	0	
02/04/24	58.57	46.56	12.01	55.08	54.13	56.13	55.65	-1.52	5.20	7.00	0.648	24	0	
03/04/24	57.62	45.95	11.67	55.23	54.33	56.34	55.86	-1.53	5.20	7.00	0.630	24	0	
04/04/24	56.87	45.31	11.56	54.85	54.12	56.34	55.86	-1.74	5.20	7.00	0.623	24	0	
05/04/24	57.10	45.50	11.60	56.66	55.79	57.99	57.51	-1.72	5.20	7.00	0.644	24	0	
06/04/24	57.40	45.90	11.50	56.92	55.99	58.10	57.60	-1.61	5.20	7.00	0.639	24	0	
07/04/24	55.06	44.22	10.84	53.25	52.46	54.45	54.02	-1.56	5.20	7.00	0.567	24	0	
08/04/24	54.64	44.67	9.97	24.43	24.08	25.12	24.92	-0.84	5.20	7.00	0.239	24	0	
Итого:				1120.97	1101.45	1141.75	1129.82	-28.37			15.701	504	0	
Средние:	61.81	47.60	14.21						5.20	7.00				

Итоговые параметры на 12/04/24г. 10 ч

Седова 10-1 Б ц.О.март 2024

дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
12/04/24	16665.51	16349.02	17123.29	16643.11	-294.09	284.169	12767	170

Период нормальной работы 504ч

Период отсутств. счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12937ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

