

Седова 10-1 л.А март 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 16/02/22г.-15/03/22г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"  
 Адрес: ул. Седова д. 10/1 л.А  
 Теплоучаститель ВКТ7 сет. N 1  
 Договорные расходы:  
 М сет. воды= Т.сут МГвс= Т.сут  
 ТХв= 5.00 Град С

Договор N:  
 Тип расходомера:  
 Пределы измерений:  
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00066790 ВВОД 1 - СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0XF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	°C	°C	dt	V1	M1	V2	M2	T	MG	P1	P2	Q0	VNR	BOC	HC
	°C	°C				M3	T	M3	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
16/02/22	67.13	47.75	19.38	214.17	209.85	208.83	206.67	3.18	5.20	4.00	4.066	24	0				
17/02/22	67.47	48.03	19.44	215.09	210.68	209.68	207.37	3.31	5.20	4.00	4.098	24	0				
18/02/22	66.21	47.32	18.89	211.98	207.77	206.68	204.44	3.33	5.20	4.00	3.924	24	0				
19/02/22	65.76	46.83	18.93	209.66	205.58	204.38	202.22	3.36	5.20	4.00	3.891	24	0				
20/02/22	65.45	46.74	18.71	210.05	205.97	204.92	202.76	3.21	5.20	4.00	3.853	24	0				
21/02/22	66.15	47.24	18.91	210.48	206.37	205.33	203.17	3.20	5.20	4.00	3.900	24	0				
22/02/22	66.58	47.63	18.95	211.40	207.13	206.19	204.03	3.10	5.20	4.00	3.926	24	0				
23/02/22	67.34	48.38	18.96	213.04	208.72	207.65	205.28	3.44	5.20	4.00	3.957	24	0				
24/02/22	66.14	47.49	18.65	212.17	208.00	206.83	204.61	3.39	5.20	4.00	3.878	24	0				
25/02/22	65.89	47.21	18.68	211.61	207.45	206.59	204.43	3.02	5.20	4.00	3.875	24	0				
26/02/22	66.18	47.46	18.72	211.50	207.31	206.96	204.80	2.51	5.20	4.00	3.882	24	0				
27/02/22	65.85	47.06	18.79	210.95	206.87	206.64	204.48	2.39	5.20	4.00	3.887	24	0				
28/02/22	65.67	46.80	18.87	209.78	205.70	205.55	203.39	2.31	5.20	4.00	3.843	24	0				
01/03/22	65.05	46.35	18.70	209.50	205.45	205.50	203.34	2.11	5.20	4.00	3.843	24	0				
02/03/22	64.84	46.26	18.58	209.19	205.15	205.48	203.32	1.83	5.20	4.00	3.816	24	0				
03/03/22	64.51	46.20	18.31	209.67	205.70	206.07	203.91	1.79	5.20	4.00	3.766	24	0				
04/03/22	64.47	46.00	18.47	210.32	206.34	206.75	204.59	1.75	5.20	4.00	3.810	24	0				
05/03/22	65.61	46.37	19.24	210.89	206.74	207.09	204.96	1.78	5.20	4.00	3.978	24	0				
06/03/22	67.93	47.65	20.28	211.97	207.56	207.34	205.18	2.38	5.20	4.00	4.210	24	0				
07/03/22	68.31	47.97	20.34	213.25	208.69	208.10	205.91	2.78	5.20	4.00	4.247	24	0				
08/03/22	68.18	47.94	20.24	212.94	208.44	207.62	205.43	3.01	5.20	4.00	4.220	24	0				
09/03/22	68.00	47.69	20.31	212.33	207.92	207.08	204.92	3.00	5.20	4.00	4.224	24	0				
10/03/22	67.30	46.98	20.32	210.77	206.44	205.75	203.59	2.85	5.20	4.00	4.195	24	0				
11/03/22	66.50	46.25	20.25	210.03	205.83	205.39	203.23	2.60	5.20	4.00	4.167	24	0				
12/03/22	66.51	46.04	20.47	208.10	203.95	203.64	201.59	2.36	5.20	4.00	4.174	24	0				
13/03/22	66.85	46.29	20.56	208.25	204.03	203.87	201.80	2.23	5.20	4.00	4.197	24	0				
14/03/22	67.23	46.54	20.69	208.35	204.10	203.78	201.66	2.44	5.20	4.00	4.224	24	0				
15/03/22	67.27	46.86	20.41	210.05	205.80	205.26	203.10	2.70	5.20	4.00	4.199	24	0				
Итого:				15907.49	15789.54	15774.95	15714.18	75.36			112.288	672	0				
Средние:	166.44	147.05	19.39						5.20	4.00							
Итоговые параметры на 16/03/22г. 10 ч																	

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MG	Q0	VNR	BOC
	M3	T	M3	T	T	T	Гкал	ч	ч
16/03/22	29571.82	29006.45	29154.76	28857.06	149.39	542.649	3454	1539	

Период: нормальная работа 672ч  
 Период отсутствия: счетчик тепл. энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 4993ч  
 Представитель абонента \_\_\_\_\_ представитель теплоснабж. организации

