Седова 10-1 л.Б март 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/02/22г.-15/03/22г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда" Договор N:_____
Адрес:ул. Седова д. 10/1 л.Б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00066790 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	М1	V2	М2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
16/02/22	66.99	47.57	19.42	49.83	48.87	49.27	48.79	0.08	5.20	7.00	0.944	24	0	
17/02/22	67.33	47.83	19.50	50.02	49.06	49.44	48.96	0.10	5.20	7.00	0.954	24	0	
18/02/22	66.08	47.11	18.97	49.34	48.38	48.81	48.33	0.05	5.20	7.00	0.910	24	0	
19/02/22	65.61	46.87	18.74	48.81	47.85	48.28	47.80	0.05	5.20	7.00	0.896	24	0	
20/02/22	65.31	46.81	18.50	48.92	47.96	48.41	47.93	0.03	5.20	7.00	0.887	24	0	
21/02/22	66.01	47.25	18.76	49.00	48.04	48.48	48.00	0.04	5.20	7.00	0.896	24	0	
22/02/22	66.45	47.57	18.88	49.18	48.22	48.67	48.19	0.03	5.20	7.00	0.911	24	0	
23/02/22	67.20	48.27	18.93	49.54	48.58	49.01	48.53	0.05	5.20	7.00	0.916	24	0	
24/02/22	66.02	47.41	18.61	49.35	48.39	48.84	48.36	0.03	5.20	7.00	0.896	24	0	
25/02/22	65.77	47.02	18.75	49.28	48.32	48.77	48.29	0.03	5.20	7.00	0.902	24	0	
26/02/22	66.05	47.27	18.78	49.33	48.37	48.84	48.36	0.01	5.20	7.00	0.907	24	0	
27/02/22	65.72	46.88	18.84	49.22	48.26	48.74	48.26	0.00	5.20	7.00	0.910	24	0	
28/02/22	65.54	46.56	18.98	48.96	48.00	48.50	48.02	-0.02	5.20	7.00	0.910	24	0	
01/03/22	64.94	46.06	18.88	48.97	48.01	48.51	48.03	-0.02	5.20	7.00	0.904	24	0	
02/03/22	64.73	45.99	18.74	48.91	47.95	48.47	47.99	-0.04	5.20	7.00	0.893	24	0	
03/03/22	64.38	45.88	18.50	49.04	48.08	48.62	48.14	-0.06	5.20	7.00	0.886	24	0	
04/03/22	64.34	45.80	18.54	49.17	48.21	48.74	48.26	-0.05	5.20	7.00	0.892	24	0	
05/03/22	65.48	46.20	19.28	49.22	48.26	48.78	48.30	-0.04	5.20	7.00	0.925	24	0	
06/03/22	67.79	47.39	20.40	49.27	48.31	48.76	48.28	0.03	5.20	7.00	0.981	24	0	
07/03/22	68.17	47.78	20.39	49.44	48.48	48.92	48.44	0.04	5.20	7.00	0.985	24	0	
08/03/22	68.05	47.60	20.45	49.35	48.39	48.82	48.34	0.05	5.20	7.00	0.987	24	0	
09/03/22	67.87	47.47	20.40	49.21	48.25	48.70	48.22	0.03	5.20	7.00	0.983	24	0	
10/03/22	67.17	46.73	20.44	48.91	47.95	48.39	47.91	0.04	5.20	7.00	0.976	24	0	
11/03/22	66.38	45.93	20.45	48.83	47.87	48.32	47.84	0.03	5.20	7.00	0.977	24	0	
12/03/22	66.37	45.70	20.67	48.39	47.43	47.90	47.42	0.01	5.20	7.00	0.982	24	0	
13/03/22	66.70	45.85	20.85	48.43	47.47	47.92	47.44	0.03	5.20	7.00	0.985	24	0	
14/03/22	67.08	46.23	20.85	48.42	47.46	47.93	47.45	0.01	5.20	7.00	0.987	24	0	
15/03/22	67.12	46.63	20.49	48.77	47.81	48.28	47.80	0.01	5.20	7.00	0.977	24	0	
Итого:				1375.11	1348.23	1361.12	1347.68	0.55			26.159	672	0	
Средние:	66.31	46.85	19.46						5.20	7.00				

Итоговые параметры на 16/03/22г. 10 ч

Дата	V1	М1	V2	М2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
16/03/22	7129.28	6996.31	7080.25	7010.17	-13.86	127.931	3454	1539

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4993ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

«Комфортная среда» ОГРН 1196196001121 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог