

Седова 10-1 гвс март 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 16/02/22г.-15/03/22г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"
 Адрес: Ул. Седова д. 10/1
 Тепловычислитель, ВК7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= Т.сут Мгвс= Т.сут
 ТХв= 5.00 Град С

Договор N:
 Тип расходомера:
 Пределы измерений:
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00112575

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХЕ4FO ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | °C | dt | °C | V1 | M1 | V2 | M2 | T | MГ | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|------|----|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|--------|---------|------|-----|----|
| | °C | °C | | | | M3 | T | M3 | T | T | T | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | ч |
| 16/02/22 | 65.43 | 63.09 | 2.34 | | 354.11 | 347.26 | 346.53 | 340.24 | 7.02 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.809 | 24 | 0 | 0 |
| 17/02/22 | 65.48 | 63.22 | 2.26 | | 360.15 | 353.17 | 351.26 | 344.88 | 8.29 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.793 | 24 | 0 | 0 |
| 18/02/22 | 65.00 | 62.63 | 2.37 | | 366.53 | 359.55 | 358.38 | 351.97 | 7.58 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.848 | 24 | 0 | 0 |
| 19/02/22 | 65.15 | 62.84 | 2.31 | | 371.75 | 364.59 | 363.11 | 356.57 | 8.02 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.844 | 24 | 0 | 0 |
| 20/02/22 | 64.93 | 62.37 | 2.56 | | 371.11 | 364.04 | 363.63 | 357.19 | 6.85 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.931 | 24 | 0 | 0 |
| 21/02/22 | 65.25 | 62.96 | 2.29 | | 360.80 | 353.85 | 351.92 | 345.59 | 8.26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.807 | 24 | 0 | 0 |
| 22/02/22 | 62.07 | 60.05 | 2.02 | | 361.15 | 354.83 | 352.91 | 347.07 | 7.76 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.719 | 24 | 0 | 0 |
| 23/02/22 | 60.85 | 58.79 | 2.06 | | 363.41 | 357.22 | 358.03 | 352.37 | 4.85 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.737 | 24 | 0 | 0 |
| 24/02/22 | 56.79 | 54.92 | 1.87 | | 351.68 | 346.45 | 343.74 | 338.93 | 7.52 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.651 | 24 | 0 | 0 |
| 25/02/22 | 55.91 | 54.02 | 1.89 | | 354.47 | 349.33 | 345.75 | 341.07 | 8.26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.663 | 24 | 0 | 0 |
| 26/02/22 | 57.77 | 55.79 | 1.98 | | 361.17 | 355.59 | 352.23 | 347.18 | 8.41 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.705 | 24 | 0 | 0 |
| 27/02/22 | 57.24 | 54.82 | 2.42 | | 359.95 | 354.51 | 350.98 | 346.09 | 8.42 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.857 | 24 | 0 | 0 |
| 28/02/22 | 54.99 | 53.03 | 1.96 | | 347.94 | 343.08 | 339.40 | 334.96 | 8.12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.672 | 24 | 0 | 0 |
| 01/03/22 | 57.71 | 55.64 | 2.07 | | 346.30 | 340.99 | 337.93 | 333.11 | 7.88 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.703 | 24 | 0 | 0 |
| 02/03/22 | 61.49 | 59.33 | 2.16 | | 347.22 | 341.23 | 340.07 | 334.57 | 6.66 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.737 | 24 | 0 | 0 |
| 03/03/22 | 61.20 | 58.90 | 2.30 | | 347.08 | 341.16 | 340.65 | 335.24 | 5.92 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.789 | 24 | 0 | 0 |
| 04/03/22 | 61.13 | 58.83 | 2.30 | | 349.13 | 343.20 | 343.11 | 337.66 | 5.54 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.795 | 24 | 0 | 0 |
| 05/03/22 | 61.14 | 58.98 | 2.16 | | 355.52 | 349.45 | 348.31 | 342.73 | 6.72 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.757 | 24 | 0 | 0 |
| 06/03/22 | 61.87 | 59.68 | 2.19 | | 359.39 | 353.15 | 353.87 | 348.09 | 5.06 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.778 | 24 | 0 | 0 |
| 07/03/22 | 62.05 | 59.77 | 2.28 | | 357.78 | 351.54 | 353.09 | 347.30 | 4.24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.806 | 24 | 0 | 0 |
| 08/03/22 | 61.87 | 59.42 | 2.45 | | 357.34 | 351.10 | 351.95 | 346.27 | 4.83 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.864 | 24 | 0 | 0 |
| 09/03/22 | 61.76 | 60.18 | 1.58 | | 346.10 | 340.05 | 341.04 | 335.38 | 4.67 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.543 | 24 | 0 | 0 |
| 10/03/22 | 61.28 | 59.34 | 1.94 | | 342.89 | 336.97 | 335.17 | 329.75 | 7.22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.653 | 24 | 0 | 0 |
| 11/03/22 | 61.07 | 59.03 | 2.04 | | 348.60 | 342.66 | 340.04 | 334.62 | 8.04 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.697 | 24 | 0 | 0 |
| 12/03/22 | 61.43 | 59.21 | 2.22 | | 354.83 | 348.71 | 345.99 | 340.41 | 8.30 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.771 | 24 | 0 | 0 |
| 13/03/22 | 61.86 | 59.48 | 2.38 | | 353.34 | 347.12 | 345.11 | 339.55 | 7.57 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.830 | 24 | 0 | 0 |
| 14/03/22 | 61.70 | 59.50 | 2.20 | | 341.92 | 335.94 | 334.60 | 329.14 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.738 | 24 | 0 | 0 |
| 15/03/22 | 61.51 | 59.27 | 2.24 | | 339.77 | 333.90 | 333.91 | 328.53 | 5.37 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.750 | 24 | 0 | 0 |
| Итого: | | | | | 19931.43 | 19760.64 | 19722.71 | 19566.46 | 194.18 | | | | | 121.247 | 1672 | 0 | |

Средние: 61.28 | 59.11 | 2.17 |
 Итоговые параметры на 16/03/22г. 9 ч

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | T | MГ | Qo | ВНР | ВОС |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|------|------|-----|
| | M3 | T | M3 | T | T | T | Гкал | ч | ч |
| 16/03/22 | 48368.37 | 47537.16 | 47419.69 | 46651.74 | 885.42 | 113.277 | 3454 | 1539 | |

период: нормальная работа 672ч
 период: отсутствие учета тепл. энергии 0ч
 время работы прибора после сброса 4993ч
 Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабж. организации _____

