

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/02/22г. - 15/03/22г.

Абонент: ООО "УТ" "Комфортная среда"
Адрес: пер. 1-й Братской, 58
Договор №301101214
Теплоэнергетик ТЭУ-04 с/г. № 001
И с/г. № 001
Т.суэт МВтс= Т.суэт
Т.хв: не исп.

Тип расходомера:
Пределы измерений:
G1 max = 9.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч
G2 max = 9.00 м3/ч G2 min = 0.02 м3/ч

Серийный номер 19080311, ВД-1, ТВ1, СИ-6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=ОКЛЕЗД

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС м3
16.02.22 23	56,96	45,62	11,34	3,5		106,29	107,503	104,688	106,453	-1,765	1,19	24	0
17.02.22 23	57,03	45,77	11,26	3,5		106,232	107,469	104,622	106,414	-1,792	1,181	24	0
18.02.22 23	56,77	45,7	11,07	3,5		106,186	107,44	104,596	106,388	-1,792	1,161	24	0
19.02.22 23	57,04	45,86	11,18	3,5		106,191	107,461	104,59	106,404	-1,814	1,172	24	0
20.02.22 23	57,29	46,03	11,25	3,5		106,164	107,458	104,544	106,383	-1,839	1,179	24	0
21.02.22 23	53,89	44,01	9,88	3,5		106,282	107,56	104,835	106,583	-1,749	1,039	24	0
22.02.22 23	46,5	39	7,5	3,5		106,783	107,834	105,711	107,185	-1,474	0,796	24	0
23.02.22 23	46,45	38,99	7,45	3,5		106,9	109,022	105,823	107,272	-1,45	0,793	24	0
24.02.22 23	46,1	38,64	7,46	3,5		106,968	108,084	105,912	107,349	-1,437	0,793	24	0
25.02.22 23	45,74	38,25	7,49	3,5		106,985	108,095	105,941	107,374	-1,433	0,796	24	0
26.02.22 23	45,71	38,25	7,46	3,5		106,931	108,062	105,895	107,34	-1,445	0,792	24	0
27.02.22 23	45,59	38,04	7,55	3,5		106,903	108,04	105,873	107,329	-1,456	0,802	24	0
28.02.22 23	47,56	39,25	8,31	3,5		106,755	107,904	105,626	107,14	-1,514	0,88	24	0
01.03.22 23	47,43	39,14	8,29	3,5		106,701	107,868	105,586	107,108	-1,522	0,878	24	0
02.03.22 23	47,28	38,01	8,27	3,5		106,655	107,841	105,539	107,094	-1,555	0,875	24	0
03.03.22 23	46,47	38,55	7,91	3,5		106,634	107,845	105,562	107,109	-1,547	0,838	24	0
04.03.22 23	46,8	38,68	8,12	3,5		106,633	107,857	105,57	107,121	-1,551	0,859	24	0
05.03.22 23	53,77	42,93	10,84	3,5		106,344	107,512	104,896	106,579	-1,683	1,139	24	0
06.03.22 23	62,85	49,15	13,7	3,5		105,899	107,041	103,978	105,824	-1,846	1,427	24	0
07.03.22 23	63,38	49,64	13,74	3,5		105,806	106,991	103,854	105,755	-1,902	1,43	24	0
08.03.22 23	63,81	50,05	13,77	3,5		105,781	107,002	103,807	105,748	-1,94	1,432	24	0
09.03.22 23	61,88	48,85	13,03	3,5		105,726	107,004	103,861	105,808	-1,946	1,356	24	0
10.03.22 23	60,14	47,56	12,58	3,5		105,877	107,183	104,099	106,043	-1,944	1,313	24	0
11.03.22 23	59,79	47,18	12,61	3,5		105,837	107,201	104,096	106,089	-1,964	1,316	24	0
12.03.22 23	59,56	46,95	12,61	3,5		105,806	107,205	104,07	106,094	-2,024	1,318	24	0
13.03.22 23	59,37	46,93	12,63	3,5		105,801	107,226	104,058	106,108	-2,05	1,314	24	0
14.03.22 23	59,71	47,11	12,6	3,5		105,646	107,096	103,886	105,967	-2,08	1,313	24	0
15.03.22 23	60,01	47,4	12,61	3,5		2976,603	3011,118	2935,643	2984,155	-48,512	30,699	672	0
Итого/Средн	54,06	43,63	10,43	3,5									

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС м3
15.02.22 23	37576,996	37098,929	33492,121	3606,808	319,455	12873	1542	
15.03.22 23	40553,6	36800,807	40034,532	36476,277	3858,295	349,134	13545	1542
Итого	2976,603	3011,118	2935,643	2984,155	-48,512	30,699	672	0

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(.) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат неисправ.