Р.Люксембург 240-5 март 2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/22г.-20/03/22г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда" Договор N:_____
Адрес:ул.Роза Люксембург д.240/5 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00180680 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x820в ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/02/22	52.88	40.83	12.05	133.88	132.18	133.60	132.57	-0.39	6.30	2.70	1.596	24	0	
22/02/22	54.18	41.72	12.46	134.69	132.85	134.41	133.21	-0.36	6.30	2.70	1.661	24	0	
23/02/22	52.92	41.28	11.64	135.28	133.53	135.14	134.01	-0.48	6.30	2.70	1.558	24	0	
24/02/22	51.57	40.31	11.26	134.08	132.42	134.04	133.03	-0.61	6.30	2.70	1.498	24	0	
25/02/22	52.61	40.83	11.78	135.11	133.39	135.18	134.13	-0.74	6.30	2.70	1.576	24	0	
26/02/22	52.19	40.52	11.67	135.00	133.31	135.23	134.18	-0.87	6.30	2.70	1.561	24	0	
27/02/22	54.18	41.45	12.73	135.07	133.15	135.25	134.05	-0.90	6.30	2.70	1.699	24	0	
28/02/22	57.29	43.04	14.25	135.84	133.75	135.86	134.62	-0.87	6.30	2.70	1.911	24	0	
01/03/22	61.69	45.75	15.94	137.46	135.06	137.34	135.90	-0.84	6.30	2.70	2.160	24	0	
02/03/22	62.18	46.04	16.14	137.02	134.57	137.12	135.68	-1.11	6.30	2.70	2.178	24	0	
03/03/22	61.58	45.98	15.60	137.14	134.77	136.96	135.59	-0.82	6.30	2.70	2.110	24	0	
04/03/22	62.94	46.42	16.52	136.57	134.16	136.17	134.73	-0.57	6.30	2.70	2.225	24	0	
05/03/22	63.28	46.44	16.84	136.47	133.99	135.94	134.50	-0.51	6.30	2.70	2.268	24	0	
06/03/22	64.06	46.98	17.08	137.96	135.35	137.25	135.81	-0.46	6.30	2.70	2.317	24	0	
07/03/22	64.53	47.34	17.19	137.56	134.92	136.74	135.30	-0.38	6.30	2.70	2.328	24	0	
08/03/22	63.59	46.81	16.78	137.03	134.54	136.22	134.78	-0.24	6.30	2.70	2.265	24	0	
09/03/22	63.36	46.67	16.69	137.39	134.90	136.51	135.07	-0.17	6.30	2.70	2.258	24	0	
10/03/22	64.89	47.24	17.65	136.74	134.16	135.73	134.29	-0.13	6.30	2.70	2.377	24	0	
11/03/22	67.74	48.63	19.11	136.55	133.73	135.40	133.93	-0.20	6.30	2.70	2.561	24	0	
12/03/22	69.22	49.22	20.00	135.72	132.77	134.52	132.97	-0.20	6.30	2.70	2.661	24	0	
13/03/22	68.78	49.34	19.44	136.94	134.02	135.81	134.21	-0.19	6.30	2.70	2.613	24	0	
14/03/22	66.83	48.34	18.49	137.36	134.63	136.33	134.87	-0.24	6.30	2.70	2.495	24	0	
15/03/22	65.74	47.84	17.90	136.79	134.10	135.66	134.22	-0.12	6.30	2.70	2.408	24	0	
16/03/22	67.03	48.20	18.83	135.77	133.03	134.57	133.13	-0.10	6.30	2.70	2.511	24	0	
17/03/22	67.84	48.47	19.37	136.64	133.77	135.34	133.88	-0.11	6.30	2.70	2.598	24	0	
18/03/22	68.02	48.66	19.36	136.31	133.47	134.58	133.05	0.42	6.30	2.70	2.592	24	0	
19/03/22	67.54	48.27	19.27	135.96	133.16	134.29	132.83	0.33	6.30	2.70	2.574	24	0	
20/03/22	65.61	47.65	17.96	136.35	133.64	134.85	133.41	0.23	6.30	2.70	2.408	24	0	
Итого:				3814.68	3747.32	3796.04	3757.95	-10.63			60.967	672	0	
Средние:	61.94	45.72	16.22						6.30	2.70				

Итоговые параметры на 21/03/22г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21/03/22	46739.99	45970.11	47281.60	46796.90	-826.79	682.470	13013	1863

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14876ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ООО «УК «Комфортная среда» ОГРН 1196196001121 Россия, г. Таганрог