

Котлостроительная 25-1 март 2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 21/02/22г.-20/03/22г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда
 Адрес: ул. Котлостроительная д.25/1
 Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1
 Договорные расходы: Т.СУТ МГВС= Т.СУТ
 М сет.воды= 5.00 Град С
 ТХВ= 5.00 Град С
 Договор №: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений: _____
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0х76F8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	М3	Т	М3	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/02/22	168.18	53.95	14.23	220.41	215.82	217.65	214.71	1.11	7.00	7.00	3.067	24	0	0
22/02/22	168.19	53.94	14.25	220.34	215.77	217.58	214.62	1.15	7.00	7.00	3.070	24	0	0
23/02/22	167.20	53.17	14.03	220.06	215.58	217.37	214.49	1.09	7.00	7.00	3.020	24	0	0
24/02/22	167.24	53.27	13.97	220.46	216.00	217.77	214.89	1.11	7.00	7.00	3.017	24	0	0
25/02/22	168.46	53.93	14.53	220.43	215.80	217.65	214.71	1.09	7.00	7.00	3.131	24	0	0
26/02/22	167.74	53.57	14.17	220.37	215.80	217.65	214.75	1.05	7.00	7.00	3.056	24	0	0
27/02/22	169.04	54.13	14.91	220.67	215.93	217.85	214.91	1.02	7.00	7.00	3.222	24	0	0
28/02/22	169.05	54.38	14.67	220.79	216.01	216.46	213.51	2.50	7.00	7.00	3.167	24	0	0
01/03/22	168.57	53.93	14.64	220.65	215.99	217.81	214.90	1.09	7.00	7.00	3.160	24	0	0
02/03/22	168.50	53.81	14.69	220.69	216.04	217.86	214.92	1.12	7.00	7.00	3.173	24	0	0
03/03/22	168.66	53.93	14.73	220.69	216.01	217.89	214.96	1.05	7.00	7.00	3.176	24	0	0
04/03/22	169.03	54.12	14.91	220.88	216.09	218.05	215.10	0.99	7.00	7.00	3.219	24	0	0
05/03/22	168.77	53.98	14.79	220.91	216.19	218.08	215.13	1.06	7.00	7.00	3.197	24	0	0
06/03/22	169.26	54.12	15.14	220.88	216.10	218.03	215.04	1.06	7.00	7.00	3.271	24	0	0
07/03/22	168.94	53.93	15.01	220.83	216.09	218.01	215.07	1.02	7.00	7.00	3.242	24	0	0
08/03/22	169.17	53.99	15.18	220.79	216.00	217.94	215.00	1.00	7.00	7.00	3.277	24	0	0
09/03/22	169.11	54.10	15.01	220.78	216.00	217.94	215.01	0.99	7.00	7.00	3.238	24	0	0
10/03/22	169.11	53.80	15.31	220.94	216.18	218.05	215.13	1.05	7.00	7.00	3.308	24	0	0
11/03/22	170.24	54.29	15.95	220.79	215.90	217.95	214.97	0.93	7.00	7.00	3.441	24	0	0
12/03/22	170.59	54.50	16.09	220.70	215.82	217.91	214.93	0.89	7.00	7.00	3.470	24	0	0
13/03/22	169.90	54.04	15.86	220.29	215.47	217.72	214.76	0.71	7.00	7.00	3.415	24	0	0
14/03/22	169.37	53.80	15.57	219.89	215.16	217.48	214.56	0.60	7.00	7.00	3.349	24	0	0
15/03/22	164.49	50.38	14.11	188.05	184.50	186.44	184.21	0.29	7.00	7.00	2.600	24	0	0
16/03/22	169.29	53.79	15.50	220.02	215.29	217.79	214.88	0.41	7.00	7.00	3.336	24	0	0
17/03/22	170.54	54.64	15.90	220.15	215.27	217.44	214.42	0.85	7.00	7.00	3.420	24	0	0
18/03/22	170.79	54.67	16.12	219.57	214.64	216.96	213.93	0.71	7.00	7.00	3.460	24	0	0
19/03/22	169.64	53.76	15.88	218.91	214.09	216.40	213.48	0.61	7.00	7.00	3.396	24	0	0
20/03/22	169.34	53.83	15.51	218.56	213.85	216.06	213.15	0.70	7.00	7.00	3.314	24	0	0
Итого:				6138.50	6007.39	6061.79	5980.14	27.25			90.212	1672	0	

Средние: 168.87 | 53.85 | 15.02 |
 Итоговые параметры на 21/03/22г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	М3	Т	М3	Т	Т	Гкал	ч	ч
21/03/22	146715.44	143740.16	147422.65	145336.83	-1596.67	1773.761	24744	241

период: нормальная работа 672ч
 период: отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 время: работы прибора после сброса 24985ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

