ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/22г.-20/03/22г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда" Договор N:_____
Адрес:ул.Чехова д.335/3 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00100242 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/02/22	70.32	50.73	19.59	178.16	174.23	149.57	147.73	26.50	7.10	3.50	3.425	24	0	
22/02/22	70.82	51.21	19.61	178.45	174.46	134.37	132.71	41.75	7.10	3.50	3.438	24	0	
23/02/22	69.89	50.72	19.17	178.55	174.64	142.26	140.54	34.10	7.10	3.50	3.343	24	0	
24/02/22	69.05	50.26	18.79	178.49	174.66	142.49	140.80	33.86	7.10	3.50	3.301	24	0	
25/02/22	69.77	50.56	19.21	178.42	174.51	138.80	137.12	37.39	7.10	3.50	3.359	24	0	
26/02/22	69.57	50.31	19.26	178.74	174.86	164.02	162.07	12.79	7.10	3.50	3.378	24	0	
27/02/22	69.74	50.39	19.35	178.47	174.59	163.10	161.15	13.44	7.10	3.50	3.391	24	0	
28/02/22	69.79	50.18	19.61	173.96	170.19	140.59	138.91	31.28	7.10	3.50	3.366	24	0	
01/03/22	69.74	50.25	19.49	178.23	174.35	125.58	124.09	50.26	7.10	3.50	3.416	24	0	
02/03/22	69.57	50.02	19.55	178.15	174.29	141.22	139.57	34.72	7.10	3.50	3.418	24	0	
03/03/22	68.79	49.50	19.29	178.28	174.48	131.57	130.06	44.42	7.10	3.50	3.377	24	0	
04/03/22	69.97	50.01	19.96	178.58	174.70	129.74	128.20	46.50	7.10	3.50	3.499	24	0	
05/03/22	69.83	49.82	20.01	178.51	174.63	128.36	126.87	47.76	7.10	3.50	3.509	24	0	
06/03/22	70.00	49.86	20.14	178.44	174.53	124.29	122.81	51.72	7.10	3.50	3.534	24	0	
07/03/22	70.64	50.00	20.64	178.29	174.32	122.29	120.87	53.45	7.10	3.50	3.604	24	0	
08/03/22	70.41	50.04	20.37	178.33	174.39	115.44	114.07	60.32	7.10	3.50	3.576	24	0	
09/03/22	70.39	50.39	20.00	178.50	174.56	114.51	113.14	61.42	7.10	3.50	3.510	24	0	
10/03/22	73.90	52.11	21.79	179.22	174.90	175.63	173.41	1.49	7.10	3.50	3.820	24	0	
11/03/22	77.58	53.95	23.63	179.77	175.00	175.85	173.46	1.54	7.10	3.50	4.144	24	0	
12/03/22	77.21	53.65	23.56	179.64	174.96	175.73	173.35	1.61	7.10	3.50	4.134	24	0	
13/03/22	77.21	53.18	24.03	179.57	174.90	175.59	173.25	1.65	7.10	3.50	4.214	24	0	
14/03/22	75.94	53.32	22.62	179.38	174.82	175.57	173.22	1.60	7.10	3.50	3.966	24	0	
15/03/22	71.35	50.30	21.05	178.54	174.47	175.08	173.00	1.47	7.10	3.50	3.682	24	0	
16/03/22	74.67	52.32	22.35	179.36	174.95	175.61	173.34	1.61	7.10	3.50	3.922	24	0	
17/03/22	75.84	52.86	22.98	179.38	174.83	175.52	173.18	1.65	7.10	3.50	4.026	24	0	
18/03/22	74.78	52.11	22.67	178.98	174.54	175.16	172.93	1.61	7.10	3.50	3.971	24	0	
19/03/22	72.56	50.33	22.23	178.45	174.26	174.78	172.69	1.57	7.10	3.50	3.883	24	0	
20/03/22	70.91	50.07	20.84	178.35	174.35	174.83	172.74	1.61	7.10	3.50	3.643	24	0	
Итого:				4999.19	4884.37	4237.55	4185.28	699.09			101.849	672	0	
Средние:	71.79	51.02	20.77						7.10	3.50				

Итоговые параметры на 21/03/22г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21/03/22	155096.78	151655.93	149422.71	147483.80	4172.13	2741.771	31509	238

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 31747ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации